附件：

泉州市鲤城区2026年第四季度
分布式电源并网可开放容量信息

发布单位：国网泉州供电公司鲤城（清濛）供电分部

2026年10月10日发布

目录

表 1 鲤城区承载力及可开放容量评估结果表

表 2 220-35 千伏公用主变承载力及可开放容量评估结果表

表 3 10 千伏公用配变承载力及可开放容量评估结果表

鲤城区承载力及可开放容量评估结果表

地市	县（市、区）名称	承载力下限（MW）	承载力上限（MW）	已接容量（MW）	可开放并网容量下限(MW)	可开放并网容量上限(MW)	可开放容量评估等级	220千伏主变可开放容量评估情况	110千伏主变可开放容量评估情况	35千伏主变可开放容量评估情况	10千伏台区可开放容量评估情况
泉州市	鲤城区	216.50	242.79	81.87	134.63	160.92	绿色	绿色：4 黄色：0 红色：0	绿色：19 黄色：0 红色：0	绿色：0 黄色：0 红色：0	绿色：1689 黄色：0 红色：0

注：按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）规定，承载力上限为增配储能场景下的承载力，下限为未配置储能场景下的承载力，可开放并网容量=承载力-已接容量。

以上统计数据截止时间为2026年第三季度末

220-35千伏公用主变承载力及可开放容量评估结果表

序号	所属县（市、区）	主变名称	承载力下限（MW）	承载力上限（MW）	已接分布式光伏容量（MW）	可开放并网容量下限(MW)	可开放并网容量上限(MW)	可开放容量评估等级
1	鲤城区	220kV江南变#1主变	206.0621	230.0621	46.0316	160.0305	184.0305	绿色
2	鲤城区	220kV江南变#2主变	211.1033	235.1034	45.411	165.6924	189.6924	绿色
3	鲤城区	220kV清濛变#1主变	155.6562	173.6562	27.802	127.8542	145.8542	绿色
4	鲤城区	220kV清濛变#2主变	215.7816	233.7816	32.9945	182.787	200.787	绿色
5	鲤城区	110kV坂头变1号主变	48.6756	53.6756	1.4124	47.2632	52.2632	绿色
6	鲤城区	110kV坂头变2号主变	40.8073	45.8073	1.1231	39.6842	44.6842	绿色
7	鲤城区	110kV柴塔变#1主变	40.9529	45.9529	1.041	39.912	44.912	绿色
8	鲤城区	110kV柴塔变#2主变	52.9579	57.9579	1.3091	51.6488	56.6488	绿色
9	鲤城区	110kV柴塔变#3主变	48.4049	53.4049	0.5027	47.9023	52.9023	绿色
10	鲤城区	110kV池店变#1主变	52.0394	57.0394	6.3587	45.6807	50.6807	绿色
11	鲤城区	110kV池店变#2主变	53.6832	58.6832	4.2301	49.4531	54.4531	绿色
12	鲤城区	110kV池峰变#1主变	57.8456	62.8456	8.6931	49.1524	54.1524	绿色
13	鲤城区	110kV池峰变#2主变	54.546	59.546	2.3936	52.1524	57.1524	绿色
14	鲤城区	110kV大淮变#1主变	49.9425	54.9425	1.1999	48.7427	53.7427	绿色
15	鲤城区	110kV大淮变#2主变	53.2622	58.2622	0.753	52.5092	57.5092	绿色
16	鲤城区	110kV大淮变#3主变	50.4996	55.4996	0.14	50.3596	55.3596	绿色
17	鲤城区	110kV浮桥变#1主变	41.1971	45.1971	1.1825	40.0145	44.0145	绿色
18	鲤城区	110kV浮桥变#2主变	45.4868	49.4868	1.8442	43.6426	47.6426	绿色
19	鲤城区	110kV临漳变#1主变	38.8787	42.8787	0.4812	38.3975	42.3975	绿色
20	鲤城区	110kV临漳变#2主变	43.2917	47.2917	0.5218	42.7699	46.7699	绿色
21	鲤城区	110kV树兜变#1主变	45.6531	49.6531	7.8548	37.7982	41.7982	绿色
22	鲤城区	110kV树兜变#2主变	41.2056	45.2056	2.9913	38.2143	42.2143	绿色
23	鲤城区	110kV树兜变#3主变	49.8779	54.8779	3.1806	46.6973	51.6973	绿色
24	鲤城区	110kV新步变1号主变	51.936	58.236	0.015	51.921	58.221	绿色
25	鲤城区	110kV新步变2号主变	52.0665	58.3665	0.0164	52.0501	58.3501	绿色
26	鲤城区	110kV释雅变#1主变	50.6025	55.6025	0.041	50.5615	55.5615	绿色
27	鲤城区	110kV释雅变#2主变	49.3464	54.3464	0	49.3464	54.3464	绿色
28	鲤城区	110kV释雅变#3主变	50.1701	55.1701	0.015	50.1551	55.1551	绿色
29	鲤城区	110kV凤山变#1主变	52.6533	57.6533	0.6264	52.0268	57.0268	绿色
30	鲤城区	110kV凤山变#2主变	51.3034	56.3034	0.3945	50.9089	55.9089	绿色
31	鲤城区	110kV西郊变#1主变	42.7987	47.7987	3.0186	39.7801	44.7801	绿色
32	鲤城区	110kV西郊变#2主变	45.1053	50.1053	5.9062	39.1991	44.1991	绿色
33	鲤城区	110kV北门变#1主变	51.2865	57.5865	0.44	50.8465	57.1465	绿色
34	鲤城区	110kV北门变#2主变	51.6427	57.9427	0.3921	51.2507	57.5507	绿色

以上统计数据截止时间为2026年第三季度末

10千伏公用配变承载力及可开放容量评估结果表

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1	鲤城区	树兜变 10kV 龙景线 937	龙祥嘉园 2#配电室 3#变	3M80504000006321	648.2557	728.2557	0	648.2557	728.2557	绿
2	鲤城区	树兜变 10kV 龙景线 937	龙祥嘉园 2#变	3M80504000000944	399.0598	449.0598	0	399.0598	449.0598	绿
3	鲤城区	树兜变 10kV 龙景线 937	龙祥嘉园 1#变	3M80504000000943	410.8206	460.8206	0	410.8206	460.8206	绿
4	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	龙景华庭 2#变	3M80504000009964	665.1052	745.1052	0	665.1052	745.1052	绿
5	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	龙景华庭 1#变	3M80504000009963	661.9629	741.9629	0	661.9629	741.9629	绿
6	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	龙岭长潭 1#变	00009738	270.9897	302.4897	0	270.9897	302.4897	绿
7	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	龙岭岭西变	00186567	284.731	316.231	31.03	253.701	285.201	绿
8	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	龙岭 2#变	08400619	329.5959	369.5959	0	329.5959	369.5959	绿
9	鲤城区	释雅变 10kV 龙官线 622	龙官 2#箱式变	00159112	553.2577	616.2577	0	553.2577	616.2577	绿
10	鲤城区	释雅变 10kV 龙官线 622	龙官 1#箱式变	00159113	540.5773	603.5773	0	540.5773	603.5773	绿
11	鲤城区	临漳变 10kV 龙头线 918	龙头山安置房配电室#3 变	3M80515000089281	655.4124	735.4124	0	655.4124	735.4124	绿
12	鲤城区	临漳变 10kV 龙头线 918	龙头山安置房配电室#1 变	3M80515000089278	525.5464	588.5464	0	525.5464	588.5464	绿
13	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	鼎盛大观 5#配电室 3#变	3M80504000029438	822.567	922.567	0	822.567	922.567	绿
14	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	鼎盛大观 5#配电室 2#变	3M80504000029437	804.1031	904.1031	0	804.1031	904.1031	绿
15	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	鼎盛大观 5#配电室 1#变	3M80504000029436	832.6495	932.6495	0	832.6495	932.6495	绿
16	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	鼎盛大观 4#配电室 2#变	3M80504000025106	835.3093	935.3093	0	835.3093	935.3093	绿
17	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	鼎盛大观 4#配电室 1#变	3M80504000025105	845.9485	945.9485	0	845.9485	945.9485	绿
18	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	鼎盛大观 3-2#配电室 2#变	3M80504000029903	799.5258	899.5258	0	799.5258	899.5258	绿
19	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	鼎盛大观 3-2#配电室 1#变	3M80504000029902	804.5361	904.5361	0	804.5361	904.5361	绿
20	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	鼎盛大观 3-1#配电室 2#变	3M80504000029901	817	917	0	817	917	绿
21	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	鼎盛大观 3-1#配电室 1#变	3M80504000029900	818.1753	918.1753	0	818.1753	918.1753	绿
22	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	鼎盛大观 2-2#配电室 4#变	3M80504000027183	793.3093	893.3093	0	793.3093	893.3093	绿
23	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	鼎盛大观 2-2#配电室 3#变	3M80504000027182	812.7629	912.7629	0	812.7629	912.7629	绿
24	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	鼎盛大观 2-1#配电室 2#变	3M80504000027181	821.701	921.701	0	821.701	921.701	绿
25	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	鼎盛大观 2-1#配电室 1#变	3M80504000027180	813.9381	913.9381	0	813.9381	913.9381	绿
26	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	鼎盛大观 1#开闭所兼 1#配电室 4#变	3M80504000027179	810.4124	910.4124	0	810.4124	910.4124	绿
27	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	鼎盛大观 1#开闭所兼 1#配电室 3#变	3M80504000027178	815.732	915.732	0	815.732	915.732	绿
28	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	鼎盛大观 1#开闭所兼 1#配电室 2#变	3M80504000027177	798.7526	898.7526	0	798.7526	898.7526	绿
29	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	鼎盛大观 1#开闭所兼 1#配电室 1#变	3M80504000027176	786.7526	886.7526	0	786.7526	886.7526	绿
30	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	黄龙桥下	3508231001005011	317.1876	357.1876	0	317.1876	357.1876	绿
31	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	黄石龙峰变	00006619	341.7443	381.7443	0	341.7443	381.7443	绿
32	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	黄石龙峰 3#变	3512232601004028	327.7897	367.7897	0	327.7897	367.7897	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
33	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	黄石龙峰 2#变	3M80504000030907	332.367	372.367	0	332.367	372.367	绿
34	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	黄石堤岸 3#变	3M80504000047199	336.9072	376.9072	0	336.9072	376.9072	绿
35	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	黄石堤岸 2#变	00036646	259.9072	291.4072	0	259.9072	291.4072	绿
36	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	黄石堤岸 1#变	07100087	348.9443	388.9443	0	348.9443	388.9443	绿
37	鲤城区	坂头变 10kV 和隆线 923	黄石坂尾变	00137625	262.9897	294.4897	0	262.9897	294.4897	绿
38	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	黄甲街	00157790	196.9072	221.9072	0	196.9072	221.9072	绿
39	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	鹏达大厦配电室 2#变	3M80504000021563	644.7918	724.7918	0	644.7918	724.7918	绿
40	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	鹏达大厦配电室 1#变	3M80504000021562	647.4392	727.4392	0	647.4392	727.4392	绿
41	鲤城区	浮桥变 10kV 石崎线 945	鸿兴工艺变	3M80515000041924	681.1381	761.1381	0	681.1381	761.1381	绿
42	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	鲤景湾滨苑开闭所兼配电室 4#变	3M80504000025004	703.1093	783.1093	0	703.1093	783.1093	绿
43	鲤城区	浮桥变 10kV 笋江线 910	鲤景湾滨苑开闭所兼配电室 3#变	3M80504000025771	692.1485	772.1485	0	692.1485	772.1485	绿
44	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	鲤景湾滨苑开闭所兼配电室 2#变	3M80504000025770	663.4969	743.4969	0	663.4969	743.4969	绿
45	鲤城区	浮桥变 10kV 笋江线 910	鲤景湾滨苑开闭所兼配电室 1#变	3M80504000025769	670.9443	750.9443	0	670.9443	750.9443	绿
46	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	鲤景湾清苑 5#配电室 3#	3M80504000017283	689.1794	769.1794	0	689.1794	769.1794	绿
47	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	鲤景湾清苑 5#配电室 2#	3M80504000017282	643.8021	723.8021	0	643.8021	723.8021	绿
48	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	鲤景湾清苑 5#配电室 1#	3M80504000017281	646.7216	726.7216	0	646.7216	726.7216	绿
49	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	鲤景湾清苑 4#配电室 2#变	3M80504000015702	507.7938	570.7938	0	507.7938	570.7938	绿
50	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	鲤景湾清苑 4#配电室 1#变	3M80504000015701	500.9691	563.9691	0	500.9691	563.9691	绿
51	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	鲤景湾清苑 3#配电室 2#变	3M80504000011046	663.4969	743.4969	0	663.4969	743.4969	绿
52	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	鲤景湾清苑 3#配电室 1#变	3M80504000011045	671.5876	751.5876	0	671.5876	751.5876	绿
53	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	鲤景湾清苑 2#配电室 2#变	3M80504000011044	519.134	582.134	0	519.134	582.134	绿
54	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	鲤景湾清苑 2#配电室 1#变	3M80504000011043	506.5567	569.5567	0	506.5567	569.5567	绿
55	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	鲤景湾清苑 1#配电室 2#变	3M80504000011042	658.0041	738.0041	0	658.0041	738.0041	绿
56	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	鲤景湾清苑 1#配电室 1#变	3M80504000011041	666.3175	746.3175	0	666.3175	746.3175	绿
57	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	鲤城金山邮电宿舍箱变	3M80515000059836	161.6433	181.6433	0	161.6433	181.6433	绿
58	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	鲤城武装部配电室 1#变	00052480	138.2021	154.2021	0	138.2021	154.2021	绿
59	鲤城区	西郊变 10kV 西湖线 618	鲤城档案馆配电室 1#变	00156555	324.5979	364.5979	0	324.5979	364.5979	绿
60	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	鲤城区设计局	00161748	169.5423	189.5423	0	169.5423	189.5423	绿
61	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	鲤城区民政局配电室 1#变	00089342	531.6495	594.6495	0	531.6495	594.6495	绿
62	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	鲤城区交通局配电室 1#变	00166113	218.7505	243.7505	0	218.7505	243.7505	绿
63	鲤城区	江南变 10kV 科创一回 614	鲤园 6#配电室 4#变	3511230301005016	982.433	1107.433	0	982.433	1107.433	绿
64	鲤城区	江南变 10kV 科创二回 623	鲤园 6#配电室 3#变	3511230301004013	981.0309	1106.0309	0	981.0309	1106.0309	绿
65	鲤城区	江南变 10kV 科创一回 614	鲤园 6#配电室 2#变	3511230301005015	988.9072	1113.9072	0	988.9072	1113.907	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
									2	
66	鲤城区	江南变 10kV 科创二回 623	鲤园 6#配电室 1#变	3511230301004012	1008.2062	1133.2062	0	1008.2062	1133.2062	绿
67	鲤城区	江南变 10kV 科创二回 623	鲤园 3#配电室 2#变	3511230301004010	996.9072	1121.9072	0	996.9072	1121.9072	绿
68	鲤城区	江南变 10kV 科创一回 614	鲤园 3#配电室 1#变	3511230301005008	983.4227	1108.4227	0	983.4227	1108.4227	绿
69	鲤城区	江南变 10kV 科创二回 623	鲤园 2#配电室 4#变	3511230301005005	980.8247	1105.8247	0	980.8247	1105.8247	绿
70	鲤城区	江南变 10kV 科创一回 614	鲤园 2#配电室 3#变	3511230301005007	980.5773	1105.5773	0	980.5773	1105.5773	绿
71	鲤城区	江南变 10kV 科创二回 623	鲤园 2#配电室 2#变	3511230301004009	979.6701	1104.6701	0	979.6701	1104.6701	绿
72	鲤城区	江南变 10kV 科创一回 614	鲤园 2#配电室 1#变	3511230301005006	979.5052	1104.5052	0	979.5052	1104.5052	绿
73	鲤城区	浮桥变 10kV 浮珑线 942	鲤商大厦配电室 3#变	3M80504000034401	519.134	582.134	0	519.134	582.134	绿
74	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	鲤商大厦配电室 2#变	3M80504000034400	501.1959	564.1959	0	501.1959	564.1959	绿
75	鲤城区	浮桥变 10kV 浮珑线 942	鲤商大厦配电室 1#变	3M80504000034399	536.7835	599.7835	0	536.7835	599.7835	绿
76	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	鲤中办事处配电室 1#变	00156578	514	577	0	514	577	绿
77	鲤城区	树兜变 10kV 紫泰线 935	高科雅园 4#变	0000931506	509.3608	572.3608	0	509.3608	572.3608	绿
78	鲤城区	树兜变 10kV 紫泰线 935	高科雅园 3#变	0000931505	534.7629	597.7629	0	534.7629	597.7629	绿
79	鲤城区	树兜变 10kV 紫泰线 935	高科雅园 2#变	0000931504	680.2474	760.2474	0	680.2474	760.2474	绿
80	鲤城区	树兜变 10kV 紫泰线 935	高科雅园 1#变	0000932003	662.3588	742.3588	0	662.3588	742.3588	绿
81	鲤城区	浮桥变 10kV 井尾线 923	高山花苑开闭所 4#变	3M80515000062930	805.3402	905.3402	0	805.3402	905.3402	绿
82	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	高山花苑开闭所 3#变	3M80515000062929	827.9794	927.9794	0	827.9794	927.9794	绿
83	鲤城区	浮桥变 10kV 井尾线 923	高山花苑开闭所 2#变	3M80515000062928	846.4433	946.4433	0	846.4433	946.4433	绿
84	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	高山花苑开闭所 1#变	3M80515000062920	884.8557	984.8557	0	884.8557	984.8557	绿
85	鲤城区	浮桥变 10kV 井尾线 923	高山花苑 3#配电室 4#变	3M80515000062946	651.0515	731.0515	0	651.0515	731.0515	绿
86	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	高山花苑 3#配电室 3#变	3M80515000062944	647.8351	727.8351	0	647.8351	727.8351	绿
87	鲤城区	浮桥变 10kV 井尾线 923	高山花苑 3#配电室 2#变	3M80515000062943	807.4742	907.4742	0	807.4742	907.4742	绿
88	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	高山花苑 3#配电室 1#变	3M80515000062941	822.1649	922.1649	0	822.1649	922.1649	绿
89	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	高山花苑 2#配电室 2#变	3M80515000062939	834.9381	934.9381	0	834.9381	934.9381	绿
90	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	高山花苑 2#配电室 1#变	3M80515000062938	853.0928	953.0928	0	853.0928	953.0928	绿
91	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	高山花苑 1#配电室 2#变	3M80515000062935	835.3711	935.3711	0	835.3711	935.3711	绿
92	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	高山花苑 1#配电室 1#变	3M80515000062931	913.2784	1013.2784	0	913.2784	1013.2784	绿
93	鲤城区	浮桥变 10kV 新步线 916	高山溪头变	3M80504000001021	551.8351	614.8351	0	551.8351	614.8351	绿
94	鲤城区	浮桥变 10kV 新步线 916	高山池头路变	3M80504000033279	521.8144	584.8144	0	521.8144	584.8144	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
95	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	高山榕树变	3M80504000002583	255.4227	286.9227	0	255.4227	286.9227	绿
96	鲤城区	浮桥变 10kV 井尾线 923	高山村口变	00033311	505.3402	568.3402	0	505.3402	568.3402	绿
97	鲤城区	浮桥变 10kV 新步线 916	高山店仔口变	08500659	358.3124	398.3124	13.5	344.8124	384.8124	绿
98	鲤城区	浮桥变 10kV 新步线 916	高山山头变	00122527	546.3711	609.3711	0	546.3711	609.3711	绿
99	鲤城区	浮桥变 10kV 新步线 916	高山三叉路变	00010440	345.7897	385.7897	0	345.7897	385.7897	绿
100	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	顶埔 2#	00101228	531.9588	594.9588	3	528.9588	591.9588	绿
101	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	顶厝祠堂变	0001140007	259.9691	291.4691	0	259.9691	291.4691	绿
102	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	顶厝圆盘变	00172912	535.7526	598.7526	0	535.7526	598.7526	绿
103	鲤城区	临漳变 10kV 临西线 919	面粉厂宿舍配电室 1#变	00038427	252.1959	283.6959	0	252.1959	283.6959	绿
104	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	青龙巷	00128322	351.8763	391.8763	0	351.8763	391.8763	绿
105	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	霞洲花圃边变	0000249502	536.2474	599.2474	0	536.2474	599.2474	绿
106	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	霞洲旧村变	1147375	273.6008	305.1008	16.24	257.3608	288.8608	绿
107	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	霞州防堤变	00090614	345.4763	385.4763	8	337.4763	377.4763	绿
108	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	霞州江滨变	3M80504000032338	336.4247	376.4247	0	336.4247	376.4247	绿
109	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	霞州村口变	00056045	552.8247	615.8247	0	552.8247	615.8247	绿
110	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	霞州新村箱变	09806629	586.2606	649.2606	16.24	570.0206	633.0206	绿
111	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	霞州堤后变	00173029	268.2835	299.7835	8.7	259.5835	291.0835	绿
112	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	霞州堤后 2#变	3M80515000042173	331.0062	371.0062	0	331.0062	371.0062	绿
113	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	霞州商品楼 2#变	00056046	375.2082	415.2082	0	375.2082	415.2082	绿
114	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	霞州商品楼 1#变	00016726	369.5144	409.5144	29.7	339.8144	379.8144	绿
115	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	闽台商贸城 2#变	00081720	723.1134	803.1134	0	723.1134	803.1134	绿
116	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	闽台商贸城 1#变	00081375	721.7216	801.7216	0	721.7216	801.7216	绿
117	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	镇抚巷#1 配电室#2 变	3M80515000134676	771.9794	851.9794	0	771.9794	851.9794	绿
118	鲤城区	临漳变 10kV 市府线 946	镇抚巷#1 配电室#1 变	3M80515000134675	754.4845	834.4845	22	732.4845	812.4845	绿
119	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	镇抚司	00155407	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
120	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美锦浦变	00163366	319.2742	359.2742	0	319.2742	359.2742	绿
121	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美锦浦 2#变	3M80515000094220	493.6082	556.6082	88.78	404.8282	467.8282	绿
122	鲤城区	浮桥变 10kV 井尾线 923	锦美车后头变	1146347	313.8227	353.8227	0	313.8227	353.8227	绿
123	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美西边变	00137624	263.6701	295.1701	0	263.6701	295.1701	绿
124	鲤城区	池峰变 10kV 上埕线 616	锦美街口变	3M80504000022402	355.6866	395.6866	0	355.6866	395.6866	绿
125	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美老人会变	00053774	361.0498	401.0498	38.79	322.2598	362.2598	绿
126	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美浦口路边变	3M80504000008600	357.699	397.699	50	307.699	347.699	绿
127	鲤城区	池峰变 10kV 火炬线 623	锦美浦口变	07200525	640.1369	703.1369	126.24	513.8969	576.8969	绿
128	鲤城区	浮桥变 10kV 井尾线 923	锦美村 3#变	09903420	584.7503	647.7503	115.74	469.0103	532.0103	绿
129	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美村 1#变	09508446	343.5629	383.5629	0	343.5629	383.5629	绿
130	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	锦美安置小区 6#变	3M80504000025307	660.9237	740.9237	0	660.9237	740.9237	绿
131	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	锦美安置小区 5#变	3M80504000025306	655.6041	735.6041	0	655.6041	735.6041	绿
132	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	锦美安置小区 4#变	3M80504000025305	644.6928	724.6928	0	644.6928	724.6928	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
133	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	锦美安置小区 3#变	3M80504000025304	640.734	720.734	0	640.734	720.734	绿
134	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	锦美安置小区 2#变	3M80504000025303	645.7814	725.7814	0	645.7814	725.7814	绿
135	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	锦美安置小区 1#变	3M80504000025301	632.2722	712.2722	0	632.2722	712.2722	绿
136	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美塘口变	00053775	285.8186	317.3186	20	265.8186	297.3186	绿
137	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美嘉园开闭所 4#变	3501241001009014	627.3608	707.3608	0	627.3608	707.3608	绿
138	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	锦美嘉园开闭所 3#变	3501241001004016	626.9588	706.9588	0	626.9588	706.9588	绿
139	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美嘉园开闭所 2#变	3501241001009013	493.6701	556.6701	0	493.6701	556.6701	绿
140	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	锦美嘉园开闭所 1#变	3501241001004014	493.7526	556.7526	0	493.7526	556.7526	绿
141	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美后头街变	3M80504000029338	363.5546	403.5546	0	363.5546	403.5546	绿
142	鲤城区	清濛变 10kV 亭店线 943	锦绣江南 6#变	00215049	528	591	0	528	591	绿
143	鲤城区	清濛变 10kV 亭店线 943	锦绣江南 5#变	00215048	532.2268	595.2268	0	532.2268	595.2268	绿
144	鲤城区	清濛变 10kV 亭店线 943	锦绣江南 4#变	00215047	557.2784	620.2784	0	557.2784	620.2784	绿
145	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦田顶厝后变	07900067	262.2784	293.7784	0	262.2784	293.7784	绿
146	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦田铺尾角变	09706524	259.2062	290.7062	0	259.2062	290.7062	绿
147	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	锦田铺尾角 2#变	3M80515000140244	328.9897	368.9897	0	328.9897	368.9897	绿
148	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦田进兴变	3M80504000008220	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
149	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦田祖厝箱变	3M80504000025811	521.567	584.567	0	521.567	584.567	绿
150	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦田村部变	07500377	294.087	325.587	79.52	214.567	246.067	绿
151	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦田村部 2#变	3M80504000031597	337.934	377.934	0	337.934	377.934	绿
152	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦田新村变	00062709	249.5258	281.0258	0	249.5258	281.0258	绿
153	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦田抽水变	07300461	535.5258	598.5258	0	535.5258	598.5258	绿
154	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	锦田中兴变	3M80504000013902	348.7216	388.7216	0	348.7216	388.7216	绿
155	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦田三级站变	00062696	344.6144	384.6144	0	344.6144	384.6144	绿
156	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	锦浦路变	00172787	322.866	362.866	0	322.866	362.866	绿
157	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	锦浦路 2#变	3M80515000083570	341.1629	381.1629	0	341.1629	381.1629	绿
158	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	银泉公寓配电室 1#变	00038425	319.6371	359.6371	0	319.6371	359.6371	绿
159	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	银光房地产配电室 1#变	00167858	81.3381	91.3381	0	81.3381	91.3381	绿
160	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	铭都大厦箱式变	00031459	590.5979	653.5979	0	590.5979	653.5979	绿
161	鲤城区	释雅变 10kV 水蔡线 614	铭湖花苑配电室 1#变	00090950	841.1856	941.1856	0	841.1856	941.1856	绿
162	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	钟楼配电站 3#变	00136424	1149.6082	1274.6082	0	1149.6082	1274.6082	绿
163	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	钟楼箱式变	3506232901007001	532.0412	595.0412	0	532.0412	595.0412	绿
164	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅳ回 631	钟楼公寓配电室 1#变	00038409	326.7876	366.7876	0	326.7876	366.7876	绿
165	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	鑫源公寓	00040086	129.1381	145.1381	0	129.1381	145.1381	绿
166	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	鑫泰房地产公司	3M80501000004960	428.3052	478.3052	0	428.3052	478.3052	绿
167	鲤城区	浮桥变 10kV 店头线 913	金龙水岸 2#楼 1#变	3M80504000010741	408.4454	458.4454	0	408.4454	458.4454	绿
168	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	金鱼巷尾	00056212	342.9567	382.9567	30	312.9567	352.9567	绿
169	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	金色年华 2#箱式变	3M80501000038380	526.5979	589.5979	0	526.5979	589.5979	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
170	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	金航制动变	00069352	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
171	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	金浦顶角变	00064985	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
172	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	金浦路边变	00205517	353.1629	393.1629	0	353.1629	393.1629	绿
173	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	金浦繁荣变	00194121	269.5258	301.0258	0	269.5258	301.0258	绿
174	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	金浦相公宫变	09508792	268.5464	300.0464	0	268.5464	300.0464	绿
175	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	金浦水渠边变	00171208	272.3402	303.8402	0	272.3402	303.8402	绿
176	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	金浦水渠边 2#变	3501261301038010	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
177	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	金浦水厂后变	07300441	534.7478	597.7478	14.82	519.9278	582.9278	绿
178	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	金浦水厂后 2#变	3M80515000136435	326.2062	366.2062	0	326.2062	366.2062	绿
179	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	金浦桥头变	00010174	318.8577	358.8577	0	318.8577	358.8577	绿
180	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	金浦中路变	3M80515000092227	352.3464	392.3464	0	352.3464	392.3464	绿
181	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	金浦中段变	09410765	344.3305	384.3305	7.98	336.3505	376.3505	绿
182	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	金浦三层变	3M80515000053366	326.4289	366.4289	0	326.4289	366.4289	绿
183	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	金洲街 1#变	3510251501025022	314.8371	354.8371	0	314.8371	354.8371	绿
184	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	金泰花园一期 3#配电室 4#变	3M80515000133974	989.1546	1114.1546	0	989.1546	1114.1546	绿
185	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	金泰花园一期 3#配电室 3#变	3M80515000133973	989.2784	1114.2784	0	989.2784	1114.2784	绿
186	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	金泰花园一期 3#配电室 2#变	3M80515000133972	637.3814	717.3814	0	637.3814	717.3814	绿
187	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	金泰花园一期 3#配电室 1#变	3M80515000133969	639.701	719.701	0	639.701	719.701	绿
188	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	金泰花园一期 2#配电室 4#变	3M80515000133968	638.1546	718.1546	0	638.1546	718.1546	绿
189	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	金泰花园一期 2#配电室 3#变	3M80515000133967	636.6082	716.6082	0	636.6082	716.6082	绿
190	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	金泰花园一期 2#配电室 2#变	3M80515000133966	640.0103	720.0103	0	640.0103	720.0103	绿
191	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	金泰花园一期 2#配电室 1#变	3M80515000133965	638.2784	718.2784	0	638.2784	718.2784	绿
192	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	金泰花园一期 1#配电室 4#变	3M80515000133964	635.2474	715.2474	0	635.2474	715.2474	绿
193	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	金泰花园一期 1#配电室 3#变	3M80515000133963	646.7216	726.7216	0	646.7216	726.7216	绿
194	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	金泰花园一期 1#配电室 2#变	3M80515000133962	647.8969	727.8969	0	647.8969	727.8969	绿
195	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	金泰花园一期 1#配电室 1#变	3M80515000133961	633.1134	713.1134	0	633.1134	713.1134	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
196	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山干休所	00056034	515.9175	578.9175	0	515.9175	578.9175	绿
197	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山商住楼配电室 1#变	00038424	324.9196	364.9196	0	324.9196	364.9196	绿
198	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山南区 8#箱式变	3504240901000029	519.6289	582.6289	0	519.6289	582.6289	绿
199	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山南区 7#箱式变	3504240901000028	558.2268	621.2268	0	558.2268	621.2268	绿
200	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山南区 6#箱式变	3504240901009024	537.2577	600.2577	0	537.2577	600.2577	绿
201	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山南区 5#箱式变	3504240901000027	521.4021	584.4021	0	521.4021	584.4021	绿
202	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	金山南区 4#箱式变	3512221401000146	416.8454	466.8454	0	416.8454	466.8454	绿
203	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	金山南区 3#箱式变	3512221401001236	538.9897	601.9897	0	538.9897	601.9897	绿
204	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山南区 2#箱式变	3512221401003168	521.5464	584.5464	0	521.5464	584.5464	绿
205	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山南区 1#箱式变	3512221401002171	532.7629	595.7629	0	532.7629	595.7629	绿
206	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山北区Ⅲ	00056037	326.8	366.8	0	326.8	366.8	绿
207	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山北区Ⅰ	00056036	330.5402	370.5402	0	330.5402	370.5402	绿
208	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山北区 4#	3M80501000005361	288.5773	320.0773	0	288.5773	320.0773	绿
209	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	金山农业局宿舍	00208763	203.4639	228.4639	0	203.4639	228.4639	绿
210	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	金利莱花苑配电室 1#变	00039766	546.3093	609.3093	0	546.3093	609.3093	绿
211	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	金利来江滨花园配电室 1#变	00081338	671.2784	751.2784	0	671.2784	751.2784	绿
212	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	金利来房地产公司配电室 1#变	00040431	325.3649	365.3649	0	325.3649	365.3649	绿
213	鲤城区	树兜变 10kV 西山一回 613	逸塘小区 1#变	3M80504000034327	405.8722	455.8722	0	405.8722	455.8722	绿
214	鲤城区	临漳变 10kV 市府线 946	通政巷 1#开闭所#2 变	3M80515000134298	689.8041	769.8041	0	689.8041	769.8041	绿
215	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	通政巷 1#开闭所#1 变	3M80515000134297	726.0515	806.0515	0	726.0515	806.0515	绿
216	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	远建花园配电室 2#变	00090968	645.7938	725.7938	0	645.7938	725.7938	绿
217	鲤城区	释雅变 10kV 释权线 641	运输总站宿舍箱式变	00158370	531.1546	594.1546	0	531.1546	594.1546	绿
218	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	运输公司宿舍配电室 1#变	00040436	320.3052	360.3052	0	320.3052	360.3052	绿
219	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	迎宾路边箱式变	3M80504000016622	534.0412	597.0412	0	534.0412	597.0412	绿
220	鲤城区	清濛变 10kV 登丰线 933	迎宾花苑二期 1#变	3M80504000041080	196.1897	221.1897	0	196.1897	221.1897	绿
221	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	辉映江山二期配电室 3#变压器	3M80504000005982	519.7526	582.7526	0	519.7526	582.7526	绿
222	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	辉映江山二期配电室 2#变压器	3M80504000005981	521.7938	584.7938	0	521.7938	584.7938	绿
223	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	辉映江山二期配电室 1#变压器	3M80504000005980	516.701	579.701	0	516.701	579.701	绿
224	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	辉映江山 9#变	3M80504000000029	519.5052	582.5052	0	519.5052	582.5052	绿
225	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	辉映江山 8#变	3M80504000000028	510	573	0	510	573	绿
226	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	辉映江山 7#变	3M80504000000027	526.1443	589.1443	0	526.1443	589.1443	绿
227	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	辉映江山 6#变	3M80504000000026	514.9485	577.9485	0	514.9485	577.9485	绿
228	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	辉映江山 5#变	3M80504000000025	525.7938	588.7938	0	525.7938	588.7938	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
229	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	辉映江山 4#变	0000980022	511.0722	574.0722	0	511.0722	574.0722	绿
230	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	辉映江山 3#变	0000981517	522.5567	585.5567	0	522.5567	585.5567	绿
231	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	辉映江山 2#变	0000981515	514.6804	577.6804	0	514.6804	577.6804	绿
232	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	辉映江山 10#变	3M80504000000030	502.3711	565.3711	0	502.3711	565.3711	绿
233	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	辉映江山 1#变	0000981513	549.3196	612.3196	0	549.3196	612.3196	绿
234	鲤城区	浮桥变 10kV 树兜线 911	路边村配变	07500378	520.3337	583.3337	42.21	478.1237	541.1237	绿
235	鲤城区	树兜变 10kV 高科Ⅲ回 614	路边官边变	00122536	267.2062	298.7062	0	267.2062	298.7062	绿
236	鲤城区	浮桥变 10kV 树兜线 911	路边南环变	00177493	362.433	402.433	0	362.433	402.433	绿
237	鲤城区	树兜变 10kV 高科Ⅲ回 614	路边中路箱变	3M80504000025352	612.0552	675.0552	288.55	323.5052	386.5052	绿
238	鲤城区	浮桥变 10kV 树兜线 911	路边下宅 3#变	3M80515000071280	335.0812	375.0812	30.24	304.8412	344.8412	绿
239	鲤城区	浮桥变 10kV 树兜线 911	路边下宅 2#变	3M80504000000009	267.9897	299.4897	0	267.9897	299.4897	绿
240	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	赤土水渠边变	00186800	282.6598	314.1598	0	282.6598	314.1598	绿
241	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	赤土水渠边 2#变	3M80515000068558	351.7835	391.7835	27	324.7835	364.7835	绿
242	鲤城区	池峰变 10kV 紫山线 652	赤土榕树下箱变	3M80504000020406	424.9402	474.9402	0	424.9402	474.9402	绿
243	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	赤土村配变	07100086	297.8557	329.3557	20	277.8557	309.3557	绿
244	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	赤土村口变	00122535	337.3918	377.3918	0	337.3918	377.3918	绿
245	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	赤土村口 2#变	3501240201012008	346.1237	386.1237	0	346.1237	386.1237	绿
246	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	赤土小学边变	00197377	302.0722	333.5722	50	252.0722	283.5722	绿
247	鲤城区	池峰变 10kV 紫山线 652	赤土官后变	00162354	493.6082	556.6082	8	485.6082	548.6082	绿
248	鲤城区	池峰变 10kV 紫山线 652	赤土启志桥变	00007070	365.1753	405.1753	0	365.1753	405.1753	绿
249	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	赤土 3#变	00036648	341.9918	381.9918	0	341.9918	381.9918	绿
250	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	货运站宿舍(运输公司宿舍)配电室 1#变	00052453	347.3237	387.3237	0	347.3237	387.3237	绿
251	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	财贸干校 1#箱式变	3509230501007039	317.1134	357.1134	0	317.1134	357.1134	绿
252	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	财智尊邸配电室 2#变	3M80504000027663	816.4124	916.4124	0	816.4124	916.4124	绿
253	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	财智尊邸配电室 1#变	3M80504000027662	818.8557	918.8557	0	818.8557	918.8557	绿
254	鲤城区	释雅变 10kV 龙宫线 622	财政防疫大楼 1#变	0001750007	163.6082	183.6082	0	163.6082	183.6082	绿
255	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	象峰巷	00155377	342.6722	382.6722	0	342.6722	382.6722	绿
256	鲤城区	临漳变 10kV 新门西线 911	豆干社门口	00056011	323.134	363.134	0	323.134	363.134	绿
257	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	诚源滨江花园城配电室 2#变	00156098	660.9237	740.9237	0	660.9237	740.9237	绿
258	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	诚源滨江花园城配电室 1#变	00156097	658.0041	738.0041	0	658.0041	738.0041	绿
259	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	诚源滨江花园城箱式变	00156099	662.7299	742.7299	0	662.7299	742.7299	绿
260	鲤城区	树兜变 10kV 树鼎线 938	许圳路边变	3M80504000012361	366.7423	406.7423	8	358.7423	398.7423	绿
261	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	许圳蔡厝变	09303063	364.8	404.8	20	344.8	384.8	绿
262	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	许圳官林变	1149576	562.268	625.268	8	554.268	617.268	绿
263	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	许厝埕开关站#2 变	3M80515000131378	658.9278	738.9278	8	650.9278	730.9278	绿
264	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	许厝埕开关站#1 变	3M80515000131377	643.3196	723.3196	0	643.3196	723.3196	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
265	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	讲武巷	00056124	353.5588	393.5588	0	353.5588	393.5588	绿
266	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	观音阁边变	3M80504000024706	390.6405	430.6405	102.29	288.3505	328.3505	绿
267	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	西门榕树脚	00155371	359.3856	399.3856	0	359.3856	399.3856	绿
268	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	西门榕树脚 4#变	3508240301004001	323.3237	363.3237	0	323.3237	363.3237	绿
269	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	西门榕树脚 3#	3M80515000070247	316.6062	356.6062	0	316.6062	356.6062	绿
270	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	西门榕树脚 2#	00056081	325.7608	365.7608	0	325.7608	365.7608	绿
271	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	西街礼拜堂	00056095	575.2784	638.2784	0	575.2784	638.2784	绿
272	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	西菜市场配电室 3#变	00183705	720.8557	800.8557	0	720.8557	800.8557	绿
273	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	西菜市场配电室 2#变	00160437	431.8845	481.8845	0	431.8845	481.8845	绿
274	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	西菜市场配电室 1#变	00139744	432.9072	482.9072	0	432.9072	482.9072	绿
275	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	西湖联成花苑 1#配电室 2#变	00156575	824.8557	924.8557	0	824.8557	924.8557	绿
276	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	西湖联成花苑 1#配电室 1#变	00001621	844.4948	944.4948	0	844.4948	944.4948	绿
277	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	西湖湖滨苑箱式变	00066158	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
278	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	西湖小院箱变	3510251601013001	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
279	鲤城区	西郊变 10kV 西湖线 618	西湖小区 2#配电室 2#变	00089363	647.8351	727.8351	0	647.8351	727.8351	绿
280	鲤城区	西郊变 10kV 西湖线 618	西湖小区 2#配电室 1#变	00089362	833.9485	933.9485	0	833.9485	933.9485	绿
281	鲤城区	西郊变 10kV 西湖线 618	西湖小区 1#配电室 2#变	00089361	672.9691	752.9691	0	672.9691	752.9691	绿
282	鲤城区	西郊变 10kV 西湖线 618	西湖小区 1#配电室 1#变	00089360	671.4433	751.4433	0	671.4433	751.4433	绿
283	鲤城区	西郊变 10kV 西湖线 618	西湖别墅区箱式变	3505251401008025	329.0392	369.0392	0	329.0392	369.0392	绿
284	鲤城区	西郊变 10kV 西湖线 618	西湖公园南门充电桩箱式变	3M80515000126835	493.9175	556.9175	0	493.9175	556.9175	绿
285	鲤城区	江南变 10kV 官林线 624	西庄石塔箱变	3M80504000031438	359.4351	399.4351	0	359.4351	399.4351	绿
286	鲤城区	树兜变 10kV 路边一回 622	西埕雅园 1#变	3M80504000008601	659.7856	739.7856	0	659.7856	739.7856	绿
287	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	西城商厦配电室 1#变	3M80515000067234	650.7113	730.7113	0	650.7113	730.7113	绿
288	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	裴巷开闭所 2#变	3505261301004036	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
289	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	裴巷开闭所 1#变	3505261301004035	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
290	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	裴巷	00157871	578.0412	641.0412	0	578.0412	641.0412	绿
291	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	衡器厂门口	00056241	333.9381	373.9381	0	333.9381	373.9381	绿
292	鲤城区	临漳变 10kV 新门西线 911	蔬菜公司宿舍箱式变	3M80515000056632	666.299	746.299	0	666.299	746.299	绿
293	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	蔡塘坑工业变	3M80504000015721	324.2639	364.2639	0	324.2639	364.2639	绿
294	鲤城区	江南变 10kV 锦田线 612	蔡塘坑	08100330	248.4021	279.9021	0	248.4021	279.9021	绿
295	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	莱洲银行门口	00056007	267.1423	298.6423	0	267.1423	298.6423	绿
296	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	莱洲市场	00056012	334.8412	374.8412	0	334.8412	374.8412	绿
297	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	莲灯巷 2#箱式变	3502242701009014	574.268	637.268	0	574.268	637.268	绿
298	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	莲灯巷 1#箱式变	3502242701009013	345.4186	385.4186	0	345.4186	385.4186	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
299	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	英哥山	00157792	544.433	607.433	0	544.433	607.433	绿
300	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	芳草嘉园配电室 1#变	3M80501000010124	272	303.5	0	272	303.5	绿
301	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	花巷开闭所 1#变	00156579	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
302	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	花巷市政府宿舍 1#变	0000126501	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
303	鲤城区	大淮变 10kV 庄府线 915	花巷 2#开闭所 2#变	3M80515000131380	690.1443	770.1443	0	690.1443	770.1443	绿
304	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	花巷 2#开闭所 1#变	3M80515000131379	770.3711	850.3711	0	770.3711	850.3711	绿
305	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	芋岸 5#	3M80501000032238	328.3505	368.3505	10	318.3505	358.3505	绿
306	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	芋岸 3#	00202635	542.5673	605.5673	45.99	496.5773	559.5773	绿
307	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	芋岸 2#(仁凤村)	00088577	336.9814	376.9814	30	306.9814	346.9814	绿
308	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	芋岸 1#箱式变	3M80501000033923	592.3913	655.3913	216.68	375.7113	438.7113	绿
309	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	舍人巷口	00056022	368.9732	408.9732	0	368.9732	408.9732	绿
310	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	腐蚀酸厂	00163820	341.3608	381.3608	0	341.3608	381.3608	绿
311	鲤城区	大淮变 10kV 凤池线 920	聚鑫商业广场 1#开闭所 2#变	0001820009	430.7959	480.7959	0	430.7959	480.7959	绿
312	鲤城区	大淮变 10kV 凤池线 920	聚鑫商业广场 1#开闭所 1#变	0001820006	450.4247	500.4247	0	450.4247	500.4247	绿
313	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	聚融苑箱式变	00087523	421.5753	471.5753	0	421.5753	471.5753	绿
314	鲤城区	大淮变 10kV 凤池线 920	聚融房地产箱式变	00136425	266.1237	297.6237	0	266.1237	297.6237	绿
315	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	聚宝街胸罩厂门口	00056031	359.101	399.101	0	359.101	399.101	绿
316	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	聚宝街箱变	3502261001017017	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
317	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	聚宝新城配电室 2#变	00090850	549.5258	612.5258	0	549.5258	612.5258	绿
318	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	聚宝新城配电室 1#变	00090849	544.8041	607.8041	0	544.8041	607.8041	绿
319	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	聚宝大厦配电室 1#变	00090848	425.0392	475.0392	0	425.0392	475.0392	绿
320	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	联益房地产	00081814	280	311.5	0	280	311.5	绿
321	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	联泰第一城 4#变	0001747525	651.5773	731.5773	0	651.5773	731.5773	绿
322	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	联泰第一城 3#变	00091293	642.4536	722.4536	0	642.4536	722.4536	绿
323	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	联泰第一城 2#变	3506251101009009	504.433	567.433	0	504.433	567.433	绿
324	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	联泰第一城 1#变	3506251101009008	520.9794	583.9794	0	520.9794	583.9794	绿
325	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	联发房地产	00163819	267.604	299.104	7.97	259.634	291.134	绿
326	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	老厝巷面粉厂宿舍配电室 1#变	00040094	283.4536	314.9536	0	283.4536	314.9536	绿
327	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	群众戏院开闭所 2#变	3506241401002025	741.1134	821.1134	0	741.1134	821.1134	绿
328	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	群众戏院开闭所 1#变	3506241401002024	725.7113	805.7113	0	725.7113	805.7113	绿
329	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	美食街箱式变	00159099	908.866	1008.866	0	908.866	1008.866	绿
330	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	美食街开闭所 1#变	00090931	1061.6907	1186.6907	0	1061.6907	1186.6907	绿
331	鲤城区	大淮变 10kV 通淮线 910	美食街 2#箱式变	3M80501000026724	524.3299	587.3299	0	524.3299	587.3299	绿
332	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	美食城配电室 1#变	09907818	326.0825	366.0825	0	326.0825	366.0825	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
333	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	绿岛	00155382	328.5196	368.5196	0	328.5196	368.5196	绿
334	鲤城区	柴塔变 10kV 广场线 611	经纬通讯 3#变	3M80504000034126	657.5093	737.5093	0	657.5093	737.5093	绿
335	鲤城区	柴塔变 10kV 广场线 611	经纬通讯 2#变	3M80504000034125	673.567	753.567	0	673.567	753.567	绿
336	鲤城区	柴塔变 10kV 广场线 611	经纬通讯 1#变	3M80504000034124	674.0371	754.0371	0	674.0371	754.0371	绿
337	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	红梅南区箱式变	3504261301022010	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
338	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	米仓巷配电室 2#变	3M80000000003661	411.2	461.2	0	411.2	461.2	绿
339	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	米仓巷配电室 1#变	3M80000000003660	439.7526	489.7526	0	439.7526	489.7526	绿
340	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	米仓巷二院宿舍楼配电室	00159122	160.0227	180.0227	0	160.0227	180.0227	绿
341	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	米仓巷	00088575	346.9196	386.9196	0	346.9196	386.9196	绿
342	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	筍浯村部	00155378	323.3856	363.3856	0	323.3856	363.3856	绿
343	鲤城区	释雅变 10kV 闽商线 625	筍浯村部 2#变	3504240601007001	362.5649	402.5649	0	362.5649	402.5649	绿
344	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	筍浯 8#	00157795	538.1856	601.1856	0	538.1856	601.1856	绿
345	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	筍浯 7#	00157787	557.0103	620.0103	0	557.0103	620.0103	绿
346	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	筍浯 6#	00157885	578.0825	641.0825	0	578.0825	641.0825	绿
347	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	筍浯 5#变	00157794	572.8515	635.8515	19.8	553.0515	616.0515	绿
348	鲤城区	释雅变 10kV 闽商线 625	筍浯 4#	00157872	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
349	鲤城区	释雅变 10kV 闽商线 625	筍浯 3#	00150653	340.9897	380.9897	0	340.9897	380.9897	绿
350	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	筍浯 2#	00157797	325.699	365.699	0	325.699	365.699	绿
351	鲤城区	释雅变 10kV 闽商线 625	筍浯 16#	3M80515000143421	333.901	373.901	0	333.901	373.901	绿
352	鲤城区	释雅变 10kV 闽商线 625	筍浯 15#	3M80501000010655	352.1608	392.1608	0	352.1608	392.1608	绿
353	鲤城区	释雅变 10kV 闽商线 625	筍浯 13#	3M80501000009921	345.3567	385.3567	0	345.3567	385.3567	绿
354	鲤城区	释雅变 10kV 闽商线 625	筍浯 12#	3M80501000003320	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
355	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	筍浯 10#	00157890	355.5258	395.5258	0	355.5258	395.5258	绿
356	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	筍浯 1#	00157882	264.0371	295.5371	0	264.0371	295.5371	绿
357	鲤城区	北门变 10kV 文胜线 921	第三医院配电室 1#变	00159844	327.7773	367.7773	0	327.7773	367.7773	绿
358	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	笋江花园开闭所 7#变	0600217498	520.7505	583.7505	0	520.7505	583.7505	绿
359	鲤城区	浮桥变 10kV 笋花线 941	笋江花园开闭所 6#变	00217497	511.4969	574.4969	0	511.4969	574.4969	绿
360	鲤城区	浮桥变 10kV 笋花线 941	笋江花园开闭所 5#变	00217496	505.8557	568.8557	0	505.8557	568.8557	绿
361	鲤城区	浮桥变 10kV 笋花线 941	笋江花园开闭所 4#变	0600217495	522.3588	585.3588	0	522.3588	585.3588	绿
362	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	笋江花园开闭所 3#变	00217492	507.9093	570.9093	0	507.9093	570.9093	绿
363	鲤城区	浮桥变 10kV 笋花线 941	笋江花园开闭所 2#变	00217489	517.9546	580.9546	0	517.9546	580.9546	绿
364	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	笋江花园开闭所 1#变	00217484	507.4144	570.4144	0	507.4144	570.4144	绿
365	鲤城区	浮桥变 10kV 树兜线 911	笋江花园城西区 2#变	3M80504000000661	412.0103	462.0103	0	412.0103	462.0103	绿
366	鲤城区	浮桥变 10kV 树兜线 911	笋江花园城西区 1#变	3M80504000000660	400.5979	450.5979	0	400.5979	450.5979	绿
367	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	竹街	00155405	273.1134	304.6134	0	273.1134	304.6134	绿
368	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	科教模具厂门口 2#	00155385	400.334	440.334	0	400.334	440.334	绿
369	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	种子公司配电室 1#变	00052468	327.3897	367.3897	0	327.3897	367.3897	绿
370	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	禧院小区 3#配电室 4#变	3504232801001063	495.299	558.299	0	495.299	558.299	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
371	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	禧院小区 3#配电室 3#变	3504232801002072	496.6804	559.6804	0	496.6804	559.6804	绿
372	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	禧院小区 3#配电室 2#变	3504232801000061	496.5361	559.5361	0	496.5361	559.5361	绿
373	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	禧院小区 3#配电室 1#变	3504232801001059	495.7113	558.7113	0	495.7113	558.7113	绿
374	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	禧院小区 2#配电室 4#变	3504232801003154	629.7732	709.7732	0	629.7732	709.7732	绿
375	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	禧院小区 2#配电室 3#变	3504232801001056	630.5155	710.5155	0	630.5155	710.5155	绿
376	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	禧院小区 2#配电室 2#变	3504232801001054	629.7732	709.7732	0	629.7732	709.7732	绿
377	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	禧院小区 2#配电室 1#变	3504232801001052	657.8557	737.8557	0	657.8557	737.8557	绿
378	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	禧院小区 1#配电室 4#变	3504232801003149	657.9794	737.9794	0	657.9794	737.9794	绿
379	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	禧院小区 1#配电室 3#变	3504232801003147	633.8557	713.8557	0	633.8557	713.8557	绿
380	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	禧院小区 1#配电室 2#变	3504232801003145	634.567	714.567	0	634.567	714.567	绿
381	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	禧院小区 1#配电室 1#变	3504232801003143	634.5361	714.5361	0	634.5361	714.5361	绿
382	鲤城区	浮桥变 10kV 笋江线 910	福隆星城 4#配电室 7#变	3M80504000002360	842.732	942.732	0	842.732	942.732	绿
383	鲤城区	浮桥变 10kV 笋江线 910	福隆星城 3#配电室 6#变	0000696034	557.1134	620.1134	0	557.1134	620.1134	绿
384	鲤城区	浮桥变 10kV 笋江线 910	福隆星城 3#配电室 5#变	0000696033	529.6701	592.6701	0	529.6701	592.6701	绿
385	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	福隆星城 2#配电室 4#变	0000696032	825.134	925.134	0	825.134	925.134	绿
386	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	福隆星城 2#配电室 3#变	0000700006	856.4639	956.4639	0	856.4639	956.4639	绿
387	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	福隆星城 1#配电室 2#变	0000696031	654.466	734.466	0	654.466	734.466	绿
388	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	福隆星城 1#配电室 1#变	0000696030	671.4639	751.4639	0	671.4639	751.4639	绿
389	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	福利院宿舍配电室 1#变	00089341	493.6495	556.6495	0	493.6495	556.6495	绿
390	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	福利院宿舍箱式变	3504261301009012	783.5052	883.5052	0	783.5052	883.5052	绿
391	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	祥瑞精品 1#变	3M80504000003560	656.3216	736.3216	0	656.3216	736.3216	绿
392	鲤城区	释雅变 10kV 水蔡线 614	祥景花园配电室 2#变	00056430	514.8866	577.8866	0	514.8866	577.8866	绿
393	鲤城区	释雅变 10kV 水蔡线 614	祥景花园配电室 1#变	00056425	520.5155	583.5155	0	520.5155	583.5155	绿
394	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	礼让巷 4#	00200697	360.9814	400.9814	0	360.9814	400.9814	绿
395	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	礼让巷 3#	00101256	253.0309	284.5309	0	253.0309	284.5309	绿
396	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	礼让巷 2#	00167859	361.6495	401.6495	0	361.6495	401.6495	绿
397	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	礼让巷 1#	00153496	371.732	411.732	0	371.732	411.732	绿
398	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	石龟头路口变	3M80504000003020	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
399	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	石油公司门口	00155383	284.701	316.201	0	284.701	316.201	绿
400	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	石油公司配电室 1#变	00052482	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
401	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	石崎马栏桥变	09600001	334.8536	374.8536	0	334.8536	374.8536	绿
402	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	石崎陈后变	00050575	554.7216	617.7216	0	554.7216	617.7216	绿
403	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	石崎街变	3M80504000025686	343.9175	383.9175	0	343.9175	383.9175	绿
404	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	石崎球场变	3M80504000007420	353.6454	393.6454	0	353.6454	393.6454	绿
405	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	石崎灰埔厂变	08000094	547.4639	610.4639	0	547.4639	610.4639	绿
406	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	石崎新港变	09702882	495.134	558.134	0	495.134	558.134	绿
407	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	石崎新村变	00012063	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
408	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	石崎新华变	3M80504000013141	349.5629	389.5629	0	349.5629	389.5629	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
409	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	石崎广兴变	00137294	503.8557	566.8557	0	503.8557	566.8557	绿
410	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	石崎广兴 2#变	3M80515000043327	353.7196	393.7196	0	353.7196	393.7196	绿
411	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	石崎市场边变	0000049003	569.134	632.134	0	569.134	632.134	绿
412	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	石崎安置小区 1#开闭所 6#变	0000981512	520.7629	583.7629	0	520.7629	583.7629	绿
413	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	石崎安置小区 1#开闭所 5#变	0000980021	523.6082	586.6082	0	523.6082	586.6082	绿
414	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	石崎安置小区 1#开闭所 4#变	0000980020	517.0722	580.0722	0	517.0722	580.0722	绿
415	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	石崎安置小区 1#开闭所 3#变	3M80504000008781	513.299	576.299	0	513.299	576.299	绿
416	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	石崎安置小区 1#开闭所 2#变	00202829	513.732	576.732	0	513.732	576.732	绿
417	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	石崎安置小区 1#开闭所 1#变	00202828	508.2268	571.2268	0	508.2268	571.2268	绿
418	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	石崎后路巷变	0001600006	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
419	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	石崎后路巷 2#变	3M80515000137044	325.8598	365.8598	0	325.8598	365.8598	绿
420	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	石崎后山屈尾变	3M80504000003840	531.8969	594.8969	0	531.8969	594.8969	绿
421	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	短墙街	0000432011	282.5052	314.0052	33	249.5052	281.0052	绿
422	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	省五建宿舍	00159851	537.3093	600.3093	0	537.3093	600.3093	绿
423	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	省五建公寓	00165499	139.9691	155.9691	0	139.9691	155.9691	绿
424	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	相公巷	00056115	350.0948	390.0948	0	350.0948	390.0948	绿
425	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	盛荣 2#开闭所 3#变	00054154	532.4845	595.4845	0	532.4845	595.4845	绿
426	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	盛荣 2#开闭所 2#变	00054153	518.0103	581.0103	0	518.0103	581.0103	绿
427	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	盛荣 2#开闭所 1#变	00017780	522.2165	585.2165	0	522.2165	585.2165	绿
428	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	盛荣 1#开闭所 1#变	00089420	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
429	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	盛世领墅 6#	3M80501000006525	639.9175	719.9175	0	639.9175	719.9175	绿
430	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	盛世领墅 5#	3M80501000006524	673.8144	753.8144	0	673.8144	753.8144	绿
431	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	盛世领墅 4#	3M80501000006523	680.1732	760.1732	0	680.1732	760.1732	绿
432	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	盛世领墅 3#	3M80501000006522	682.7959	762.7959	0	682.7959	762.7959	绿
433	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	盛世领墅 2#	3M80501000006521	687.1258	767.1258	0	687.1258	767.1258	绿
434	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	盛世领墅 1#	3M80501000006520	685.7155	765.7155	0	685.7155	765.7155	绿
435	鲤城区	树兜变 10kV 寨仔线 624	盛世城品 5#变	3M80515000059814	814.1546	914.1546	0	814.1546	914.1546	绿
436	鲤城区	树兜变 10kV 路边一回 622	盛世城品 4#变	3M80515000059813	810.7835	910.7835	0	810.7835	910.7835	绿
437	鲤城区	树兜变 10kV 寨仔线 624	盛世城品 3#变	3M80515000059812	683.0309	763.0309	0	683.0309	763.0309	绿
438	鲤城区	树兜变 10kV 路边一回 622	盛世城品 2#变	3M80515000059811	666.3299	746.3299	0	666.3299	746.3299	绿
439	鲤城区	树兜变 10kV 寨仔线 624	盛世城品 1#变	3M80515000059810	645.1134	725.1134	0	645.1134	725.1134	绿
440	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	皇江御景开闭所 4#变	3M80515000060618	807.2887	907.2887	0	807.2887	907.2887	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
441	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	皇江御景开闭所 3#变	3M80515000060617	800.2062	900.2062	0	800.2062	900.2062	绿
442	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	皇江御景开闭所 2#变	3M80515000060616	803.8557	903.8557	0	803.8557	903.8557	绿
443	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	皇江御景开闭所 1#变	3M80515000060615	799.4021	899.4021	0	799.4021	899.4021	绿
444	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	皇江御景 2#配电室 3#变	3M80515000060624	1001.8969	1126.8969	0	1001.8969	1126.8969	绿
445	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	皇江御景 2#配电室 2#变	3M80515000060623	1003.3505	1128.3505	0	1003.3505	1128.3505	绿
446	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	皇江御景 2#配电室 1#变	3M80515000060622	996.9794	1121.9794	0	996.9794	1121.9794	绿
447	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	皇江御景 1#配电室 3#变	3M80515000060621	803.5155	903.5155	0	803.5155	903.5155	绿
448	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	皇江御景 1#配电室 2#变	3M80515000060620	815.1753	915.1753	0	815.1753	915.1753	绿
449	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	皇江御景 1#配电室 1#变	3M80515000060619	803.1443	903.1443	0	803.1443	903.1443	绿
450	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	百盛园配电室 4#变	3M80515000064173	644.4639	724.4639	0	644.4639	724.4639	绿
451	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	百盛园配电室 3#变	3M80515000064172	650.0619	730.0619	0	650.0619	730.0619	绿
452	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	百盛园配电室 2#变	3M80515000064171	652.4742	732.4742	0	652.4742	732.4742	绿
453	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	百盛园配电室 1#变	3M80515000064170	677.0309	757.0309	0	677.0309	757.0309	绿
454	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	百源新村	00056004	349.7113	389.7113	0	349.7113	389.7113	绿
455	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	百源新村 4#变	3M80501000000862	260.4536	291.9536	0	260.4536	291.9536	绿
456	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	百源新村 3#	0000431521	493.6082	556.6082	28	465.6082	528.6082	绿
457	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	百源新村 2#	00056003	324.2763	364.2763	0	324.2763	364.2763	绿
458	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	百亚庭苑 1#变	3509231301009022	202.3835	227.3835	0	202.3835	227.3835	绿
459	鲤城区	清濛变 10kV 亭店线 943	登峰安置小区配电室 1#变	3M80504000008181	251.6082	283.1082	0	251.6082	283.1082	绿
460	鲤城区	清濛变 10kV 亭店线 943	登峰安置小区 2#配电室 1#变	3M80504000017523	321.5794	361.5794	0	321.5794	361.5794	绿
461	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	登仙桥	00056005	349.7485	389.7485	0	349.7485	389.7485	绿
462	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	登丰后坑村箱变	07700059	445.4103	495.4103	0	445.4103	495.4103	绿
463	鲤城区	清濛变 10kV 登丰线 933	登丰双坑箱变	07800087	451.3155	501.3155	0	451.3155	501.3155	绿
464	鲤城区	清濛变 10kV 登丰线 933	登丰前店变	09670103	338.4536	378.4536	0	338.4536	378.4536	绿
465	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	电校配电室 1#变	00169947	322.8536	362.8536	0	322.8536	362.8536	绿
466	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	电器厂门口	00056238	345.5546	385.5546	0	345.5546	385.5546	绿
467	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	电商总部开闭所兼 1#配电室 5#变	3M80504000031564	650.1361	730.1361	0	650.1361	730.1361	绿
468	鲤城区	池峰变 10kV 玉霞线 611	电商总部开闭所兼 1#配电室 4#变	3M80504000031563	655.5546	735.5546	0	655.5546	735.5546	绿
469	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	电商总部开闭所兼 1#配电室 3#变	3M80504000031562	675.5959	755.5959	0	675.5959	755.5959	绿
470	鲤城区	池峰变 10kV 玉霞线 611	电商总部开闭所兼 1#配电室 2#变	3M80504000031561	673.4186	753.4186	0	673.4186	753.4186	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
471	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	电商总部开闭所兼 1#配电室 1#变	3M80504000031560	667.0845	747.0845	0	667.0845	747.0845	绿
472	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	电商总部 2#配电室 4#变	3M80515000103952	808.4021	908.4021	0	808.4021	908.4021	绿
473	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	电商总部 2#配电室 3#变	3M80515000103951	778.6804	878.6804	0	778.6804	878.6804	绿
474	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	电商总部 2#配电室 2#变	3M80515000103950	804.4433	904.4433	0	804.4433	904.4433	绿
475	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	电商总部 2#配电室 1#变	3M80515000103949	801.1031	901.1031	0	801.1031	901.1031	绿
476	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	甲第巷尾	00184675	535.0928	598.0928	0	535.0928	598.0928	绿
477	鲤城区	树兜变 10kV 园区线 644	田洋雅园二期 2#变	3M80504000007261	416.866	466.866	0	416.866	466.866	绿
478	鲤城区	树兜变 10kV 园区线 644	田洋雅园二期 1#变	3M80504000007260	409.9845	459.9845	0	409.9845	459.9845	绿
479	鲤城区	树兜变 10kV 园区线 644	田洋雅园 2#变	0001118503	510.6598	573.6598	0	510.6598	573.6598	绿
480	鲤城区	树兜变 10kV 园区线 644	田洋雅园 1#变	0001117505	523.2784	586.2784	0	523.2784	586.2784	绿
481	鲤城区	树兜变 10kV 紫泰线 935	田洋神舟通边变	00204528	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
482	鲤城区	池峰变 10kV 赤土线 617	田洋水井边箱变	00173378	495.0928	558.0928	0	495.0928	558.0928	绿
483	鲤城区	树兜变 10kV 紫泰线 935	田洋水井 2#变	3M80515000138921	335.0515	375.0515	0	335.0515	375.0515	绿
484	鲤城区	树兜变 10kV 紫泰线 935	田洋村角变	00019835	558.494	621.494	11.36	547.134	610.134	绿
485	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 8#配电室 4#变	3511240701002038	626.9897	706.9897	0	626.9897	706.9897	绿
486	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 8#配电室 3#变	3511240701002037	629.8041	709.8041	0	629.8041	709.8041	绿
487	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 8#配电室 2#变	3511240701002036	630.8866	710.8866	0	630.8866	710.8866	绿
488	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 8#配电室 1#变	3511240701002035	631.8763	711.8763	0	631.8763	711.8763	绿
489	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 7#配电室 4#变	3511240701002034	627.2371	707.2371	0	627.2371	707.2371	绿
490	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 7#配电室 3#变	3511240701002033	626.8969	706.8969	0	626.8969	706.8969	绿
491	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 7#配电室 2#变	3511240701002032	626.8351	706.8351	0	626.8351	706.8351	绿
492	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 7#配电室 1#变	3511240701002031	626.8969	706.8969	0	626.8969	706.8969	绿
493	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 6#配电室 4#变	3511240701002030	630.3608	710.3608	0	630.3608	710.3608	绿
494	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 6#配电室 3#变	3511240701002029	634.7835	714.7835	0	634.7835	714.7835	绿
495	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 6#配电室 2#变	3511240701002028	629.433	709.433	0	629.433	709.433	绿
496	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 6#配电室 1#变	3511240701002027	640.8144	720.8144	0	640.8144	720.8144	绿
497	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 5#配电室 4#变	3511240701009032	639.9485	719.9485	0	639.9485	719.9485	绿
498	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 5#配电室 3#变	3511240701009031	637.7216	717.7216	0	637.7216	717.7216	绿
499	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 5#配电室 2#变	3511240701009030	630.9175	710.9175	0	630.9175	710.9175	绿
500	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 5#配电室 1#变	3511240701009029	633.1753	713.1753	0	633.1753	713.1753	绿
501	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 4#配电室 4#变	3511240701009028	630.0515	710.0515	0	630.0515	710.0515	绿
502	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 4#配电室 3#变	3511240701009027	629.433	709.433	0	629.433	709.433	绿
503	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 4#配电室 2#变	3511240701009026	633.6701	713.6701	0	633.6701	713.6701	绿
504	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 4#配电室 1#变	3511240701009025	633.9485	713.9485	0	633.9485	713.9485	绿
505	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 3#配电室 4#变	3511240701009023	630.6392	710.6392	0	630.6392	710.6392	绿
506	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 3#配电室 3#变	3511240701009022	628.9381	708.9381	0	628.9381	708.9381	绿
507	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 3#配电室 2#变	3511240701009021	629.1546	709.1546	0	629.1546	709.1546	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
508	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 3#配电室 1#变	3511240701009020	631.0722	711.0722	0	631.0722	711.0722	绿
509	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 2#配电室 4#变	3511240701009019	627.9175	707.9175	0	627.9175	707.9175	绿
510	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 2#配电室 3#变	3511240701002026	628.2268	708.2268	0	628.2268	708.2268	绿
511	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 2#配电室 2#变	3511240701002025	628.0412	708.0412	0	628.0412	708.0412	绿
512	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 2#配电室 1#变	3511240701002024	627.7938	707.7938	0	627.7938	707.7938	绿
513	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 1#配电室 4#变	3511240701002023	631.7526	711.7526	0	631.7526	711.7526	绿
514	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 1#配电室 3#变	3511240701002022	647.7423	727.7423	0	647.7423	727.7423	绿
515	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	田中里 1#配电室 2#变	3511240701009018	631.9072	711.9072	0	631.9072	711.9072	绿
516	鲤城区	坂头变 10kV 坂田线 912	田中里 1#配电室 1#变	3511240701002021	632.1856	712.1856	0	632.1856	712.1856	绿
517	鲤城区	临漳变 10kV 临西线 919	甘棠巷	00056089	274.6392	306.1392	0	274.6392	306.1392	绿
518	鲤城区	临漳变 10kV 临西线 919	甘棠巷 3#	3M80515000081310	355.4763	395.4763	0	355.4763	395.4763	绿
519	鲤城区	临漳变 10kV 临西线 919	甘棠巷 2#	00056090	326.9361	366.9361	0	326.9361	366.9361	绿
520	鲤城区	临漳变 10kV 临西线 919	甘棠巷 1#箱式变	3512241701009018	523.8351	586.8351	0	523.8351	586.8351	绿
521	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	璞悦里 4#变	3M80515000124452	494.8454	557.8454	0	494.8454	557.8454	绿
522	鲤城区	池峰变 10kV 东壁线 618	璞悦里 3#变	3M80515000124451	506.3711	569.3711	0	506.3711	569.3711	绿
523	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	璞悦里 2#变	3M80515000124450	515.3608	578.3608	0	515.3608	578.3608	绿
524	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	球场边	3M805010000001862	344.1546	384.1546	0	344.1546	384.1546	绿
525	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	球场边 2#	3M805010000031018	345.3567	385.3567	0	345.3567	385.3567	绿
526	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	珑璟湾三期 3#配电室 4#变	3M80515000103572	1003.8763	1128.8763	0	1003.8763	1128.8763	绿
527	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾三期 3#配电室 3#变	3M80515000103571	991.0103	1116.0103	0	991.0103	1116.0103	绿
528	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	珑璟湾三期 3#配电室 2#变	3M80515000103570	1001.1959	1126.1959	0	1001.1959	1126.1959	绿
529	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾三期 3#配电室 1#变	3M80515000103569	994.3093	1119.3093	0	994.3093	1119.3093	绿
530	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	珑璟湾三期 2#配电室 2#变	3M80515000103568	502.1031	565.1031	0	502.1031	565.1031	绿
531	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾三期 2#配电室 1#变	3M80515000103567	501.6289	564.6289	0	501.6289	564.6289	绿
532	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	珑璟湾三期 1#配电室 4#变	3M80515000103566	986.5155	1111.5155	0	986.5155	1111.5155	绿
533	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾三期 1#配电室 3#变	3M80515000103565	986.5155	1111.5155	0	986.5155	1111.5155	绿
534	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	珑璟湾三期 1#配电室 2#变	3M80515000103564	992.9897	1117.9897	0	992.9897	1117.9897	绿
535	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾三期 1#配电室 1#变	3M80515000103563	1003.3402	1128.3402	0	1003.3402	1128.3402	绿
536	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	珑璟湾 5#配电室 4#变	3M80504000040587	513.8763	576.8763	0	513.8763	576.8763	绿
537	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾 5#配电室 3#变	3M80504000040586	516.1443	579.1443	0	516.1443	579.1443	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
538	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	珑璟湾 5#配电室 2#变	3M80504000040584	648.8742	728.8742	0	648.8742	728.8742	绿
539	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾 5#配电室 1#变	3M80504000040583	648.6515	728.6515	0	648.6515	728.6515	绿
540	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾 4#配电室 1#变	3M80504000026917	639.3237	719.3237	0	639.3237	719.3237	绿
541	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	珑璟湾 3#配电室 3#变	3M80504000024168	528.3093	591.3093	0	528.3093	591.3093	绿
542	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	珑璟湾 3#配电室 2#变	3M80504000024167	653.501	733.501	0	653.501	733.501	绿
543	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	珑璟湾 3#配电室 1#变	3M80504000024166	654.2186	734.2186	0	654.2186	734.2186	绿
544	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾 2#配电室 4#变	3M80504000029657	647.0928	727.0928	0	647.0928	727.0928	绿
545	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾 2#配电室 3#变	3M80504000029656	650.1856	730.1856	0	650.1856	730.1856	绿
546	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾 2#配电室 2#变	3M80504000024165	644.3464	724.3464	0	644.3464	724.3464	绿
547	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾 2#配电室 1#变	3M80504000024164	652.066	732.066	0	652.066	732.066	绿
548	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	珑璟湾 1#开闭所兼 1#配电室 2#变	3M80504000024159	646.7711	726.7711	0	646.7711	726.7711	绿
549	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑璟湾 1#开闭所兼 1#配电室 1#变	3M80504000024158	665.3278	745.3278	0	665.3278	745.3278	绿
550	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	珑玥湾二期开闭所 3#变	3M80515000068016	1028.7113	1153.7113	0	1028.7113	1153.7113	绿
551	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑玥湾二期开闭所 2#变	3M80515000068015	1008.0515	1133.0515	0	1008.0515	1133.0515	绿
552	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	珑玥湾二期开闭所 1#变	3M80515000068014	1011.3918	1136.3918	0	1011.3918	1136.3918	绿
553	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	珑玥湾二期 2#配电室 2#变	3M80515000068022	1011.5155	1136.5155	0	1011.5155	1136.5155	绿
554	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	珑玥湾二期 2#配电室 1#变	3M80515000068021	997.7216	1122.7216	0	997.7216	1122.7216	绿
555	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	珑玥湾二期 1#配电室 3#变	3M80515000068019	1036.2577	1161.2577	0	1036.2577	1161.2577	绿
556	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	珑玥湾二期 1#配电室 2#变	3M80515000068018	1001.5876	1126.5876	0	1001.5876	1126.5876	绿
557	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	珑玥湾二期 1#配电室 1#变	3M80515000068017	1011.5464	1136.5464	0	1011.5464	1136.5464	绿
558	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑玥湾一期开闭所 4#变	3M80515000055396	806.9175	906.9175	0	806.9175	906.9175	绿
559	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	珑玥湾一期开闭所 3#变	3M80515000055395	815.1753	915.1753	0	815.1753	915.1753	绿
560	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	珑玥湾一期开闭所 2#变	3M80515000055394	809.5155	909.5155	0	809.5155	909.5155	绿
561	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	珑玥湾一期开闭所 1#变	3M80515000055393	813.1959	913.1959	0	813.1959	913.1959	绿
562	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	王宫辉映变	3M80515000065718	357.7944	397.7944	17.98	339.8144	379.8144	绿
563	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	王宫社区 2#变	3512241301005010	641.5464	704.5464	0	641.5464	704.5464	绿
564	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	王宫社区 1#配电室 2#变	3505250801008016	783.5052	883.5052	0	783.5052	883.5052	绿
565	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	王宫社区 1#配电室 1#变	3505250801009021	801.9381	901.9381	0	801.9381	901.9381	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
566	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	王宫社区 1#变	3512241301000005	544.1443	607.1443	0	544.1443	607.1443	绿
567	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	王宫村 4#变	3M80515000144938	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
568	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	王宫新巷开闭所 2#变	3506251301009026	783.5052	883.5052	133.18	650.3252	750.3252	绿
569	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	王宫新巷开闭所 1#变	3506251301009025	783.5052	883.5052	0	783.5052	883.5052	绿
570	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	王宫后路开闭所 2#变	3512241301005009	797.5258	897.5258	0	797.5258	897.5258	绿
571	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	王宫上福变	08500666	346.1608	386.1608	0	346.1608	386.1608	绿
572	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	王宫上福 2#变	00064959	355.2165	395.2165	0	355.2165	395.2165	绿
573	鲤城区	池峰变 10kV 洋仕线 645	玉霞蔡庄 2#变	00036645	351.0722	391.0722	0	351.0722	391.0722	绿
574	鲤城区	池峰变 10kV 洋仕线 645	玉霞洋化北变	09811204	520.8454	583.8454	0	520.8454	583.8454	绿
575	鲤城区	池峰变 10kV 洋仕线 645	玉霞洋仕西区变	07400393	324.3753	364.3753	0	324.3753	364.3753	绿
576	鲤城区	池峰变 10kV 洋仕线 645	玉霞洋仕南路变	3M80504000003820	493.6082	556.6082	15	478.6082	541.6082	绿
577	鲤城区	池峰变 10kV 元福线 641	玉霞洋仕东区变	09810773	255.0557	286.5557	0	255.0557	286.5557	绿
578	鲤城区	池峰变 10kV 展览城线 622	玉霞樟崎村箱式变	3M80515000067846	366.4742	406.4742	0	366.4742	406.4742	绿
579	鲤城区	池峰变 10kV 洋仕线 645	玉霞村部变	06200090	363.0351	403.0351	0	363.0351	403.0351	绿
580	鲤城区	池峰变 10kV 洋仕线 645	玉霞坑东变	00191312	293.2062	324.7062	0	293.2062	324.7062	绿
581	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	玉犀巷箱式变	00105474	816.0577	896.0577	0	816.0577	896.0577	绿
582	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	玉犀巷 2#箱式变	3511223001000419	584.2268	647.2268	8	576.2268	639.2268	绿
583	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	状元街开闭所 2#变	3512241301000021	1128.0412	1253.0412	0	1128.0412	1253.0412	绿
584	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	状元街开闭所 1#变	3512241301005025	1138.3918	1263.3918	0	1138.3918	1263.3918	绿
585	鲤城区	释雅变 10kV 释梅线 935	爱国路廉租房配电室 1#变	3M80515000090856	318.8948	358.8948	0	318.8948	358.8948	绿
586	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	爱国路 1#箱式变	3M80515000096096	419.0021	469.0021	0	419.0021	469.0021	绿
587	鲤城区	释雅变 10kV 东升线 932	煌华商住楼配电室 1#变	00090881	918.8866	1018.8866	0	918.8866	1018.8866	绿
588	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	烟丝厂门口箱变	00056239	333.6289	373.6289	0	333.6289	373.6289	绿
589	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	炉下埕开闭所 2#变	3506260901013019	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
590	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	炉下埕开闭所 1#变	3506260901013018	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
591	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	火炬远太边变	00186880	347.8103	387.8103	0	347.8103	387.8103	绿
592	鲤城区	池峰变 10kV 火炬线 623	火炬边防边变	00055899	524.5155	587.5155	0	524.5155	587.5155	绿
593	鲤城区	池峰变 10kV 乌石线 615	火炬西浦尾变	00090615	356.2309	396.2309	0	356.2309	396.2309	绿
594	鲤城区	池峰变 10kV 乌石线 615	火炬电子厂边变	09810730	322.6062	362.6062	0	322.6062	362.6062	绿
595	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	火炬炬兴路变	3M80504000025912	333.1629	373.1629	0	333.1629	373.1629	绿
596	鲤城区	池峰变 10kV 乌石线 615	火炬浦中变	3M80504000025562	331.6948	371.6948	0	331.6948	371.6948	绿
597	鲤城区	池峰变 10kV 常兴线 621	火炬水厂边变	00100369	402.2144	442.2144	0	402.2144	442.2144	绿
598	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	火炬村变	09203108	335.5711	375.5711	0	335.5711	375.5711	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
599	鲤城区	池峰变 10kV 火炬线 623	火炬常兴变	3M80515000085096	350.0412	390.0412	20	330.0412	370.0412	绿
600	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	火炬市场变	00033313	361.0804	401.0804	0	361.0804	401.0804	绿
601	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	火炬市场 2#变	3M80515000144937	336.4742	376.4742	0	336.4742	376.4742	绿
602	鲤城区	柴塔变 10kV 广场线 611	火炬宜家变	3M80515000091751	350.5649	390.5649	0	350.5649	390.5649	绿
603	鲤城区	池峰变 10kV 常兴线 621	火炬塔前变	3M80515000088229	333.9753	373.9753	0	333.9753	373.9753	绿
604	鲤城区	池峰变 10kV 常兴线 621	火炬塔前乙变	00033316	535.3608	598.3608	0	535.3608	598.3608	绿
605	鲤城区	池峰变 10kV 常兴线 621	火炬塔前 2#变	00064958	493.6082	556.6082	7.83	485.7782	548.7782	绿
606	鲤城区	池峰变 10kV 乌石线 615	火炬后浦变	00033314	330.5608	370.5608	0	330.5608	370.5608	绿
607	鲤城区	池峰变 10kV 乌石线 615	火炬后浦 2#变	3503231401003088	552.4948	615.4948	0	552.4948	615.4948	绿
608	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	火炬后墩变	00172011	260.1031	291.6031	0	260.1031	291.6031	绿
609	鲤城区	池峰变 10kV 常兴线 621	火炬古宅变	00033315	330.2268	370.2268	0	330.2268	370.2268	绿
610	鲤城区	池峰变 10kV 常兴线 621	火炬古宅 3#变	3M80515000144074	347.8053	387.8053	7.83	339.9753	379.9753	绿
611	鲤城区	池峰变 10kV 常兴线 621	火炬古宅 2#变	3M80504000030808	345.3155	385.3155	8	337.3155	377.3155	绿
612	鲤城区	池峰变 10kV 乌石线 615	火炬前浦变	09612161	264.8763	296.3763	0	264.8763	296.3763	绿
613	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	火炬侨兴变	3M80504000032419	351.1031	391.1031	45	306.1031	346.1031	绿
614	鲤城区	池峰变 10kV 常兴线 621	火炬侨兴 2#变	3507231901005015	365.0144	405.0144	0	365.0144	405.0144	绿
615	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	火炬上埕桥变	00064957	340.4082	380.4082	0	340.4082	380.4082	绿
616	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	火炬上埕桥 2#变	3503242701008005	328.099	368.099	0	328.099	368.099	绿
617	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	火炬上埕变	06500431	319.9711	359.9711	0	319.9711	359.9711	绿
618	鲤城区	池峰变 10kV 乌石线 615	火炬上埕 2#变	3M80515000143301	331.0186	371.0186	0	331.0186	371.0186	绿
619	鲤城区	临漳变 10kV 联成线 923	滨江花园城 3#配电室 3#变	00195556	656.1732	736.1732	0	656.1732	736.1732	绿
620	鲤城区	临漳变 10kV 联成线 923	滨江花园城 3#配电室 2#变	00195555	665.1794	745.1794	0	665.1794	745.1794	绿
621	鲤城区	临漳变 10kV 联成线 923	滨江花园城 3#配电室 1#变	00195553	658.301	738.301	0	658.301	738.301	绿
622	鲤城区	临漳变 10kV 联成线 923	滨江花园城 2#配电室 3#变	00178482	649.7649	729.7649	0	649.7649	729.7649	绿
623	鲤城区	临漳变 10kV 联成线 923	滨江花园城 2#配电室 2#变	00178466	654.2433	734.2433	0	654.2433	734.2433	绿
624	鲤城区	临漳变 10kV 联成线 923	滨江花园城 2#配电室 1#变	00178463	684.6021	764.6021	0	684.6021	764.6021	绿
625	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	滨江翡翠苑配电室 2#变	3M80501000013166	515.8557	578.8557	0	515.8557	578.8557	绿
626	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	滨江翡翠苑配电室 1#变	3M80501000013165	511.5876	574.5876	0	511.5876	574.5876	绿
627	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	滨江翡翠中心配电室 2#变	3M80501000013168	629.0309	709.0309	0	629.0309	709.0309	绿
628	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	滨江翡翠中心配电室 1#变	3M80501000013167	635.0433	715.0433	0	635.0433	715.0433	绿
629	鲤城区	浮桥变 10kV 浮珑线 942	滨江一号广场 1#配电室 4#变	3506251301009024	637.8144	717.8144	0	637.8144	717.8144	绿
630	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	滨江一号广场 1#配电室 3#变	3506251301009023	629.6186	709.6186	0	629.6186	709.6186	绿
631	鲤城区	浮桥变 10kV 浮珑线 942	滨江一号广场 1#配电室 2#变	3506251301009022	783.5052	883.5052	0	783.5052	883.5052	绿
632	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	滨江一号广场 1#配电室 1#变	3506251301002014	784.9588	884.9588	0	784.9588	884.9588	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
633	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 9#配电室 2#变	3508251901013018	626.8969	706.8969	0	626.8969	706.8969	绿
634	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 9#配电室 1#变	3508251901004020	627.9794	707.9794	0	627.9794	707.9794	绿
635	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 8#配电室 2#变	3508251901013017	627.0515	707.0515	0	627.0515	707.0515	绿
636	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 8#配电室 1#变	3508251901013016	630.268	710.268	0	630.268	710.268	绿
637	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 7#配电室 2#变	3508251901004019	627.299	707.299	0	627.299	707.299	绿
638	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 7#配电室 1#变	3508251901013015	636.4227	716.4227	0	636.4227	716.4227	绿
639	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 6#配电室 4#变	3508251901013014	627.0515	707.0515	0	627.0515	707.0515	绿
640	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 6#配电室 3#变	3508251901004016	629.433	709.433	0	629.433	709.433	绿
641	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 6#配电室 2#变	3508251901004017	627.1134	707.1134	0	627.1134	707.1134	绿
642	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 6#配电室 1#变	3508251901004015	626.9278	706.9278	0	626.9278	706.9278	绿
643	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 12#配电室 2#变	3508252001014004	628.1031	708.1031	0	628.1031	708.1031	绿
644	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 12#配电室 1#变	3508251901004023	627.7938	707.7938	0	627.7938	707.7938	绿
645	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 11#配电室 2#变	3508251901004022	626.9278	706.9278	0	626.9278	706.9278	绿
646	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 11#配电室 1#变	3508251901013020	637.2887	717.2887	0	637.2887	717.2887	绿
647	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 10#配电室 2#变	3508251901004021	627.2371	707.2371	0	627.2371	707.2371	绿
648	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 10#配电室 1#变	3508251901013019	628.5052	708.5052	0	628.5052	708.5052	绿
649	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	满堂红汽配厂	00159850	259.2062	290.7062	0	259.2062	290.7062	绿
650	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	满堂红建筑公司	00069332	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
651	鲤城区	临漳变 10kV 临西线 919	溪后池	00056078	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
652	鲤城区	临漳变 10kV 临西线 919	溪后池 2#变	3506261701005011	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
653	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 9#配电室 4#变	3M80515000133524	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
654	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 9#配电室 3#变	3M80515000133487	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
655	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 9#配电室 2#变	3M80515000133523	627.6392	707.6392	0	627.6392	707.6392	绿
656	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 8#配电室 4#变	3M80515000133522	635.8969	715.8969	0	635.8969	715.8969	绿
657	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 8#配电室 3#变	3M80515000133485	635.9897	715.9897	0	635.9897	715.9897	绿
658	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 8#配电室 2#变	3M80515000133521	639.7938	719.7938	0	639.7938	719.7938	绿
659	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 8#配电室 1#变	3M80515000133482	639.7629	719.7629	0	639.7629	719.7629	绿
660	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 7#配电室 4#变	3M80515000133520	666.9485	746.9485	0	666.9485	746.9485	绿
661	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 7#配电室 3#变	3M80515000133481	653.6804	733.6804	0	653.6804	733.6804	绿
662	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 7#配电室 2#变	3M80515000133519	637.5979	717.5979	0	637.5979	717.5979	绿
663	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 7#配电室 1#变	3M80515000133480	638.2784	718.2784	0	638.2784	718.2784	绿
664	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 6#配电室 4#变	3M80515000133517	648.4227	728.4227	0	648.4227	728.4227	绿
665	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 6#配电室 3#变	3M80515000133478	634.3814	714.3814	0	634.3814	714.3814	绿
666	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 6#配电室 2#变	3M80515000133516	638.8969	718.8969	0	638.8969	718.8969	绿
667	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 6#配电室 1#变	3M80515000133468	638.866	718.866	0	638.866	718.866	绿
668	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 5#配电室 4#变	3M80515000133515	636.4536	716.4536	0	636.4536	716.4536	绿
669	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 5#配电室 3#变	3M80515000133465	645.4227	725.4227	0	645.4227	725.4227	绿
670	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 5#配电室 2#变	3M80515000133514	640.1649	720.1649	0	640.1649	720.1649	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
671	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 5#配电室 1#变	3M80515000133464	636.3608	716.3608	0	636.3608	716.3608	绿
672	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 4#配电室 2#变	3M80515000133502	645.1134	725.1134	0	645.1134	725.1134	绿
673	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 4#配电室 1#变	3M80515000133463	647.4021	727.4021	0	647.4021	727.4021	绿
674	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 3#配电室 2#变	3M80515000133501	637.3196	717.3196	0	637.3196	717.3196	绿
675	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 3#配电室 1#变	3M80515000133462	640.2577	720.2577	0	640.2577	720.2577	绿
676	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 2#配电室 4#变	3M80515000133499	627.7629	707.7629	0	627.7629	707.7629	绿
677	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 2#配电室 3#变	3M80515000133461	630.6082	710.6082	0	630.6082	710.6082	绿
678	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 2#配电室 2#变	3M80515000133498	690.1443	770.1443	0	690.1443	770.1443	绿
679	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 2#配电室 1#变	3M80515000133460	640.8763	720.8763	0	640.8763	720.8763	绿
680	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 11#配电室 4#变	3M80515000133528	644.866	724.866	0	644.866	724.866	绿
681	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 11#配电室 3#变	3M80515000133492	652.7835	732.7835	0	652.7835	732.7835	绿
682	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 11#配电室 2#变	3M80515000133527	644.0928	724.0928	0	644.0928	724.0928	绿
683	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 11#配电室 1#变	3M80515000133490	643.6289	723.6289	0	643.6289	723.6289	绿
684	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 10#配电室 4#变	3M80515000133526	637.3196	717.3196	0	637.3196	717.3196	绿
685	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 10#配电室 3#变	3M80515000133489	638.4639	718.4639	0	638.4639	718.4639	绿
686	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 10#配电室 2#变	3M80515000133525	650.4639	730.4639	0	650.4639	730.4639	绿
687	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 10#配电室 1#变	3M80515000133488	634.2887	714.2887	0	634.2887	714.2887	绿
688	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 1#开闭所兼 1#配电室 4#变	3M80515000133497	633.9485	713.9485	0	633.9485	713.9485	绿
689	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 1#开闭所兼 1#配电室 3#变	3M80515000133371	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
690	鲤城区	坂头变 10kV 坂昌线 941	源昌江南城 1#开闭所兼 1#配电室 2#变	3M80515000133495	640.6289	720.6289	0	640.6289	720.6289	绿
691	鲤城区	坂头变 10kV 坂源线 911	源昌江南城 1#开闭所兼 1#配电室 1#变	3M80515000133321	640.3814	720.3814	0	640.3814	720.3814	绿
692	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	湖滨花苑箱式变	00020018	493.6082	556.6082	8	485.6082	548.6082	绿
693	鲤城区	释雅变 10kV 天都线 623	湖景开闭所 3#变	0000957518	679.332	759.332	0	679.332	759.332	绿
694	鲤城区	释雅变 10kV 天都线 623	湖景开闭所 2#变	0000957517	680.1485	760.1485	0	680.1485	760.1485	绿
695	鲤城区	释雅变 10kV 天都线 623	湖景开闭所 1#变	0000957516	668.6928	748.6928	0	668.6928	748.6928	绿
696	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	湖尾巷口	00056077	526.567	589.567	0	526.567	589.567	绿
697	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	港仔乾	00056029	362.3546	402.3546	0	362.3546	402.3546	绿
698	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	港仔乾 2#	0000431512	264.2784	295.7784	0	264.2784	295.7784	绿
699	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	温陵大厦箱式变	3M80501000034759	426.3918	476.3918	0	426.3918	476.3918	绿
700	鲤城区	释雅变 10kV 骏富线 652	温陵商贸中心二期 3#配电室 2#变	3M80515000065090	511.2577	574.2577	0	511.2577	574.2577	绿
701	鲤城区	释雅变 10kV 骏富线 652	温陵商贸中心二期 3#配电室 1#变	3M80515000065089	529.2165	592.2165	0	529.2165	592.2165	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
702	鲤城区	释雅变 10kV 骏富线 652	温陵商贸中心二期 2#配电室 2#变	3M80515000065088	511.5876	574.5876	0	511.5876	574.5876	绿
703	鲤城区	释雅变 10kV 骏富线 652	温陵商贸中心二期 2#配电室 1#变	3M80515000065087	523.6289	586.6289	0	523.6289	586.6289	绿
704	鲤城区	释雅变 10kV 骏富线 652	温陵商贸中心二期 1#配电室 2#变	3M80515000065086	651.7938	731.7938	0	651.7938	731.7938	绿
705	鲤城区	释雅变 10kV 骏富线 652	温陵商贸中心二期 1#配电室 1#变	3M80515000065084	659.2784	739.2784	0	659.2784	739.2784	绿
706	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 3#配电室 2#变	3M80501000027006	649.8639	729.8639	0	649.8639	729.8639	绿
707	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 3#配电室 1#变	3M80501000027005	662.3835	742.3835	0	662.3835	742.3835	绿
708	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 2#配电室 4#变	3M80501000027004	654.367	734.367	0	654.367	734.367	绿
709	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 2#配电室 3#变	3M80501000027003	654.8124	734.8124	0	654.8124	734.8124	绿
710	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 2#配电室 2#变	3M80501000027002	651.8433	731.8433	0	651.8433	731.8433	绿
711	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 2#配电室 1#变	3M80501000027001	657.9299	737.9299	0	657.9299	737.9299	绿
712	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 1#配电室 4#变	3M80501000027000	674.6557	754.6557	0	674.6557	754.6557	绿
713	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 1#配电室 3#变	3M80501000026999	654.4165	734.4165	0	654.4165	734.4165	绿
714	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 1#配电室 2#变	3M80501000026998	651.3485	731.3485	0	651.3485	731.3485	绿
715	鲤城区	释雅变 10kV 草埔线 936	温陵商贸中心 1#配电室 1#变	3M80501000026997	653.2289	733.2289	0	653.2289	733.2289	绿
716	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	清濛村口变箱式变	00198972	412.1897	462.1897	0	412.1897	462.1897	绿
717	鲤城区	临漳变 10kV 临涂线 914	涂门街 6#开闭所 2#变	00157752	1168.6907	1293.6907	0	1168.6907	1293.6907	绿
718	鲤城区	临漳变 10kV 临涂线 914	涂门街 6#开闭所 1#变	00156567	1387.0515	1512.0515	0	1387.0515	1512.0515	绿
719	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	涂门街 4#开闭所 1#变	00090907	893.8247	993.8247	0	893.8247	993.8247	绿
720	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	涂门街 3-2#配电室 2#变	00090906	852.7216	952.7216	0	852.7216	952.7216	绿
721	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	涂门街 3-2#配电室 1#变	00090905	844.5258	944.5258	0	844.5258	944.5258	绿
722	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	涂门街 3-1#配电室 1#变	00156599	722.9031	802.9031	0	722.9031	802.9031	绿
723	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	涂门街 3#开闭所 1#变	00156598	1049.4433	1174.4433	0	1049.443	1174.443	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
								3	3	
724	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	涂门街 2#开闭所 2#变	00090903	1012.4536	1137.4536	0	1012.4536	1137.4536	绿
725	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	涂门街 2#开闭所 1#变	00090902	1039.9691	1164.9691	0	1039.9691	1164.9691	绿
726	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	涂门街 1#开闭所 2#变	00157744	1084.134	1209.134	0	1084.134	1209.134	绿
727	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	涂门街 1#开闭所 1#变	00156596	1106.268	1231.268	0	1106.268	1231.268	绿
728	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	海西汽配城 2#配电室 6#变	3M80504000004345	1026.6392	1151.6392	0	1026.6392	1151.6392	绿
729	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	海西汽配城 2#配电室 5#变	3M80504000004344	1033.567	1158.567	0	1033.567	1158.567	绿
730	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	海西汽配城 1#配电室 4#变	3M80504000004343	823.0309	923.0309	0	823.0309	923.0309	绿
731	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	海西汽配城 1#配电室 3#变	3M80504000004342	790.433	890.433	0	790.433	890.433	绿
732	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	海西汽配城 1#配电室 2#变	3M80504000004341	1005.9794	1130.9794	0	1005.9794	1130.9794	绿
733	鲤城区	坂头变 10kV 黄石线 910	海西汽配城 1#配电室 1#变	3M80504000004340	1006.9278	1131.9278	0	1006.9278	1131.9278	绿
734	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	海滨办事处草田尾 1#变	00040104	160.7629	180.7629	0	160.7629	180.7629	绿
735	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	浮桥防堤边变	0000352007	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
736	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	浮桥镇政府 1#变	3M80504000000035	666.3711	746.3711	0	666.3711	746.3711	绿
737	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	浮桥镇宿舍配电室 1#变	00040103	322.9856	362.9856	0	322.9856	362.9856	绿
738	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	浮桥竹脚变	00069353	355.3031	395.3031	0	355.3031	395.3031	绿
739	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	浮桥竹脚 2#变	3M80515000083640	314.2186	354.2186	0	314.2186	354.2186	绿
740	鲤城区	江南变 10kV 官林线 624	浮桥环卫大楼 2#变	3M80504000030237	424.7423	474.7423	0	424.7423	474.7423	绿
741	鲤城区	江南变 10kV 官林线 624	浮桥环卫大楼 1#变	3M80504000030236	410.0289	460.0289	0	410.0289	460.0289	绿
742	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	浮桥商业街 1#变	3M80504000000014	532.701	595.701	0	532.701	595.701	绿
743	鲤城区	柴塔变 10kV 兴贤线 624	浦口菜市场	00090613	536.1031	599.1031	0	536.1031	599.1031	绿
744	鲤城区	柴塔变 10kV 兴贤线 624	浦口丙 2#变	3M80515000141926	631.3801	694.3801	223.71	407.6701	470.6701	绿
745	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	浦口丁变	00033320	353.8639	393.8639	0	353.8639	393.8639	绿
746	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	浦口丁 2#变	3M80515000141925	356.7462	396.7462	38.94	317.8062	357.8062	绿
747	鲤城区	池峰变 10kV 元福线 641	洋化池岸路变	3M80504000006140	525.8351	588.8351	0	525.8351	588.8351	绿
748	鲤城区	池峰变 10kV 元福线 641	洋仕市场变	3M80504000031518	530	593	0	530	593	绿
749	鲤城区	临漳变 10kV 打锡线 943	泮宫 2#箱式变	00106633	562.1031	625.1031	0	562.1031	625.1031	绿
750	鲤城区	临漳变 10kV 打锡线 943	泮宫 1#箱式变	00106632	606.7629	669.7629	0	606.7629	669.7629	绿
751	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	泉府大第配电站 4#变	00045229	404.2887	454.2887	0	404.2887	454.2887	绿
752	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	泉府大第配电站 3#变	00045228	413.7938	463.7938	0	413.7938	463.7938	绿
753	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	泉府大第配电站 2#变	00045227	548.5052	611.5052	0	548.5052	611.5052	绿
754	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	泉府大第配电站 1#变	00045226	544.8041	607.8041	0	544.8041	607.8041	绿
755	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	泉州轻机厂	00019206	164.4763	184.4763	0	164.4763	184.4763	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
756	鲤城区	释雅变 10kV 龙宫线 622	泉州百货供应站	00161750	224.3381	249.3381	0	224.3381	249.3381	绿
757	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	泉州幼师宿舍	00163901	159.2062	179.2062	0	159.2062	179.2062	绿
758	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	泉州市实验小学箱式变	00159864	257.299	288.799	0	257.299	288.799	绿
759	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅰ回 625	泉州市卫生防疫站宿舍配电室 1#变	00089353	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
760	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	泉州市农业生产资料公司 1#变	0000090004	255.1443	286.6443	0	255.1443	286.6443	绿
761	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	泉州市公路局	3506241701008036	401.9381	451.9381	0	401.9381	451.9381	绿
762	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	泉州市五交公司配电室 1#变	00162676	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
763	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	泉州司法局配电室 1#变	00159831	316.3464	356.3464	0	316.3464	356.3464	绿
764	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	泉州五中宿舍配电室 1#变	00040088	259.3608	290.8608	0	259.3608	290.8608	绿
765	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	池仔前	0000432010	285.9333	317.4333	70.49	215.4433	246.9433	绿
766	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	江滨豪园配电室（西区）2#变	0000237002	531.7526	594.7526	0	531.7526	594.7526	绿
767	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	江滨豪园配电室（西区）1#变	0000237001	528.0206	591.0206	0	528.0206	591.0206	绿
768	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	江滨豪园配电室（东区）4#变	0000197513	536.866	599.866	0	536.866	599.866	绿
769	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	江滨豪园配电室（东区）3#变	0000197016	536.5773	599.5773	0	536.5773	599.5773	绿
770	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	江滨南路抽水变	3508232901005021	396.0082	446.0082	0	396.0082	446.0082	绿
771	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	江南高新园开闭所兼配电室 4#变	3M80515000108112	784.1237	884.1237	0	784.1237	884.1237	绿
772	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	江南高新园开闭所兼配电室 3#变	3M80515000108111	795.9691	895.9691	0	795.9691	895.9691	绿
773	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	江南高新园开闭所兼配电室 2#变	3M80515000108110	983.3093	1108.3093	0	983.3093	1108.3093	绿
774	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	江南高新园开闭所兼配电室 1#变	3M80515000108108	1001.3093	1126.3093	0	1001.3093	1126.3093	绿
775	鲤城区	树兜变 10kV 路边二回 612	江南雅园 2#变	00205029	505.9588	568.9588	0	505.9588	568.9588	绿
776	鲤城区	树兜变 10kV 路边二回 612	江南雅园 1#变	00205028	551.2371	614.2371	0	551.2371	614.2371	绿
777	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	江南里 3#配电室 2#变	3512242701008031	627.0206	707.0206	0	627.0206	707.0206	绿
778	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	江南里 3#配电室 1#变	3512242701008030	627.9485	707.9485	0	627.9485	707.9485	绿
779	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	江南里 2#配电室 4#变	3512242701008029	626.8351	706.8351	0	626.8351	706.8351	绿
780	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	江南里 2#配电室 3#变	3512242701008028	635.0928	715.0928	0	635.0928	715.0928	绿
781	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	江南里 2#配电室 2#变	3512242701009037	502.5979	565.5979	0	502.5979	565.5979	绿
782	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	江南里 2#配电室 1#变	3512242701008027	494.1443	557.1443	0	494.1443	557.1443	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
783	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	江南里 1#配电室 4#变	3512242701009036	643.8763	723.8763	0	643.8763	723.8763	绿
784	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	江南里 1#配电室 3#变	3512242701008026	626.866	706.866	0	626.866	706.866	绿
785	鲤城区	浮桥变 10kV 浮高线 920	江南里 1#配电室 2#变	3512242701009035	627.2371	707.2371	0	627.2371	707.2371	绿
786	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	江南里 1#配电室 1#变	3512242701008024	626.866	706.866	0	626.866	706.866	绿
787	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 6#变	3M80504000001646	516.9897	579.9897	0	516.9897	579.9897	绿
788	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 5#变	3M80504000001645	518.3299	581.3299	0	518.3299	581.3299	绿
789	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 4#变	3M80504000001644	521.6289	584.6289	0	521.6289	584.6289	绿
790	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 3#变	3M80504000001643	534.6392	597.6392	0	534.6392	597.6392	绿
791	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 2#开闭所兼配电室 6#变	3M80504000030759	522.6186	585.6186	0	522.6186	585.6186	绿
792	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 2#开闭所兼配电室 5#变	3M80504000030758	503.7526	566.7526	0	503.7526	566.7526	绿
793	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 2#开闭所兼配电室 4#变	3M80504000030757	513.567	576.567	0	513.567	576.567	绿
794	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 2#开闭所兼配电室 3#变	3M80504000030756	515.0515	578.0515	0	515.0515	578.0515	绿
795	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 2#开闭所兼配电室 2#变	3M80504000008465	531.0928	594.0928	0	531.0928	594.0928	绿
796	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 2#开闭所兼配电室 1#变	3M80504000008464	526.3711	589.3711	0	526.3711	589.3711	绿
797	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 2#变	3M80504000001642	534.5773	597.5773	0	534.5773	597.5773	绿
798	鲤城区	池峰变 10kV 利龙线 614	江南花园城 1#变	3M80504000001641	521.5052	584.5052	0	521.5052	584.5052	绿
799	鲤城区	树兜变 10kV 高科Ⅲ回 614	江南水香 2#变	3M80504000008862	402.2268	452.2268	0	402.2268	452.2268	绿
800	鲤城区	树兜变 10kV 高科Ⅲ回 614	江南水香 1#变	3M80504000008861	416.8907	466.8907	0	416.8907	466.8907	绿
801	鲤城区	树兜变 10kV 山头线 618	江南水轮泵变	00170026	325.8557	365.8557	0	325.8557	365.8557	绿
802	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	江南春天箱变	3M80504000004100	434.6495	484.6495	0	434.6495	484.6495	绿
803	鲤城区	树兜变 10kV 巨力线 932	江南常驰汽车配件厂	09002259	209.4598	234.4598	0	209.4598	234.4598	绿
804	鲤城区	池峰变 10kV 东壁线 618	江南公寓 1#变	0000935011	408	458	0	408	458	绿
805	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	汇金置业箱式变	0001909522	534.866	597.866	0	534.866	597.866	绿
806	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	永庆宿舍边	00114392	254.5361	286.0361	0	254.5361	286.0361	绿
807	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	水门巷	00056171	362.4041	402.4041	0	362.4041	402.4041	绿
808	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	水门巷 2#	3M80501000003600	291.0515	322.5515	0	291.0515	322.5515	绿
809	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	水电工程局配电室 1#变	00056096	337.5835	377.5835	0	337.5835	377.5835	绿
810	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	水墨江澜小区二期金街配电室 4#变	3509251201008010	628.4124	708.4124	0	628.4124	708.4124	绿
811	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	水墨江澜小区二期金街配电室 3#变	3509251201013008	681.8247	761.8247	0	681.8247	761.8247	绿
812	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	水墨江澜小区二期金街配电	3509251201013007	633.6082	713.6082	0	633.6082	713.6082	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
			室 2#变							
813	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	水墨江澜小区二期金街配电室 1#变	3509251201013006	660.299	740.299	0	660.299	740.299	绿
814	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	水墨江澜 4#配电室 4#变	3505251201008021	626.866	706.866	0	626.866	706.866	绿
815	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	水墨江澜 4#配电室 3#变	3505251201008015	627.7938	707.7938	0	627.7938	707.7938	绿
816	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	水墨江澜 4#配电室 2#变	3505251201009008	626.8351	706.8351	0	626.8351	706.8351	绿
817	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	水墨江澜 4#配电室 1#变	3505251201008014	627.268	707.268	0	627.268	707.268	绿
818	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	水墨江澜 3#配电室 2#变	3505251201008020	625.2887	705.2887	0	625.2887	705.2887	绿
819	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	水墨江澜 3#配电室 1#变	3505251201008013	625.1959	705.1959	0	625.1959	705.1959	绿
820	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	水墨江澜 2#配电室 4#变	3505251201008019	626.866	706.866	0	626.866	706.866	绿
821	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	水墨江澜 2#配电室 3#变	3505251201009006	626.9588	706.9588	0	626.9588	706.9588	绿
822	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	水墨江澜 2#配电室 2#变	3505251201008018	627.0515	707.0515	0	627.0515	707.0515	绿
823	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	水墨江澜 2#配电室 1#变	3505251201008012	627.3608	707.3608	0	627.3608	707.3608	绿
824	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	水墨江澜 1#配电室 4#变	3505251201008017	633.9485	713.9485	0	633.9485	713.9485	绿
825	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	水墨江澜 1#配电室 3#变	3505251201009005	621.0515	701.0515	0	621.0515	701.0515	绿
826	鲤城区	坂头变 10kV 坂东线 945	水墨江澜 1#配电室 2#变	3505251201008016	621.299	701.299	0	621.299	701.299	绿
827	鲤城区	坂头变 10kV 珑玥线 951	水墨江澜 1#配电室 1#变	3505251201009004	633.4845	713.4845	0	633.4845	713.4845	绿
828	鲤城区	西郊变 10kV 西后线 621	气象局配电室 1#变	00133487	162.8433	182.8433	0	162.8433	182.8433	绿
829	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	民生巷开闭所 2#变	3509242201010002	634.9691	714.9691	0	634.9691	714.9691	绿
830	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	民生巷开闭所 1#变	3509242201010001	666.3608	746.3608	0	666.3608	746.3608	绿
831	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	民兵训练中心	00052472	161.4577	181.4577	0	161.4577	181.4577	绿
832	鲤城区	释雅变 10kV 天都线 623	毅都配电室 2#变	00021543	813.0309	913.0309	0	813.0309	913.0309	绿
833	鲤城区	释雅变 10kV 天都线 623	毅都配电室 1#变	00021535	816.9897	916.9897	0	816.9897	916.9897	绿
834	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	武警平水庙宿舍	00161047	345.0969	385.0969	0	345.0969	385.0969	绿
835	鲤城区	北门变 10kV 文胜线 921	模范巷	00056223	575.2371	638.2371	0	575.2371	638.2371	绿
836	鲤城区	池峰变 10kV 玉霞线 611	樟崎旧村变	0000889003	269.5876	301.0876	0	269.5876	301.0876	绿
837	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	楼下变	00026974	313.7979	353.7979	0	313.7979	353.7979	绿
838	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	棉塑厂职工宿舍楼 1#变	3501252101005009	393.3196	443.3196	0	393.3196	443.3196	绿
839	鲤城区	北门变 10kV 北清线 911	梧桐轩箱式变	00187869	252.3608	283.8608	0	252.3608	283.8608	绿
840	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	桂坛巷	00056006	553.7113	616.7113	0	553.7113	616.7113	绿
841	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	树兜顶厝变	09002266	542.1237	605.1237	0	542.1237	605.1237	绿
842	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	树兜路口变	00122526	286.9424	318.4424	82.53	204.4124	235.9124	绿
843	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	树兜西埕变	09670179	247.268	278.768	0	247.268	278.768	绿
844	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	树兜红山路变	3M80504000025561	335.8515	375.8515	0	335.8515	375.8515	绿
845	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	树兜红山变	00026973	320.9856	360.9856	0	320.9856	360.9856	绿
846	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	树兜红山 3#变	00126738	315.3938	355.3938	0	315.3938	355.3938	绿
847	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	树兜红山 2#变	00087515	313.4763	353.4763	0	313.4763	353.4763	绿
848	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	树兜水塔边变	0000337501	336.2887	376.2887	0	336.2887	376.2887	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
849	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	树兜楼下官变	00093633	339.8144	379.8144	0	339.8144	379.8144	绿
850	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	树兜楼下 2#变	3M80515000084855	344.701	384.701	0	344.701	384.701	绿
851	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	树兜土浦变	00194252	320.3918	360.3918	0	320.3918	360.3918	绿
852	鲤城区	树兜变 10kV 上村线 621	树兜土浦 2#箱变	3M80515000085343	317.2371	357.2371	0	317.2371	357.2371	绿
853	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	树兜南渠 2#变	00090183	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
854	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	树兜华塑边变	0000056504	573.1753	636.1753	40	533.1753	596.1753	绿
855	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	树兜华塑路口变	3M80515000071288	331.6124	371.6124	0	331.6124	371.6124	绿
856	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	树兜中学边变	3M80504000005520	261.0103	292.5103	0	261.0103	292.5103	绿
857	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	树兜中学边 2#变	3M80515000057363	334.4757	374.4757	21.42	313.0557	353.0557	绿
858	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	树兜上塘变	00026972	335.4845	375.4845	25.2	310.2845	350.2845	绿
859	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	树兜上塘 2#变	3M80515000071281	314.7629	354.7629	0	314.7629	354.7629	绿
860	鲤城区	树兜变 10kV 树鼎线 938	林厝路边变	3M80504000008380	336.4974	376.4974	85.05	251.4474	291.4474	绿
861	鲤城区	树兜变 10kV 树鼎线 938	林厝路边 2#变	3M80515000071850	337.4474	377.4474	8	329.4474	369.4474	绿
862	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	机床厂门口	00056209	344.7505	384.7505	0	344.7505	384.7505	绿
863	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	机床厂宿舍	00114393	320.6639	360.6639	0	320.6639	360.6639	绿
864	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	朱莲寺	00044324	323.732	363.732	0	323.732	363.732	绿
865	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	曾林村口变	00200617	293.5918	325.0918	0	293.5918	325.0918	绿
866	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	曾林村口 4#变	3504242601009003	510.0412	573.0412	0	510.0412	573.0412	绿
867	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	曾林村口 3#变	3511222101001189	331.7856	371.7856	0	331.7856	371.7856	绿
868	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	曾林村口 2#变	3M80504000020201	327.0969	367.0969	0	327.0969	367.0969	绿
869	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	曾林新官口变	00128364	272.3608	303.8608	0	272.3608	303.8608	绿
870	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	曾林大队变	07400391	290.3691	321.8691	13.8	276.5691	308.0691	绿
871	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	曾林大园变	3M80504000016763	345.4351	385.4351	28	317.4351	357.4351	绿
872	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	曾林南路箱变	3M80504000017981	351.0814	391.0814	118.5	232.5814	272.5814	绿
873	鲤城区	北门变 10kV 领墅线 924	普明新村门口	09203040	531.299	594.299	0	531.299	594.299	绿
874	鲤城区	北门变 10kV 领墅线 924	普明新村门口 2#	3M80501000006240	268.6515	300.1515	25	243.6515	275.1515	绿
875	鲤城区	北门变 10kV 领墅线 924	普明新村	00101237	328	368	0	328	368	绿
876	鲤城区	北门变 10kV 领墅线 924	普明新村 2#变	3511240101008006	339.1464	379.1464	0	339.1464	379.1464	绿
877	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	晚报社门口	00155381	329.4845	369.4845	0	329.4845	369.4845	绿
878	鲤城区	新步变 10kV 新浮线 944	春江天镜 5#配电室 4#变	3512231301005041	646.7629	726.7629	0	646.7629	726.7629	绿
879	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 5#配电室 3#变	3512231301005040	643.5464	723.5464	0	643.5464	723.5464	绿
880	鲤城区	新步变 10kV 新浮线 944	春江天镜 5#配电室 2#变	3512231301005039	635.5464	715.5464	0	635.5464	715.5464	绿
881	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 5#配电室 1#变	3512231301004061	634.3918	714.3918	0	634.3918	714.3918	绿
882	鲤城区	新步变 10kV 新浮线 944	春江天镜 4#配电室 4#变	3512231301004060	634.5567	714.5567	0	634.5567	714.5567	绿
883	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 4#配电室 3#变	3512231301004059	634.0619	714.0619	0	634.0619	714.0619	绿
884	鲤城区	新步变 10kV 新浮线 944	春江天镜 4#配电室 2#变	3512231301005038	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
885	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 4#配电室 1#变	3512231301004058	661.9381	741.9381	0	661.9381	741.9381	绿
886	鲤城区	新步变 10kV 新浮线 944	春江天镜 3#配电室 4#变	3512231301005036	701.1959	781.1959	0	701.1959	781.1959	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
887	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 3#配电室 3#变	3512231301004057	695.2577	775.2577	0	695.2577	775.2577	绿
888	鲤城区	新步变 10kV 新浮线 944	春江天镜 3#配电室 2#变	3512231301004056	648.7423	728.7423	0	648.7423	728.7423	绿
889	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 3#配电室 1#变	3512231301005035	645.8557	725.8557	0	645.8557	725.8557	绿
890	鲤城区	浮桥变 10kV 富华线 917	春江天镜 2#配电室 4#变	3512231301005034	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
891	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 2#配电室 3#变	3512231301004055	669.3608	749.3608	0	669.3608	749.3608	绿
892	鲤城区	浮桥变 10kV 富华线 917	春江天镜 2#配电室 2#变	3512231301004054	672	752	0	672	752	绿
893	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 2#配电室 1#变	3512231301004052	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
894	鲤城区	浮桥变 10kV 富华线 917	春江天镜 1#配电室 4#变	3512231301004051	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
895	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 1#配电室 3#变	3512231301005033	641.1546	721.1546	0	641.1546	721.1546	绿
896	鲤城区	浮桥变 10kV 富华线 917	春江天镜 1#配电室 2#变	3512231301005032	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
897	鲤城区	浮桥变 10kV 春江线 921	春江天镜 1#配电室 1#变	3512231301004050	665.1959	745.1959	0	665.1959	745.1959	绿
898	鲤城区	新步变 10kV 新锦Ⅰ回 943	星龙总部大厦 4#变	3M80515000140916	785.5464	885.5464	0	785.5464	885.5464	绿
899	鲤城区	新步变 10kV 新江线 915	星龙总部大厦 3#变	3M80515000140915	779.1753	879.1753	0	779.1753	879.1753	绿
900	鲤城区	新步变 10kV 新锦Ⅰ回 943	星龙总部大厦 2#变	3M80515000140914	827.6082	927.6082	0	827.6082	927.6082	绿
901	鲤城区	新步变 10kV 新江线 915	星龙总部大厦 1#变	3M80515000140913	795.6907	895.6907	0	795.6907	895.6907	绿
902	鲤城区	释雅变 10kV 天都线 623	星湖雅苑配电室 1#变	3M80501000007240	541.5464	604.5464	0	541.5464	604.5464	绿
903	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	星湖苑配电室 1#变	00051156	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
904	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	星湖苑 II 期配电室 2#变	0000381510	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
905	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	星湖苑 II 期配电室 1#变	0000381508	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
906	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	明泉农业联营公司配电室 1#变	00038423	162.6144	182.6144	0	162.6144	182.6144	绿
907	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	明光花园 7#	3M80504000000023	514	577	0	514	577	绿
908	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	明光花园 6#	3M80504000000022	515.2165	578.2165	0	515.2165	578.2165	绿
909	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	明光花园 5#	3M80504000000021	530.866	593.866	0	530.866	593.866	绿
910	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	明光花园 4#	3M80504000000020	524	587	0	524	587	绿
911	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	明光花园 3#	3M80504000000019	527.6907	590.6907	0	527.6907	590.6907	绿
912	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	明光花园 2#	3M80504000000018	517.1134	580.1134	0	517.1134	580.1134	绿
913	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	明光花园 1#	3M80504000000017	534.5979	597.5979	0	534.5979	597.5979	绿
914	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	旧漆厂门口 4#	3M80515000041944	347.1753	387.1753	0	347.1753	387.1753	绿
915	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	旧漆厂门口 3#	00183247	276.1753	307.6753	0	276.1753	307.6753	绿
916	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	旧漆厂门口 2#	00153483	351.5918	391.5918	0	351.5918	391.5918	绿
917	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	旧漆厂门口 1#	00153482	541.134	604.134	0	541.134	604.134	绿
918	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	无线电三厂配电室 1#变	00166141	272.2165	303.7165	0	272.2165	303.7165	绿
919	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	新门街菜市场配电室 1#变	00090830	573.7938	636.7938	0	573.7938	636.7938	绿
920	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	新门街 2-3#配电室 1#变	00089414	1011.2165	1136.2165	0	1011.2165	1136.2165	绿
921	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	新门街 2#开闭所 2#变	00090829	1084.9897	1209.9897	0	1084.9897	1209.9897	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
922	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	新门街 2#开闭所 1#变	00090828	1068.0412	1193.0412	0	1068.0412	1193.0412	绿
923	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	新门街 1-3#配电室 2#变	00089423	1050.268	1175.268	0	1050.268	1175.268	绿
924	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	新门街 1-3#配电室 1#变	00089422	1102.1856	1227.1856	0	1102.1856	1227.1856	绿
925	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	新门街 1-2#配电室 2#变	00089419	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
926	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	新门街 1-2#配电室 1#变	00089418	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
927	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	新门街 1#开闭所 2#变	00089417	1141.1031	1266.1031	15	1126.1031	1251.1031	绿
928	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	新门街 1#开闭所 1#变	00089415	1131.299	1256.299	0	1131.299	1256.299	绿
929	鲤城区	临漳变 10kV 新门西线 911	新门水闸边	00157883	335.6454	375.6454	7.2	328.4454	368.4454	绿
930	鲤城区	临漳变 10kV 新门西线 911	新门水闸边 2#	00101260	364.5443	404.5443	0	364.5443	404.5443	绿
931	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	新路埕开关站#2 变	3M80515000134219	637.9278	717.9278	8	629.9278	709.9278	绿
932	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	新路埕开关站#1 变	3M80515000134218	639.701	719.701	0	639.701	719.701	绿
933	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	新路埕	00056213	256.5361	288.0361	0	256.5361	288.0361	绿
934	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	新街箱式变	3M80501000003900	565.6907	628.6907	0	565.6907	628.6907	绿
935	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	新街	00056073	351.5052	391.5052	0	351.5052	391.5052	绿
936	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	新街 2#箱式变	3512240901008009	551.5876	614.5876	0	551.5876	614.5876	绿
937	鲤城区	释雅变 10kV 释梅线 935	新街 2#变	00147413	335.2619	375.2619	0	335.2619	375.2619	绿
938	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	新步雨亭路边箱式变	3504260301008008	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
939	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	新步酱油厂变	07900056	370.2351	410.2351	0	370.2351	410.2351	绿
940	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	新步茂诚变	3M80515000091776	392.1485	442.1485	0	392.1485	442.1485	绿
941	鲤城区	新步变 10kV 新发线 953	新步老人会边 2#箱变	3503232701002022	496.0825	559.0825	0	496.0825	559.0825	绿
942	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	新步皮塑厂边变	00069355	315.5918	355.5918	0	315.5918	355.5918	绿
943	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	新步皮塑厂边 2#变	3511240501009003	357.8577	397.8577	15	342.8577	382.8577	绿
944	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	新步新村变	3M80504000005540	321.4804	361.4804	0	321.4804	361.4804	绿
945	鲤城区	坂头变 10kV 坂西线 921	新步新村 2#变	3M80515000136235	350.3196	390.3196	17	333.3196	373.3196	绿
946	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	新府口开闭所 2#变	3M80515000142238	686.7732	766.7732	0	686.7732	766.7732	绿
947	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	新府口开闭所 1#变	3M80515000142237	642.5773	722.5773	0	642.5773	722.5773	绿
948	鲤城区	树兜变 10kV 西埕线 934	新宅观音庙变	00203292	263.0722	294.5722	0	263.0722	294.5722	绿
949	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	新天百纳苑 3#配电室 2#变	3M80515000055980	661.3196	741.3196	0	661.3196	741.3196	绿
950	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	新天百纳苑 2#配电室 2#变	3M80504000040300	636.6515	716.6515	0	636.6515	716.6515	绿
951	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	新天百纳苑 2#配电室 1#变	3M80504000040299	649.4186	729.4186	0	649.4186	729.4186	绿
952	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	新天百纳苑 1#配电室 4#变	3M80504000040282	618.1443	698.1443	0	618.1443	698.1443	绿
953	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	新天百纳苑 1#配电室 3#变	3M80504000040281	644.3711	724.3711	0	644.3711	724.3711	绿
954	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	新天百纳苑 1#配电室 2#变	3M80504000040280	661.8392	741.8392	0	661.8392	741.8392	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
955	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	新天百纳苑 1#配电室 1#变	3M80504000040279	647.4144	727.4144	0	647.4144	727.4144	绿
956	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	新天城市广场 6#配电室 2#变	3M80504000033266	501.2165	564.2165	0	501.2165	564.2165	绿
957	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	新天城市广场 6#配电室 1#变	3M80504000033265	508.6186	571.6186	0	508.6186	571.6186	绿
958	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	新天城市广场 5#配电室 4#变	3M80504000033264	602.8289	682.8289	0	602.8289	682.8289	绿
959	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	新天城市广场 5#配电室 3#变	3M80504000033263	649.3443	729.3443	0	649.3443	729.3443	绿
960	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	新天城市广场 5#配电室 2#变	3M80504000033262	650.2351	730.2351	0	650.2351	730.2351	绿
961	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	新天城市广场 5#配电室 1#变	3M80504000033261	652.8825	732.8825	0	652.8825	732.8825	绿
962	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	新天城市广场 4#配电室 2#变	3M80504000033260	614.2598	694.2598	0	614.2598	694.2598	绿
963	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	新天城市广场 4#配电室 1#变	3M80504000033259	675.4722	755.4722	0	675.4722	755.4722	绿
964	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	新天城市广场 3#配电室 1#变	3M80504000029775	493.6907	556.6907	0	493.6907	556.6907	绿
965	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	新天城市广场 2#配电室 2#变	3M80504000029774	625.8392	705.8392	0	625.8392	705.8392	绿
966	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	新天城市广场 2#配电室 1#变	3M80504000029773	656.5196	736.5196	0	656.5196	736.5196	绿
967	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	新天城市广场 1#配电室 2#变	3M80504000029770	642.9856	722.9856	0	642.9856	722.9856	绿
968	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	新天城市广场 1#配电室 1#变	3M80504000029772	659.0186	739.0186	0	659.0186	739.0186	绿
969	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	新塘谢厝变	00168006	406.499	456.499	0	406.499	456.499	绿
970	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	新塘谢厝 2#变	3M8051500014 0242	355.3031	395.3031	0	355.3031	395.3031	绿
971	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	新塘球场变	0000048502	268.4433	299.9433	0	268.4433	299.9433	绿
972	鲤城区	江南变 10kV 古圳线 615	新塘常兜变	3M80515000097241	346.6557	386.6557	0	346.6557	386.6557	绿
973	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	新塘山头埔变	07600165	430.7959	480.7959	0	430.7959	480.7959	绿
974	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	新塘山头变	00008457	323.0515	363.0515	0	323.0515	363.0515	绿
975	鲤城区	树兜变 10kV 山头线 618	新塘寨仔变	07300435	262.7835	294.2835	0	262.7835	294.2835	绿
976	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	新塘安置小区 3#变	3M80504000027400	635.7856	715.7856	0	635.7856	715.7856	绿
977	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	新塘安置小区 2#变	3M80504000000564	405.7567	455.7567	0	405.7567	455.7567	绿
978	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	新塘安置小区 1#变	3M80504000000565	402.9691	452.9691	0	402.9691	452.9691	绿
979	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	新塘学校边变	0000351013	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
980	鲤城区	树兜变 10kV 寨仔线 624	新塘 301 变	00187929	293.1237	324.6237	0	293.1237	324.6237	绿
981	鲤城区	柴塔变 10kV 后树线 623	新城旺角小区 3#变	00219286	698.3093	778.3093	0	698.3093	778.3093	绿
982	鲤城区	柴塔变 10kV 后树线 623	新城旺角小区 2#变	00219287	518.6474	581.6474	0	518.6474	581.6474	绿
983	鲤城区	柴塔变 10kV 后树线 623	新城旺角小区 1#变	00166617	547.1443	610.1443	0	547.1443	610.1443	绿
984	鲤城区	大淮变 10kV 远太南线 912	新城大厦配电室 1#变	00156590	1065.8763	1190.8763	0	1065.8763	1190.8763	绿
985	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	新华路尾 2#	00056009	348.2392	388.2392	0	348.2392	388.2392	绿
986	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	新华路尾 1#	00056008	330.3505	370.3505	0	330.3505	370.3505	绿
987	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	新兴房地产配电室 1#变	00159861	331.0804	371.0804	0	331.0804	371.0804	绿
988	鲤城区	北门变 10kV 文胜线 921	文胜巷	00056222	350.7505	390.7505	0	350.7505	390.7505	绿
989	鲤城区	北门变 10kV 文胜线 921	文胜巷 2#	3M805010000002240	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
990	鲤城区	临漳变 10kV 打锡线 943	文庙门口箱式变	3506252301008021	520.7216	583.7216	0	520.7216	583.7216	绿
991	鲤城区	临漳变 10kV 临涂线 914	文庙广场箱式变	00055882	556.9278	619.9278	0	556.9278	619.9278	绿
992	鲤城区	释雅变 10kV 龙宫线 622	文化宫变	00088533	317.2	357.2	0	317.2	357.2	绿
993	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	教育局宿舍变	00056113	327.5546	367.5546	0	327.5546	367.5546	绿
994	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	摩卡小镇 4#变	3M80504000004123	655.3814	735.3814	0	655.3814	735.3814	绿
995	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	摩卡小镇 3#变	3M80504000004122	657.534	737.534	0	657.534	737.534	绿
996	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	摩卡小镇 2#变	3M80504000004121	669.633	749.633	0	669.633	749.633	绿
997	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	摩卡小镇 1#变	3M80504000004120	670.9691	750.9691	0	670.9691	750.9691	绿
998	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	指挥巷 1#开闭所 2#变	3504240901000008	681.6701	761.6701	0	681.6701	761.6701	绿
999	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	指挥巷 1#开闭所 1#变	3504240901000007	673.5258	753.5258	8	665.5258	745.5258	绿
1000	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	招待所门口	00056214	395.9546	435.9546	0	395.9546	435.9546	绿
1001	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	承天巷开闭所 2#变	3M80100000000379	651.3299	731.3299	0	651.3299	731.3299	绿
1002	鲤城区	大淮变 10kV 庄府线 915	承天巷开闭所 1#变	3M80100000000378	659.0619	739.0619	0	659.0619	739.0619	绿
1003	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	承天寺	3M805010000021781	228.668	253.668	0	228.668	253.668	绿
1004	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	打锡街箱式变	3507240401004011	829.0309	929.0309	0	829.0309	929.0309	绿
1005	鲤城区	临漳变 10kV 打锡线 943	打锡街室内箱式变	00107419	983.9794	1083.9794	0	983.9794	1083.9794	绿
1006	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	打锡街北侧配电室 1#变	00156572	876.0412	976.0412	0	876.0412	976.0412	绿
1007	鲤城区	临漳变 10kV 打锡线 943	打锡街 2#箱式变	3M805010000026896	527.4639	590.4639	0	527.4639	590.4639	绿
1008	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	惠义巷总站配电室 1#变	00159126	266.8247	298.3247	0	266.8247	298.3247	绿
1009	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	御景嘉园 2#配电室 2#变	3M80504000025810	624.033	704.033	0	624.033	704.033	绿
1010	鲤城区	浮桥变 10kV 浮阳线 918	御景嘉园 2#配电室 1#变	3M80504000025809	663.9175	743.9175	0	663.9175	743.9175	绿
1011	鲤城区	浮桥变 10kV 浮珑线 942	御景嘉园 1#配电室 2#变	3M80504000025808	667.901	747.901	0	667.901	747.901	绿
1012	鲤城区	浮桥变 10kV 浮珑线 942	御景嘉园 1#配电室 1#变	3M80504000025807	695.8598	775.8598	0	695.8598	775.8598	绿
1013	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	开元里 2#配电室 4#变	3501251001005062	496.1237	559.1237	0	496.1237	559.1237	绿
1014	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	开元里 2#配电室 3#变	3501251001005061	503.9175	566.9175	0	503.9175	566.9175	绿
1015	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	开元里 2#配电室 2#变	3501251001005060	494.7423	557.7423	0	494.7423	557.7423	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1016	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	开元里 2#配电室 1#变	3501251001014059	497.1753	560.1753	0	497.1753	560.1753	绿
1017	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	开元里 1#配电室 2#变	3501251001005059	494.0412	557.0412	0	494.0412	557.0412	绿
1018	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	开元里 1#配电室 1#变	3501251001005058	506.7216	569.7216	0	506.7216	569.7216	绿
1019	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	开元街道办事处	3M80501000021963	207.3649	232.3649	0	207.3649	232.3649	绿
1020	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	开元盛世广场箱式变	3M80515000071514	398.6639	448.6639	0	398.6639	448.6639	绿
1021	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	开元房地产配电室 1#变	09907667	366.0371	406.0371	0	366.0371	406.0371	绿
1022	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	建发养云 3#配电室 4#变	3511240701002012	498.0825	561.0825	0	498.0825	561.0825	绿
1023	鲤城区	坂头变 10kV 鲤景线 952	建发养云 3#配电室 3#变	3511240701009013	506.6392	569.6392	0	506.6392	569.6392	绿
1024	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	建发养云 3#配电室 2#变	3511240701002011	635.7423	715.7423	0	635.7423	715.7423	绿
1025	鲤城区	坂头变 10kV 鲤景线 952	建发养云 3#配电室 1#变	3511240701009012	634.1649	714.1649	0	634.1649	714.1649	绿
1026	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	建发养云 2#配电室 4#变	3511240701009011	498.0619	561.0619	0	498.0619	561.0619	绿
1027	鲤城区	坂头变 10kV 鲤景线 952	建发养云 2#配电室 3#变	3511240701002009	497.3196	560.3196	0	497.3196	560.3196	绿
1028	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	建发养云 2#配电室 2#变	3511240701002010	650.433	730.433	0	650.433	730.433	绿
1029	鲤城区	坂头变 10kV 鲤景线 952	建发养云 2#配电室 1#变	3511240701002008	630.7629	710.7629	0	630.7629	710.7629	绿
1030	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	建发养云 1#配电室 2#变	3511240701009010	654.5155	734.5155	0	654.5155	734.5155	绿
1031	鲤城区	坂头变 10kV 鲤景线 952	建发养云 1#配电室 1#变	3511240701002007	636.2371	716.2371	0	636.2371	716.2371	绿
1032	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	延陵顶堡 2#箱变	00036647	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1033	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	延陵家园安置小区 2#开闭所 2#变	3M80515000063275	822.0412	922.0412	0	822.0412	922.0412	绿
1034	鲤城区	坂头变 10kV 鲤景线 952	延陵家园安置小区 2#开闭所 #3 变	3M80515000063277	827.3918	927.3918	0	827.3918	927.3918	绿
1035	鲤城区	坂头变 10kV 鲤景线 952	延陵家园安置小区 2#开闭所 #1 变	3M80515000063274	816.5052	916.5052	0	816.5052	916.5052	绿
1036	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	延陵家园安置小区 1#开闭所 4#变	0001015009	505.299	568.299	0	505.299	568.299	绿
1037	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	延陵家园安置小区 1#开闭所 3#变	0001015008	524.3918	587.3918	0	524.3918	587.3918	绿
1038	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	延陵家园安置小区 1#开闭所 2#变	0001016503	527.2371	590.2371	0	527.2371	590.2371	绿
1039	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	延陵家园安置小区 1#开闭所 1#变	0001015503	521.8969	584.8969	0	521.8969	584.8969	绿
1040	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	延陵安置小区充电桩箱变	3M80515000127459	494.1649	557.1649	0	494.1649	557.1649	绿
1041	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	延陵安置小区 1#配电室 2#变	0001016505	528.1031	591.1031	0	528.1031	591.1031	绿
1042	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	延陵安置小区 1#配电室 1#变	0001015010	531.7113	594.7113	0	531.7113	594.7113	绿
1043	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	延陵下堡变	00007924	329.0887	369.0887	0	329.0887	369.0887	绿
1044	鲤城区	临漳变 10kV 新门西线 911	康惠公司	00040102	331.4268	371.4268	0	331.4268	371.4268	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1045	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	店头池峰变	3M80504000008340	261.0309	292.5309	0	261.0309	292.5309	绿
1046	鲤城区	树兜变 10kV 树鼎线 938	店头成礼路变	3M80504000030077	368.2804	408.2804	0	368.2804	408.2804	绿
1047	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	店头惠群变	00203690	261.0309	292.5309	0	261.0309	292.5309	绿
1048	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	店头惠群 2#变	3M80515000066462	340.9649	380.9649	0	340.9649	380.9649	绿
1049	鲤城区	树兜变 10kV 树鼎线 938	店头厝头变	00188321	264.3918	295.8918	0	264.3918	295.8918	绿
1050	鲤城区	大淮变 10kV 庄府线 915	庄府巷开闭所 1#变	00089358	952.5155	1052.5155	5	947.5155	1047.5155	绿
1051	鲤城区	大淮变 10kV 庄府线 915	庄府巷壕沟乾配电室 1#变	00090896	564.2474	627.2474	0	564.2474	627.2474	绿
1052	鲤城区	大淮变 10kV 庄府线 915	庄府巷北侧商住楼配电室 1#变	00156564	676.0103	756.0103	0	676.0103	756.0103	绿
1053	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	庄厝埕变	00056116	269.6392	301.1392	0	269.6392	301.1392	绿
1054	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	庄厝埕 1#箱式变	3M80515000065688	408.3299	458.3299	0	408.3299	458.3299	绿
1055	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	广平仓	00056104	344.9608	384.9608	0	344.9608	384.9608	绿
1056	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	广平仓 1#箱式变	3M80515000071289	420.4701	470.4701	0	420.4701	470.4701	绿
1057	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	幸福街泉百公寓配电室 1#变	00052484	332.7876	372.7876	0	332.7876	372.7876	绿
1058	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	幸福街	00056232	356.5649	396.5649	0	356.5649	396.5649	绿
1059	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	幸福新村南区配电室 1#变	00040441	160.5546	180.5546	0	160.5546	180.5546	绿
1060	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	幸福新村北区配电室 1#变	00040442	159.7443	179.7443	0	159.7443	179.7443	绿
1061	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	幸福新村东区配电室 1#变	00040430	328	368	0	328	368	绿
1062	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	幸福广场	3M80515000061174	518.7093	581.7093	0	518.7093	581.7093	绿
1063	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	平水庙邮电局	00163822	259.9794	291.4794	0	259.9794	291.4794	绿
1064	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	平水庙	00056240	342.8206	382.8206	0	342.8206	382.8206	绿
1065	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	千休所门口	00056042	320.1649	360.1649	0	320.1649	360.1649	绿
1066	鲤城区	树兜变 10kV 山头线 618	常泰路口变	00104413	345.6907	385.6907	0	345.6907	385.6907	绿
1067	鲤城区	北门变 10kV 领墅线 924	师院西围墙边	00114394	339.9258	379.9258	0	339.9258	379.9258	绿
1068	鲤城区	北门变 10kV 领墅线 924	师院西围墙边 2#	3M80515000085050	349.1918	389.1918	0	349.1918	389.1918	绿
1069	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	师院宿舍配电室 1#变	00038419	322.0866	362.0866	0	322.0866	362.0866	绿
1070	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	师院宿舍箱式变	00188296	256.7423	288.2423	0	256.7423	288.2423	绿
1071	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	师范门口 2#	00056109	332.8	372.8	0	332.8	372.8	绿
1072	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	师范门口 1#	00056110	313.6619	353.6619	0	313.6619	353.6619	绿
1073	鲤城区	大淮变 10kV 凤池线 920	市糖酒公司	00166603	163.0186	183.0186	0	163.0186	183.0186	绿
1074	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	市粮食局配电室 1#变	00163505	255.501	287.001	0	255.501	287.001	绿
1075	鲤城区	大淮变 10kV 庄府线 915	市政府南区东侧	00155408	334.9649	374.9649	0	334.9649	374.9649	绿
1076	鲤城区	北门变 10kV 文胜线 921	市政大希夷配电室 1#变	00040090	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
1077	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	市工商局宿舍配电室 1#变	00038420	324.4495	364.4495	0	324.4495	364.4495	绿
1078	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	市工业品批发市场配电室 1#变	00090933	397.5093	447.5093	0	397.5093	447.5093	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1079	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	市委党校箱式变	3M80501000000901	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1080	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	市农机公司	00040107	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1081	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	市二建宿舍配电室 2#变	0001675507	491.5464	541.5464	0	491.5464	541.5464	绿
1082	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	市二建宿舍配电室 1#变	0001675505	423.8763	473.8763	0	423.8763	473.8763	绿
1083	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	左岸英郡地块二	3M80504000016101	319.3402	359.3402	0	319.3402	359.3402	绿
1084	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	左岸英郡地块一箱变	3M80504000013441	333.6784	373.6784	0	333.6784	373.6784	绿
1085	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	左岸英郡 2#配电室 3#变	3M80504000010547	661.6907	741.6907	0	661.6907	741.6907	绿
1086	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	左岸英郡 2#配电室 2#变	3M80504000010546	665.3031	745.3031	0	665.3031	745.3031	绿
1087	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	左岸英郡 2#配电室 1#变	3M80504000010545	664.9814	744.9814	0	664.9814	744.9814	绿
1088	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	左岸英郡 1#配电室 3#变	3M80504000010544	525.567	588.567	0	525.567	588.567	绿
1089	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	左岸英郡 1#配电室 2#变	3M80504000010543	518.8866	581.8866	0	518.8866	581.8866	绿
1090	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	左岸英郡 1#配电室 1#变	3M80504000010542	518.5979	581.5979	0	518.5979	581.5979	绿
1091	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	崇福路	00056208	348.7588	388.7588	0	348.7588	388.7588	绿
1092	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	崇福路 3#变	3501231001007580	313.4392	353.4392	0	313.4392	353.4392	绿
1093	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	崇福路 2#	0001702016	319.2371	350.7371	143	176.2371	207.7371	绿
1094	鲤城区	坂头变 10kV 和隆线 923	岐山新村变	00006938	500.5773	563.5773	0	500.5773	563.5773	绿
1095	鲤城区	江南变 10kV 东边线 613	山后傅路边箱变	3M80504000031760	331.0804	371.0804	0	331.0804	371.0804	绿
1096	鲤城区	江南变 10kV 东边线 613	山后傅榕树变	00089798	269.0412	300.5412	0	269.0412	300.5412	绿
1097	鲤城区	江南变 10kV 东边线 613	山后傅村变	07900055	331.9464	371.9464	0	331.9464	371.9464	绿
1098	鲤城区	北门变 10kV 北清线 911	局北门南箱式变	00159097	854.9536	954.9536	6.5	848.4536	948.4536	绿
1099	鲤城区	北门变 10kV 北清线 911	局北门北箱式变	00159096	669.2062	749.2062	0	669.2062	749.2062	绿
1100	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	尚好家园 3#配电室 2#变	3M80515000053385	623.6619	703.6619	0	623.6619	703.6619	绿
1101	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	尚好家园 3#配电室 1#变	3M80515000053384	640.3876	720.3876	0	640.3876	720.3876	绿
1102	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	尚好家园 2#配电室 3#变	3M80515000053383	620.0247	700.0247	0	620.0247	700.0247	绿
1103	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	尚好家园 2#配电室 2#变	3M80515000053382	634.8454	714.8454	0	634.8454	714.8454	绿
1104	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	尚好家园 2#配电室 1#变	3M80515000053381	633.4845	713.4845	0	633.4845	713.4845	绿
1105	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	尚好家园 1#配电室 4#变	3M80504000031421	631.5052	711.5052	0	631.5052	711.5052	绿
1106	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	尚好家园 1#配电室 3#变	3M80504000031420	645.5835	725.5835	0	645.5835	725.5835	绿
1107	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	尚好家园 1#配电室 2#变	3M80504000031419	504.9278	567.9278	0	504.9278	567.9278	绿
1108	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	尚好家园 1#配电室 1#变	3M80504000031418	510.9278	573.9278	0	510.9278	573.9278	绿
1109	鲤城区	释雅变 10kV 释梅线 935	小希夷邮电小区箱式变	3M80515000060959	161.1546	181.1546	0	161.1546	181.1546	绿
1110	鲤城区	北门变 10kV 文胜线 921	小希夷	00056100	353.3113	393.3113	0	353.3113	393.3113	绿
1111	鲤城区	大淮变 10kV 凤池线 920	小商品街箱式变	00210934	372.5526	412.5526	0	372.5526	412.5526	绿
1112	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	对台办	00056041	335.6701	375.6701	0	335.6701	375.6701	绿
1113	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	寨仔寨兴街变	3M80504000003400	342.3258	382.3258	0	342.3258	382.3258	绿
1114	鲤城区	释雅变 10kV 水蔡线 614	富贵花园配电室 2#变	3M80501000026277	515.732	578.732	0	515.732	578.732	绿
1115	鲤城区	释雅变 10kV 水蔡线 614	富贵花园配电室 1#变	3M80501000026276	510.5361	573.5361	0	510.5361	573.5361	绿
1116	鲤城区	新步变 10kV 新锦Ⅰ回 943	富华富丽大厦开闭所兼 1#	3M80515000144084	783.5103	883.5103	0	783.5103	883.5103	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
			配电室 4#变							
1117	鲤城区	新步变 10kV 新江线 915	富华富丽大厦开闭所兼 1#配电室 3#变	3M80515000144080	806.1443	906.1443	0	806.1443	906.1443	绿
1118	鲤城区	新步变 10kV 新锦Ⅰ回 943	富华富丽大厦开闭所兼 1#配电室 2#变	3M80515000144083	626.824	706.824	0	626.824	706.824	绿
1119	鲤城区	新步变 10kV 新江线 915	富华富丽大厦开闭所兼 1#配电室 1#变	3M80515000144078	623.1237	703.1237	0	623.1237	703.1237	绿
1120	鲤城区	新步变 10kV 新锦Ⅰ回 943	富华富丽大厦 2#配电室 4#变	3M80515000144087	783.5146	883.5146	0	783.5146	883.5146	绿
1121	鲤城区	新步变 10kV 新江线 915	富华富丽大厦 2#配电室 3#变	3M80515000144082	797.9175	897.9175	0	797.9175	897.9175	绿
1122	鲤城区	新步变 10kV 新锦Ⅰ回 943	富华富丽大厦 2#配电室 2#变	3M80515000144085	627.2062	707.2062	0	627.2062	707.2062	绿
1123	鲤城区	新步变 10kV 新江线 915	富华富丽大厦 2#配电室 1#变	3M80515000144081	624.8247	704.8247	0	624.8247	704.8247	绿
1124	鲤城区	江南变 10kV 誉峰线 943	宝嘉誉峰 6#配电室 3#变	3M80515000116213	1021.9381	1146.9381	0	1021.9381	1146.9381	绿
1125	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	宝嘉誉峰 6#配电室 2#变	3M80515000116175	1004.9485	1129.9485	0	1004.9485	1129.9485	绿
1126	鲤城区	江南变 10kV 誉峰线 943	宝嘉誉峰 6#配电室 1#变	3M80515000116174	1011.3814	1136.3814	0	1011.3814	1136.3814	绿
1127	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	宝嘉誉峰 5#配电室 2#变	3M80515000116209	1010.5567	1135.5567	0	1010.5567	1135.5567	绿
1128	鲤城区	江南变 10kV 誉峰线 943	宝嘉誉峰 5#配电室 1#变	3M80515000116208	1010.0206	1135.0206	0	1010.0206	1135.0206	绿
1129	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	宝嘉誉峰 4#配电室 2#变	3M80515000116172	994.6392	1119.6392	0	994.6392	1119.6392	绿
1130	鲤城区	江南变 10kV 誉峰线 943	宝嘉誉峰 4#配电室 1#变	3M80515000116171	997.9381	1122.9381	0	997.9381	1122.9381	绿
1131	鲤城区	江南变 10kV 誉峰线 943	宝嘉誉峰 3#配电室 3#变	3M80515000116210	1045.1546	1170.1546	0	1045.1546	1170.1546	绿
1132	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	宝嘉誉峰 3#配电室 2#变	3M80515000116170	1001.8144	1126.8144	0	1001.8144	1126.8144	绿
1133	鲤城区	江南变 10kV 誉峰线 943	宝嘉誉峰 3#配电室 1#变	3M80515000116169	1001.3608	1126.3608	0	1001.3608	1126.3608	绿
1134	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	宝嘉誉峰 2#开闭所兼 2#配电室 2#变	3M80515000116180	1034.0206	1159.0206	0	1034.0206	1159.0206	绿
1135	鲤城区	江南变 10kV 誉峰线 943	宝嘉誉峰 2#开闭所兼 2#配	3M80515000116179	1022.1856	1147.1856	0	1022.185	1147.185	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
			电室 1#变					6	6	
1136	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	宝嘉誉峰 1#开闭所兼 1#配电室 2#变	3M80515000116177	1005.732	1130.732	0	1005.732	1130.732	绿
1137	鲤城区	江南变 10kV 誉峰线 943	宝嘉誉峰 1#开闭所兼 1#配电室 1#变	3M80515000116176	1025.6495	1150.6495	0	1025.6495	1150.6495	绿
1138	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	宏辉商林城配电室 1#变	00159852	836.268	936.268	0	836.268	936.268	绿
1139	鲤城区	柴塔变 10kV 兴贤线 624	宏基房地产 2#变	00033995	332.5649	372.5649	0	332.5649	372.5649	绿
1140	鲤城区	释雅变 10kV 释梅线 935	学府路南 3 区箱式变	0000131501	541.6701	604.6701	0	541.6701	604.6701	绿
1141	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	学府路南 2 区 3#箱式变	0000172502	559.299	622.299	0	559.299	622.299	绿
1142	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	学府路南 2 区 2#箱式变	0000173001	535.3196	598.3196	0	535.3196	598.3196	绿
1143	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	学府路南 2 区 1#箱式变	0000172501	566.5361	629.5361	0	566.5361	629.5361	绿
1144	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	学府路南 1 区箱式变	0000279505	533.6289	596.6289	0	533.6289	596.6289	绿
1145	鲤城区	北门变 10kV 北清线 911	学府路北 3 区箱式变	0000034002	542.3918	605.3918	0	542.3918	605.3918	绿
1146	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	学府路北 2 区箱式变	0000034501	252.8144	284.3144	0	252.8144	284.3144	绿
1147	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	学府路北 1 区箱式变	0000034001	527.1546	590.1546	0	527.1546	590.1546	绿
1148	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	孟衙宫口	00056079	582.3505	645.3505	0	582.3505	645.3505	绿
1149	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	孟衙宫口 2#箱式变	3M805010000016282	538.2062	601.2062	0	538.2062	601.2062	绿
1150	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	孝感巷口	00157831	589.7113	652.7113	0	589.7113	652.7113	绿
1151	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	孝感巷Ⅱ	00056247	339.8021	379.8021	0	339.8021	379.8021	绿
1152	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	孝感巷Ⅰ	00056246	550.4742	613.4742	0	550.4742	613.4742	绿
1153	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	奉圣巷内	00056082	342.6309	382.6309	0	342.6309	382.6309	绿
1154	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	奉圣巷 2#箱式变	3506260301009008	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
1155	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	奉圣巷 1#箱式变	35122410010004029	536.5979	599.5979	0	536.5979	599.5979	绿
1156	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	奉圣宫口	00056080	346.9897	386.9897	0	346.9897	386.9897	绿
1157	鲤城区	释雅变 10kV 天都线 623	天都广场配电站 1#变	00090873	1369.0722	1529.0722	0	1369.0722	1529.0722	绿
1158	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	天后路开闭所 2#变	3509240401005016	650.1546	730.1546	0	650.1546	730.1546	绿
1159	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	天后路开闭所 1#变	3509240401000020	635.8969	715.8969	0	635.8969	715.8969	绿
1160	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	大隘门商住楼配电室 1#变	00161749	163.7402	183.7402	0	163.7402	183.7402	绿
1161	鲤城区	北门变 10kV 文胜线 921	大希夷	00155347	351.4557	391.4557	0	351.4557	391.4557	绿
1162	鲤城区	北门变 10kV 文胜线 921	大希夷 2#	00056099	327.0598	367.0598	0	327.0598	367.0598	绿
1163	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	大寺后	00056243	268.9278	300.4278	0	268.9278	300.4278	绿
1164	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	大城隍	00056105	346.9897	386.9897	0	346.9897	386.9897	绿
1165	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	大城隍 2#	0000431519	273.6289	305.1289	0	273.6289	305.1289	绿
1166	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	大厦车队箱式变	3509252801004003	322.5567	362.5567	0	322.5567	362.5567	绿
1167	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	大华戏院箱式变	00069357	322.433	362.433	0	322.433	362.433	绿
1168	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	外国语学校宿舍箱式变	00153286	397.8969	447.8969	0	397.8969	447.8969	绿
1169	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	塔仔顶	00157807	352.5814	392.5814	0	352.5814	392.5814	绿
1170	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	堤后路 1#箱式变	35102415010008004	499.732	562.732	0	499.732	562.732	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1171	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西南 6#区 1#箱式变	00137698	526.3175	589.3175	0	526.3175	589.3175	绿
1172	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	城西南 4 区配电室 2#变	00137693	423.1959	473.1959	0	423.1959	473.1959	绿
1173	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	城西南 4 区配电室 1#变	00137692	426.9278	476.9278	0	426.9278	476.9278	绿
1174	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	城西南 3 区箱式变	00137694	415.1093	465.1093	0	415.1093	465.1093	绿
1175	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	城西南 2 区配电室 2#变	00137696	513.4515	576.4515	0	513.4515	576.4515	绿
1176	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	城西南 2 区配电室 1#变	00137695	542.2021	605.2021	0	542.2021	605.2021	绿
1177	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	城西南 1 区箱式变	00137704	556.5031	619.5031	0	556.5031	619.5031	绿
1178	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西北 6#区配电室 2#变	00137703	537.8557	600.8557	0	537.8557	600.8557	绿
1179	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西北 6#区配电室 1#变	00137702	520.0825	583.0825	0	520.0825	583.0825	绿
1180	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西北 5#区配电室 2#变	00137701	537.567	600.567	0	537.567	600.567	绿
1181	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西北 5#区配电室 1#变	00137700	524.4948	587.4948	0	524.4948	587.4948	绿
1182	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	城西北 4#区箱式变	00137699	524.2887	587.2887	0	524.2887	587.2887	绿
1183	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	城西北 1 区箱式变	00137705	518.7464	581.7464	0	518.7464	581.7464	绿
1184	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西 2-2#配电室 2#变	00137690	518.433	581.433	0	518.433	581.433	绿
1185	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西 2-2#配电室 1#变	00137689	532.9072	595.9072	0	532.9072	595.9072	绿
1186	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西 2#开闭所 3#变	00137688	523.5464	586.5464	0	523.5464	586.5464	绿
1187	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西 2#开闭所 2#变	00137687	525.9381	588.9381	0	525.9381	588.9381	绿
1188	鲤城区	临漳变 10kV 西环Ⅰ回 917	城西 2#开闭所 1#变	00137686	571.732	634.732	0	571.732	634.732	绿
1189	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	城西 1#开闭所 1#变	00137691	551.134	614.134	0	551.134	614.134	绿
1190	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 2-4#箱式变	00041383	549.299	612.299	42	507.299	570.299	绿
1191	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 2-3#箱式变	00041382	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
1192	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 2-2#配电室 2#变	00041381	657.1753	737.1753	0	657.1753	737.1753	绿
1193	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 2-2#配电室 1#变	00041380	652.0412	732.0412	0	652.0412	732.0412	绿
1194	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 2#配电室 2#变	00041376	556.268	619.268	0	556.268	619.268	绿
1195	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 2#配电室 1#变	00041375	538.433	601.433	0	538.433	601.433	绿
1196	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 2#开闭所 2#变	00041379	786.9381	886.9381	0	786.9381	886.9381	绿
1197	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 2#开闭所 1#变	00041378	843.5361	943.5361	0	843.5361	943.5361	绿
1198	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	城南 1-3#箱式变	00041377	557.5052	620.5052	0	557.5052	620.5052	绿
1199	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 1#开闭所 2#变	00041374	847.3402	947.3402	0	847.3402	947.3402	绿
1200	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	城南 1#开闭所 1#变	00041373	885.4433	985.4433	0	885.4433	985.4433	绿
1201	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	城北路口加油站箱式变	00189963	208.2722	233.2722	0	208.2722	233.2722	绿
1202	鲤城区	池峰变 10kV 紫山线 652	坑头锦声西路变	3M80504000023062	330.7216	370.7216	0	330.7216	370.7216	绿
1203	鲤城区	池峰变 10kV 紫山线 652	坑头锦声东路变	3M80504000023061	313.4021	353.4021	10.8	302.6021	342.6021	绿
1204	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	坑头路边变	00172927	265.1753	296.6753	0	265.1753	296.6753	绿
1205	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	坑头路边 2#变	3M80515000128568	315.7155	355.7155	0	315.7155	355.7155	绿
1206	鲤城区	池峰变 10kV 紫山线 652	坑头桥头变	00197769	281.3402	312.8402	0	281.3402	312.8402	绿
1207	鲤城区	池峰变 10kV 紫山线 652	坑头桥头 2#变	3M80515000085344	525.6804	588.6804	9	516.6804	579.6804	绿
1208	鲤城区	树兜变 10kV 田洋一回 616	坑头村部变	00060170	363.8639	403.8639	0	363.8639	403.8639	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1209	鲤城区	池峰变 10kV 紫山线 652	坑头村变	07400389	302.1856	333.6856	0	302.1856	333.6856	绿
1210	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	坑头戏台变	3M80504000024443	338.1814	378.1814	0	338.1814	378.1814	绿
1211	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	坑头大乡变	07500380	276.6701	308.1701	0	276.6701	308.1701	绿
1212	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	坑头三门变	3M80504000026278	337.7485	377.7485	0	337.7485	377.7485	绿
1213	鲤城区	池峰变 10kV 洋仕线 645	坑东渠边变	3M80504000012181	523.7196	586.7196	0	523.7196	586.7196	绿
1214	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	坂头田边变	3M80504000002145	314.7526	354.7526	0	314.7526	354.7526	绿
1215	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	坂头店仔口 2#箱变	3M80515000141440	493.8969	556.8969	0	493.8969	556.8969	绿
1216	鲤城区	江南变 10kV 东边线 613	土埕南变	0000504001	323.8928	363.8928	0	323.8928	363.8928	绿
1217	鲤城区	江南变 10kV 东边线 613	土埕南 2#变	3512222801007113	343.3608	383.3608	20	323.3608	363.3608	绿
1218	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	土地后	00056040	261.5773	293.0773	0	261.5773	293.0773	绿
1219	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	国贸江南璟上 3#配电室 2#变	3506250301009018	627.4845	707.4845	0	627.4845	707.4845	绿
1220	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	国贸江南璟上 3#配电室 1#变	3506250301008026	622.1031	702.1031	0	622.1031	702.1031	绿
1221	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	国贸江南璟上 2#配电室 4#变	3506250301008025	637.8144	717.8144	0	637.8144	717.8144	绿
1222	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	国贸江南璟上 2#配电室 3#变	3506250301008024	627.3608	707.3608	0	627.3608	707.3608	绿
1223	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	国贸江南璟上 2#配电室 2#变	3506250301008023	627.1753	707.1753	0	627.1753	707.1753	绿
1224	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	国贸江南璟上 2#配电室 1#变	3506250301008022	628.5979	708.5979	0	628.5979	708.5979	绿
1225	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	国贸江南璟上 1#配电室 4#变	3506250301008021	627.3918	707.3918	0	627.3918	707.3918	绿
1226	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	国贸江南璟上 1#配电室 3#变	3506250301009017	629.3402	709.3402	0	629.3402	709.3402	绿
1227	鲤城区	坂头变 10kV 坂山线 916	国贸江南璟上 1#配电室 2#变	3506250301009016	636.4227	716.4227	0	636.4227	716.4227	绿
1228	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	国贸江南璟上 1#配电室 1#变	3506250301009015	636.4227	716.4227	0	636.4227	716.4227	绿
1229	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	国税	00038407	167.2227	187.2227	0	167.2227	187.2227	绿
1230	鲤城区	大淮变 10kV 通淮线 910	国泰花苑配电室 4#变	0000959005	511.8763	574.8763	0	511.8763	574.8763	绿
1231	鲤城区	大淮变 10kV 通淮线 910	国泰花苑配电室 3#变	0000959505	651.7691	731.7691	0	651.7691	731.7691	绿
1232	鲤城区	大淮变 10kV 通淮线 910	国泰花苑配电室 2#变	0000959504	689.2041	769.2041	0	689.2041	769.2041	绿
1233	鲤城区	大淮变 10kV 通淮线 910	国泰花苑配电室 1#变	0000959503	676.3381	756.3381	0	676.3381	756.3381	绿
1234	鲤城区	释雅变 10kV 城基线 938	国有资产宿舍配电室 1#变	00038428	160.9938	180.9938	0	160.9938	180.9938	绿
1235	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	园上尾变	00087516	364.0085	404.0085	62.26	301.7485	341.7485	绿
1236	鲤城区	树兜变 10kV 四黄线 615	四黄幼儿园边变	3M80504000044539	246.8041	278.3041	0	246.8041	278.3041	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1237	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	嘉龙锦尚城 2#变	3M80504000033158	650.7299	730.7299	0	650.7299	730.7299	绿
1238	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	嘉龙锦尚城 1#变	3M80504000033157	655.6536	735.6536	0	655.6536	735.6536	绿
1239	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	嘉祥府邸配电室 2#变	3M80515000042645	679.5992	759.5992	56.16	623.4392	703.4392	绿
1240	鲤城区	池峰变 10kV 元宏线 651	嘉祥府邸配电室 1#变	3M80515000042644	663.0021	743.0021	0	663.0021	743.0021	绿
1241	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	商品街北	00153478	548.4948	611.4948	0	548.4948	611.4948	绿
1242	鲤城区	大淮变 10kV 凤池线 920	商品街中 3#	3M80501000002241	274.6392	306.1392	0	274.6392	306.1392	绿
1243	鲤城区	大淮变 10kV 凤池线 920	商品街中 1#	00157889	350.466	390.466	0	350.466	390.466	绿
1244	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	商业总公司宿舍配电室 1#变	00156552	161.2103	181.2103	0	161.2103	181.2103	绿
1245	鲤城区	释雅变 10kV 释梅线 935	商业局宿舍 2#	00056228	339.4557	379.4557	0	339.4557	379.4557	绿
1246	鲤城区	北门变 10kV 文胜线 921	商业局宿舍 1#	00056227	347.7443	387.7443	0	347.7443	387.7443	绿
1247	鲤城区	大淮变 10kV 远太南线 912	向阳花苑配电室 4#变	3M80515000050856	509.6495	572.6495	0	509.6495	572.6495	绿
1248	鲤城区	大淮变 10kV 远太南线 912	向阳花苑配电室 3#变	3M80515000050855	517.7938	580.7938	0	517.7938	580.7938	绿
1249	鲤城区	大淮变 10kV 远太南线 912	向阳花苑配电室 2#变	3M80515000050854	649.3196	729.3196	0	649.3196	729.3196	绿
1250	鲤城区	大淮变 10kV 远太南线 912	向阳花苑配电室 1#变	3M80515000050853	652.2887	732.2887	0	652.2887	732.2887	绿
1251	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	后头路边变	3M80504000032416	560.5468	623.5468	76.32	484.2268	547.2268	绿
1252	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	后头甲	08300164	579.2577	642.2577	80	499.2577	562.2577	绿
1253	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	后头村部变	00106282	375.7155	415.7155	0	375.7155	415.7155	绿
1254	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	后头工业区 2#变	00064209	315.1216	355.1216	0	315.1216	355.1216	绿
1255	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	后头工业区 1#变	1146286	326.7959	366.7959	0	326.7959	366.7959	绿
1256	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	后头乙	09303064	250.7134	282.2134	0	250.7134	282.2134	绿
1257	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	后城清华楼配电室 1#变	00052471	159.4412	179.4412	0	159.4412	179.4412	绿
1258	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	后城头	00153494	327.6165	367.6165	0	327.6165	367.6165	绿
1259	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	后城头 2#变	3M80501000009060	327.7402	367.7402	0	327.7402	367.7402	绿
1260	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	后城 3#配电室 1#变	00090090	695.4639	775.4639	0	695.4639	775.4639	绿
1261	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	后城 2#配电室 2#变	00090089	676.7835	756.7835	0	676.7835	756.7835	绿
1262	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	后城 2#配电室 1#变	00090088	672.1814	752.1814	0	672.1814	752.1814	绿
1263	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	后城 1#配电室 1#变	00090092	914.2062	1014.2062	0	914.2062	1014.2062	绿
1264	鲤城区	清濛变 10kV 亭店线 943	后坑旧村 2#变	3M80515000109660	536.7423	599.7423	0	536.7423	599.7423	绿
1265	鲤城区	坂头变 10kV 培新线 927	后坑新村变	00045286	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1266	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	后坑安置小区 3#变	3M80504000016881	697.1959	777.1959	0	697.1959	777.1959	绿
1267	鲤城区	坂头变 10kV 培新线 927	后坑安置小区 2#变	3M80504000014062	690.3918	770.3918	0	690.3918	770.3918	绿
1268	鲤城区	坂头变 10kV 培新线 927	后坑安置小区 1#变	3M80504000014061	690.7876	770.7876	0	690.7876	770.7876	绿
1269	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	名士华庭开闭所 3#变	3M80515000076739	634.9072	714.9072	0	634.9072	714.9072	绿
1270	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	名士华庭开闭所 2#变	3M80515000076738	804.0412	904.0412	0	804.0412	904.0412	绿
1271	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	名士华庭开闭所 1#变	3M80515000076737	800.9485	900.9485	0	800.9485	900.9485	绿
1272	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	台魁巷	00157798	627.2577	690.2577	0	627.2577	690.2577	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1273	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江一回 912	古店瓦窑变	00007927	327.1856	367.1856	40	287.1856	327.1856	绿
1274	鲤城区	树兜变 10kV 树鼎线 938	古店水渠变	00171206	274.8557	306.3557	0	274.8557	306.3557	绿
1275	鲤城区	树兜变 10kV 树鼎线 938	古店水渠 2#变	3M80515000066960	334.3835	374.3835	0	334.3835	374.3835	绿
1276	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	古店林厝变	09203109	334.866	374.866	0	334.866	374.866	绿
1277	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	古店店头变	07500379	273.5505	305.0505	0	273.5505	305.0505	绿
1278	鲤城区	浮桥变 10kV 店头线 913	古店店头 2#变	06600202	552.5744	615.5744	20.76	531.8144	594.8144	绿
1279	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	古店居委会边变	3M80504000020662	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
1280	鲤城区	坂头变 10kV 卓辉线 946	古店居委会边 2#变	3M80515000140241	333.0103	373.0103	0	333.0103	373.0103	绿
1281	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	古店商业街 2#箱变	3M80504000029717	356.3423	396.3423	0	356.3423	396.3423	绿
1282	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江一回 912	古店叶厝变	00216323	322.4643	353.9643	142.32	180.1443	211.6443	绿
1283	鲤城区	树兜变 10kV 树鼎线 938	古店古龙路变	00090616	544.9794	607.9794	0	544.9794	607.9794	绿
1284	鲤城区	树兜变 10kV 树鼎线 938	古店古龙路 2#变	3M80515000084856	333.9505	373.9505	0	333.9505	373.9505	绿
1285	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	古城发展 2#变	3501250701009098	635.8041	715.8041	0	635.8041	715.8041	绿
1286	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	古城发展 1#变	3501250701009097	635.2165	715.2165	0	635.2165	715.2165	绿
1287	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅳ回 631	县后街箱式变	00159091	329.6082	369.6082	0	329.6082	369.6082	绿
1288	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	县后街	00147591	571.4433	634.4433	0	571.4433	634.4433	绿
1289	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	县后街 2#	00155406	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
1290	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	卷烟厂平水庙宿舍配电室 1#变	00040093	252.1113	283.6113	0	252.1113	283.6113	绿
1291	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	印刷厂宿舍配电室 1#变	00159121	167.1175	187.1175	0	167.1175	187.1175	绿
1292	鲤城区	浮桥变 10kV 笋江线 910	南益鲤景湾江苑 4#变	3M80504000006863	519.0103	582.0103	0	519.0103	582.0103	绿
1293	鲤城区	浮桥变 10kV 笋江线 910	南益鲤景湾江苑 3#变	3M80504000006862	511.8557	574.8557	0	511.8557	574.8557	绿
1294	鲤城区	浮桥变 10kV 笋江线 910	南益鲤景湾江苑 2#变	3M80504000006861	507.9794	570.9794	0	507.9794	570.9794	绿
1295	鲤城区	浮桥变 10kV 笋江线 910	南益鲤景湾江苑 1#变	3M80504000006860	509.0103	572.0103	0	509.0103	572.0103	绿
1296	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	南渠抽水变	08200391	318.8948	358.8948	0	318.8948	358.8948	绿
1297	鲤城区	江南变 10kV 古店线 626	南渠抽水 3#变	3M80515000081251	313.8969	353.8969	0	313.8969	353.8969	绿
1298	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	南俊巷开闭所 1#变	00089357	1110.1443	1235.1443	0	1110.1443	1235.1443	绿
1299	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	南俊巷 D 区配电室 2#变	3M80000000003885	679.1093	759.1093	0	679.1093	759.1093	绿
1300	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	南俊巷 D 区配电室 1#变	3M80000000003884	550.0825	613.0825	0	550.0825	613.0825	绿
1301	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	南俊巷 D 区箱式变	3M80515000054751	329.3113	369.3113	0	329.3113	369.3113	绿
1302	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	南俊巷 C 区配电室 3#变	3M80000000003882	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
1303	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	南俊巷 C 区配电室 2#变	3M80000000003881	697.2454	777.2454	0	697.2454	777.2454	绿
1304	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	南俊巷 C 区配电室 1#变	3M80000000003880	626.8041	706.8041	0	626.8041	706.8041	绿
1305	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	南俊巷 B 区配电室 1#变	3M80000000003883	768.4784	848.4784	0	768.4784	848.4784	绿
1306	鲤城区	释雅变 10kV 释联线 616	南俊巷 B 区箱式变	3M80515000054750	318.2887	358.2887	0	318.2887	358.2887	绿
1307	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	南俊巷 3#配电室 1#变	00089356	715.134	795.134	0	715.134	795.134	绿
1308	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	南俊巷 2#配电室 1#变	00090895	556.2887	619.2887	0	556.2887	619.2887	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1309	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	南俊巷 2#箱式变	00159090	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
1310	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	南俊巷 1#箱式变	00159089	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
1311	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	卓辉金色外滩 3#配电室 5#变	3M80504000020766	656.2474	736.2474	0	656.2474	736.2474	绿
1312	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	卓辉金色外滩 3#配电室 4#变	3M80504000020765	663.868	743.868	0	663.868	743.868	绿
1313	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	卓辉金色外滩 3#配电室 3#变	3M80504000020764	644.5443	724.5443	0	644.5443	724.5443	绿
1314	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	卓辉金色外滩 3#配电室 2#变	3M80504000020763	657.534	737.534	0	657.534	737.534	绿
1315	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	卓辉金色外滩 3#配电室 1#变	3M80504000020762	654.0454	734.0454	0	654.0454	734.0454	绿
1316	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	卓辉金色外滩 2#配电室 5#变	3M80504000016010	654.7134	734.7134	0	654.7134	734.7134	绿
1317	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	卓辉金色外滩 2#配电室 4#变	3M80504000016009	661.7155	741.7155	0	661.7155	741.7155	绿
1318	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	卓辉金色外滩 2#配电室 3#变	3M80504000016008	652.1402	732.1402	0	652.1402	732.1402	绿
1319	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	卓辉金色外滩 2#配电室 2#变	3M80504000016007	653.5505	733.5505	0	653.5505	733.5505	绿
1320	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	卓辉金色外滩 2#配电室 1#变	3M80504000016006	672.3546	752.3546	0	672.3546	752.3546	绿
1321	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	卓辉金色外滩 1#配电室 5#变	3M80504000016005	653.1299	733.1299	0	653.1299	733.1299	绿
1322	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	卓辉金色外滩 1#配电室 4#变	3M80504000016004	663.9175	743.9175	0	663.9175	743.9175	绿
1323	鲤城区	新步变 10kV 新鲤线 925	卓辉金色外滩 1#配电室 3#变	3M80504000016003	655.0351	735.0351	0	655.0351	735.0351	绿
1324	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	卓辉金色外滩 1#配电室 2#变	3M80504000016002	669.2371	749.2371	0	669.2371	749.2371	绿
1325	鲤城区	新步变 10kV 新珑线 923	卓辉金色外滩 1#配电室 1#变	3M80504000016001	706.0047	786.0047	16.38	689.6247	769.6247	绿
1326	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	华联东大路宿舍配电室 1#变	00158425	129.6237	145.6237	0	129.6237	145.6237	绿
1327	鲤城区	树兜变 10kV 山头线 618	华星电管站	3M80504000018421	319.2536	359.2536	0	319.2536	359.2536	绿
1328	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	华星廉租房 1#配电室 1#变	3M80504000023681	521.4021	584.4021	0	521.4021	584.4021	绿
1329	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	华友西侧	00056233	273.934	305.434	0	273.934	305.434	绿
1330	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	华侨新村 4#	00163778	315.1959	355.1959	0	315.1959	355.1959	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1331	鲤城区	西郊变 10kV 西后线 621	华侨新村 3#箱式变	3M80501000026726	541.8351	604.8351	0	541.8351	604.8351	绿
1332	鲤城区	释雅变 10kV 释梅线 935	华侨新村 2#箱式变	3M80515000096095	525.6371	588.6371	0	525.6371	588.6371	绿
1333	鲤城区	释雅变 10kV 释梅线 935	华侨新村 1#箱式变	3M80515000087356	537.1959	600.1959	0	537.1959	600.1959	绿
1334	鲤城区	西郊变 10kV 西后线 621	北门街 3#配电室 2#变	00090944	737.5892	817.5892	44.55	693.0392	773.0392	绿
1335	鲤城区	西郊变 10kV 西后线 621	北门街 3#配电室 1#变	00090943	694.6969	774.6969	0	694.6969	774.6969	绿
1336	鲤城区	西郊变 10kV 西后线 621	北门街 2#配电室 2#变	00090942	1082.3918	1207.3918	0	1082.3918	1207.3918	绿
1337	鲤城区	西郊变 10kV 西后线 621	北门街 2#配电室 1#变	00090941	1115.2165	1240.2165	0	1115.2165	1240.2165	绿
1338	鲤城区	西郊变 10kV 西后线 621	北门街 1#箱式变	00159111	502.9278	565.9278	0	502.9278	565.9278	绿
1339	鲤城区	释雅变 10kV 释梅线 935	北门街 1#开闭所 2#变	00090940	1076.701	1201.701	0	1076.701	1201.701	绿
1340	鲤城区	释雅变 10kV 释梅线 935	北门街 1#开闭所 1#变	00090938	1081.732	1206.732	0	1081.732	1206.732	绿
1341	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	北门新村	00056219	348.1155	388.1155	0	348.1155	388.1155	绿
1342	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	北门加油站边	00056252	254.8763	286.3763	0	254.8763	286.3763	绿
1343	鲤城区	北门变 10kV 北清线 911	北环城配电站 4#变	3M80515000010385	698.7546	778.7546	0	698.7546	778.7546	绿
1344	鲤城区	北门变 10kV 北清线 911	北环城配电站 3#变	00168991	408.4124	458.4124	0	408.4124	458.4124	绿
1345	鲤城区	北门变 10kV 北清线 911	北环城配电站 2#变	00169284	513.7485	576.7485	0	513.7485	576.7485	绿
1346	鲤城区	北门变 10kV 北清线 911	北环城箱式变	00168994	341.8722	381.8722	0	341.8722	381.8722	绿
1347	鲤城区	北门变 10kV 北清线 911	北环城朝阳阁配电室 1#变	00107093	324.8495	364.8495	0	324.8495	364.8495	绿
1348	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	北峰镇政府配电室 1#变	00089364	510.2474	573.2474	0	510.2474	573.2474	绿
1349	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	北峰供销社配电室 1#变	00169946	323.0021	363.0021	0	323.0021	363.0021	绿
1350	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	北峰供销社后	00056220	313.4021	353.4021	95.3	218.1021	258.1021	绿
1351	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	北山	00157895	269.8144	301.3144	0	269.8144	301.3144	绿
1352	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	北山 3#箱式变	3M80501000008585	550.4948	613.4948	0	550.4948	613.4948	绿
1353	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	北山 2#	00088574	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1354	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	力高集团配电室 1#变	00090886	433.5876	496.5876	0	433.5876	496.5876	绿
1355	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	力生公司针织厂宿舍配电室 1#变	00173060	317.534	357.534	0	317.534	357.534	绿
1356	鲤城区	清濛变 10kV 登丰线 933	前店新村	00033319	343.3773	383.3773	0	343.3773	383.3773	绿
1357	鲤城区	清濛变 10kV 登丰线 933	前店安置小区 2#变压器	3M80504000002123	510.0412	573.0412	0	510.0412	573.0412	绿
1358	鲤城区	清濛变 10kV 登丰线 933	前店安置小区 1#变压器	3M80504000002122	508.6598	571.6598	0	508.6598	571.6598	绿
1359	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐邮电小区箱式变	3M80515000060958	163.8392	183.8392	0	163.8392	183.8392	绿
1360	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐西区	00155374	337	377	0	337	377	绿
1361	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐西区 4#单相变	3M80501000000523	64.433	72.433	0	64.433	72.433	绿
1362	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐西区 3#单相变	3M80501000000521	64.0412	72.0412	0	64.0412	72.0412	绿
1363	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐新村 2#单相变	0001115503	42.4258	47.4258	0	42.4258	47.4258	绿
1364	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐新村 1#单相变	0001114508	39.7351	44.7351	0	39.7351	44.7351	绿
1365	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐北区	00056103	340.0412	380.0412	0	340.0412	380.0412	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1366	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐东区 7#	3M80501000031716	326.9237	366.9237	0	326.9237	366.9237	绿
1367	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐东区	00155375	339.9691	379.9691	0	339.9691	379.9691	绿
1368	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐东区 6#单相变	3M80501000000542	64.0206	72.0206	0	64.0206	72.0206	绿
1369	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐东区 4#单相变	3M80501000000801	63.8227	71.8227	0	63.8227	71.8227	绿
1370	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐东区 2#	00143973	273.433	304.933	0	273.433	304.933	绿
1371	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	制药厂门口	00155376	514.433	577.433	0	514.433	577.433	绿
1372	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	农械厂门口	00056027	333.5567	373.5567	0	333.5567	373.5567	绿
1373	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	农校宿舍配电室 1#变	00040438	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1374	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	军分区内箱式变	3M80501000023302	319.0804	359.0804	0	319.0804	359.0804	绿
1375	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	内燃机厂宿舍	0000623005	261.2062	292.7062	0	261.2062	292.7062	绿
1376	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	兴霞路变	3M80504000025685	333.3113	373.3113	0	333.3113	373.3113	绿
1377	鲤城区	临漳变 10kV 打锡线 943	兰桥巷 2#箱式变	3M80501000043420	679.901	759.901	0	679.901	759.901	绿
1378	鲤城区	临漳变 10kV 打锡线 943	兰桥巷 1#箱式变	3M80501000043419	668.3464	748.3464	0	668.3464	748.3464	绿
1379	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	六角楼	00056048	331.9216	371.9216	0	331.9216	371.9216	绿
1380	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	六中宿舍配电室 1#变	00159865	530.4742	593.4742	0	530.4742	593.4742	绿
1381	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	公安局东街配电室 1#变	3M80501000018921	415.1423	465.1423	0	415.1423	465.1423	绿
1382	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#8 配电室#4 变	3512222601000599	639.7113	719.7113	0	639.7113	719.7113	绿
1383	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#8 配电室#3 变	3512222601000596	638.4742	718.4742	0	638.4742	718.4742	绿
1384	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#8 配电室#2 变	3512222601001547	638.7216	718.7216	0	638.7216	718.7216	绿
1385	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#8 配电室#1 变	3512222601001544	638.7629	718.7629	0	638.7629	718.7629	绿
1386	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#7 配电室#4 变	3512222601000589	633.1959	713.1959	0	633.1959	713.1959	绿
1387	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#7 配电室#3 变	3512222601001527	637.567	717.567	0	637.567	717.567	绿
1388	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#7 配电室#2 变	3512222601001525	631.6289	711.6289	0	631.6289	711.6289	绿
1389	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#7 配电室#1 变	3512222601002511	637.7732	717.7732	0	637.7732	717.7732	绿
1390	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#6 配电室#4 变	3512222601002508	635.0515	715.0515	0	635.0515	715.0515	绿
1391	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#6 配电室#3 变	3512222601000579	647.7113	727.7113	0	647.7113	727.7113	绿
1392	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#6 配电室#2 变	3512222601001518	640.0825	720.0825	0	640.0825	720.0825	绿
1393	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#6 配电室#1 变	3512222601001516	641.0722	721.0722	0	641.0722	721.0722	绿
1394	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#5 配电室#2 变	3512222601002503	649.2371	729.2371	0	649.2371	729.2371	绿
1395	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#5 配电室#1 变	3512222601002501	648.2887	728.2887	0	648.2887	728.2887	绿
1396	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#4 配电室#4 变	3512222601002497	641.1134	721.1134	0	641.1134	721.1134	绿
1397	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#4 配电室#3 变	3512222601002494	646.1856	726.1856	0	646.1856	726.1856	绿
1398	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#4 配电室#2 变	3512222601002491	639.6289	719.6289	0	639.6289	719.6289	绿
1399	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#4 配电室#1 变	3512222601002489	632.6186	712.6186	0	632.6186	712.6186	绿
1400	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#3 配电室#4 变	3512222601000554	499.0928	562.0928	0	499.0928	562.0928	绿
1401	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#3 配电室#3 变	3512222601001495	504.1031	567.1031	0	504.1031	567.1031	绿
1402	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#3 配电室#2 变	3512222601003481	524.5773	587.5773	0	524.5773	587.5773	绿
1403	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#3 配电室#1 变	3512222601003477	508.1856	571.1856	0	508.1856	571.1856	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1404	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#2 配电室#2 变	3512222601002475	636.2062	716.2062	0	636.2062	716.2062	绿
1405	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#2 配电室#1 变	3512222601002472	640.3711	720.3711	0	640.3711	720.3711	绿
1406	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#1 配电室#4 变	3512222601001485	631.2165	711.2165	0	631.2165	711.2165	绿
1407	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#1 配电室#3 变	3512222601000535	633.732	713.732	0	633.732	713.732	绿
1408	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#1 配电室#2 变	3512222601003462	633.7732	713.7732	0	633.7732	713.7732	绿
1409	鲤城区	临漳变 10kV 天汇线 944	保利天汇#1 配电室#1 变	3512222601001454	627.6289	707.6289	0	627.6289	707.6289	绿
1410	鲤城区	释雅变 10kV 天都线 623	伟润帝景配电室 2#变	3M80501000009802	661.2701	741.2701	0	661.2701	741.2701	绿
1411	鲤城区	释雅变 10kV 天都线 623	伟润帝景配电室 1#变	3M80501000009801	664.3876	744.3876	0	664.3876	744.3876	绿
1412	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	伍堡街	00056170	349.3773	389.3773	0	349.3773	389.3773	绿
1413	鲤城区	大淮变 10kV 天后线 930	伍堡街 2#箱式变	3M80501000026725	503.0928	566.0928	0	503.0928	566.0928	绿
1414	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	伍堡祥和苑箱式变	00131748	408.6701	458.6701	0	408.6701	458.6701	绿
1415	鲤城区	江南变 10kV 官林线 624	仙景西庄变	07400398	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1416	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	仙塘隘门变	00185793	266.3196	297.8196	0	266.3196	297.8196	绿
1417	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	仙塘陈山变	08200390	323.2247	363.2247	0	323.2247	363.2247	绿
1418	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	仙塘陈山 2#变	3M80515000081676	330.833	370.833	0	330.833	370.833	绿
1419	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	仙塘抽水变	00130073	338.8371	378.8371	0	338.8371	378.8371	绿
1420	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	仙塘抽水 2#变	3M80504000032418	323.3237	363.3237	0	323.3237	363.3237	绿
1421	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	仙塘小学边变	00192940	305.0042	336.5042	216.53	88.4742	119.9742	绿
1422	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	仙塘小学边 2#变	3M80515000143251	325.1918	365.1918	0	325.1918	365.1918	绿
1423	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	仙塘宫口箱变	3M80515000061836	455.3567	505.3567	0	455.3567	505.3567	绿
1424	鲤城区	树兜变 10kV 西山二回 642	仙塘宫口 2#变	3M80504000001280	539.5464	602.5464	0	539.5464	602.5464	绿
1425	鲤城区	江南变 10kV 斗南线 619	仙塘公路边变	3M80504000002582	275.5052	307.0052	0	275.5052	307.0052	绿
1426	鲤城区	江南变 10kV 东边线 613	仁美祖厝变	00136019	342.9196	382.9196	0	342.9196	382.9196	绿
1427	鲤城区	江南变 10kV 东边线 613	仁美村变	07500382	342.4464	382.4464	12.9	329.5464	369.5464	绿
1428	鲤城区	江南变 10kV 东边线 613	仁美山后变	00136018	329.6186	369.6186	0	329.6186	369.6186	绿
1429	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	亿南名仕花园箱式变	00019788	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
1430	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅳ回 631	人防宿舍变	00163771	324.5113	364.5113	0	324.5113	364.5113	绿
1431	鲤城区	临漳变 10kV 打锡线 943	人民影院箱式变	3M80515000050998	493.6082	556.6082	0	493.6082	556.6082	绿
1432	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	人民医院百源宿舍配电室 1#变	00040440	258.5258	290.0258	0	258.5258	290.0258	绿
1433	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	亭店铺仔路变	3M80504000011123	266.9278	298.4278	0	266.9278	298.4278	绿
1434	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	亭店街中变	08000092	531.7732	594.7732	0	531.7732	594.7732	绿
1435	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	亭店碾米变	07700057	349.2165	389.2165	0	349.2165	389.2165	绿
1436	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	亭店抽水变	08400618	266.5567	298.0567	0	266.5567	298.0567	绿
1437	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	亭店抽水 3#变	3504241201011010	327.2454	367.2454	0	327.2454	367.2454	绿
1438	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	亭店抽水 2#变	3M80504000031285	343.2165	383.2165	0	343.2165	383.2165	绿
1439	鲤城区	池峰变 10kV 淘宝城线 624	亭店幼儿园变	3M80504000030540	338.9856	378.9856	0	338.9856	378.9856	绿
1440	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	亭店市场变	3M80515000088230	336.9814	376.9814	0	336.9814	376.9814	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1441	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	亭店宿燕路变	3M80504000003476	265.9691	297.4691	0	265.9691	297.4691	绿
1442	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	亭店后坑旧村	08100334	340.1485	380.1485	0	340.1485	380.1485	绿
1443	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	亭店后坑旧村 3#变	3506252501009011	328.9649	368.9649	0	328.9649	368.9649	绿
1444	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	亭店凌霄变	3M80504000003475	267.5876	299.0876	0	267.5876	299.0876	绿
1445	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	亭店中学边变	00010967	337.3526	377.3526	0	337.3526	377.3526	绿
1446	鲤城区	柴塔变 10kV 霞洲线 642	井尾拉丝厂	00069349	317.7237	357.7237	0	317.7237	357.7237	绿
1447	鲤城区	池峰变 10kV 上埕线 616	井尾工业 2#变	00064210	355.4188	395.4188	79.46	275.9588	315.9588	绿
1448	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	井亭巷配电室 2#变	3501260701070001	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
1449	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	井亭巷配电室 1#变	3501260701033015	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
1450	鲤城区	临漳变 10kV 市府线 946	井亭巷箱式变	3507241601007007	739.5979	819.5979	0	739.5979	819.5979	绿
1451	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	五脚亭	00056114	349.7979	389.7979	0	349.7979	389.7979	绿
1452	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	五星路口变	3M80515000055109	332.8247	372.8247	0	332.8247	372.8247	绿
1453	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	五星西坑变	00186571	536.2887	599.2887	0	536.2887	599.2887	绿
1454	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	五星街道变	00173030	267.5773	299.0773	0	267.5773	299.0773	绿
1455	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	五星街道 2#箱变	3M80504000034004	505.1134	568.1134	0	505.1134	568.1134	绿
1456	鲤城区	树兜变 10kV 高科Ⅲ回 614	五星村过坑变	0000352009	263.1835	294.6835	0	263.1835	294.6835	绿
1457	鲤城区	树兜变 10kV 高科Ⅲ回 614	五星村过坑 2#变	3503231601001264	335.9866	375.9866	61.9	274.0866	314.0866	绿
1458	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	五星村委会变	3M80504000030807	520.8495	583.8495	0	520.8495	583.8495	绿
1459	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	五星斗北路边变	3M80515000068557	354.9196	394.9196	0	354.9196	394.9196	绿
1460	鲤城区	树兜变 10kV 林厝线 933	五星斗北 3#变	00126717	325.6371	365.6371	0	325.6371	365.6371	绿
1461	鲤城区	江南变 10kV 五星线 610	五星斗北 2#	00033318	328.7794	368.7794	0	328.7794	368.7794	绿
1462	鲤城区	江南变 10kV 五星线 610	五星斗北 1#变	09303066	263.7835	295.2835	0	263.7835	295.2835	绿
1463	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江一回 912	五星庙口变	07300438	269.701	301.201	30	239.701	271.201	绿
1464	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江一回 912	五星庙口 2#变	00047038	360.9841	400.9841	83.78	277.2041	317.2041	绿
1465	鲤城区	树兜变 10kV 高科Ⅲ回 614	五星下庙变	00007074	256.4948	287.9948	0	256.4948	287.9948	绿
1466	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	五建箱式变	00163468	134.9845	150.9845	0	134.9845	150.9845	绿
1467	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	五建后勤	00159847	218.2103	243.2103	0	218.2103	243.2103	绿
1468	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	五塔巷	00056253	322.4948	362.4948	0	322.4948	362.4948	绿
1469	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	二院箱式变	00159088	423.2577	473.2577	0	423.2577	473.2577	绿
1470	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	二郎巷 2#	00056101	563.7113	626.7113	0	563.7113	626.7113	绿
1471	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	二郎巷 1#	00056102	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1472	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	九十九间变	00137628	296.0138	327.5138	63.22	232.7938	264.2938	绿
1473	鲤城区	释雅变 10kV 龙宫线 622	九一路联合小区箱式变	3503262401008006	783.5052	883.5052	0	783.5052	883.5052	绿
1474	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	九一路停车场配电室 1#变	00052470	355.4639	395.4639	0	355.4639	395.4639	绿
1475	鲤城区	释雅变 10kV 龙宫线 622	九一路 4#箱式变	3501251301012011	531.2371	594.2371	0	531.2371	594.2371	绿
1476	鲤城区	释雅变 10kV 龙宫线 622	九一路 3#箱式变	00159102	529.2371	592.2371	0	529.2371	592.2371	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1477	鲤城区	释雅变 10kV 龙宫线 622	九一路 2#箱式变	00159104	667.134	747.134	0	667.134	747.134	绿
1478	鲤城区	释雅变 10kV 龙宫线 622	九一街 1#箱式变	00159107	556.5155	619.5155	0	556.5155	619.5155	绿
1479	鲤城区	池峰变 10kV 玉霞线 611	乌石顶塘变	1148988	270.1443	301.6443	0	270.1443	301.6443	绿
1480	鲤城区	池峰变 10kV 玉霞线 611	乌石渠边变	00201473	391.7526	441.7526	0	391.7526	441.7526	绿
1481	鲤城区	池峰变 10kV 玉霞线 611	乌石渠边 2#变	3M80515000092314	369.0845	409.0845	0	369.0845	409.0845	绿
1482	鲤城区	池峰变 10kV 展览城线 622	乌石村委边变	00136006	250.2268	281.7268	0	250.2268	281.7268	绿
1483	鲤城区	池峰变 10kV 玉霞线 611	乌石工业变	00172786	254.8041	286.3041	0	254.8041	286.3041	绿
1484	鲤城区	池峰变 10kV 玉霞线 611	乌石工业 2#变	3M80504000026558	346.1237	386.1237	0	346.1237	386.1237	绿
1485	鲤城区	池峰变 10kV 洋仕线 645	乌石岭头路变	3M80504000004681	317.2371	357.2371	0	317.2371	357.2371	绿
1486	鲤城区	池峰变 10kV 玉霞线 611	乌石小学边变	00007925	339.4268	379.4268	3.2	336.2268	376.2268	绿
1487	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	义春新村	00153493	345.8021	385.8021	0	345.8021	385.8021	绿
1488	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	义成公寓配电室 1#变	00089421	344.0825	384.0825	0	344.0825	384.0825	绿
1489	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	义宝大厦配电室 2#变	00090741	502.5361	565.5361	0	502.5361	565.5361	绿
1490	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	义宝大厦配电室 1#变	00090740	529.134	592.134	0	529.134	592.134	绿
1491	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	义全配电站 2#变	00090737	653.6247	733.6247	0	653.6247	733.6247	绿
1492	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	义全配电站 1#变	00090738	656.1732	736.1732	0	656.1732	736.1732	绿
1493	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	义全大厦门口箱式变	3M80501000041300	608.6598	671.6598	0	608.6598	671.6598	绿
1494	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	义全后街配电室 2#变	3505241501004012	672.3918	752.3918	0	672.3918	752.3918	绿
1495	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	义全后街配电室 1#变	3505241501009008	632.6804	712.6804	0	632.6804	712.6804	绿
1496	鲤城区	池峰变 10kV 侨兴线 610	丽景花园 1#变	00045218	520.5361	583.5361	0	520.5361	583.5361	绿
1497	鲤城区	临漳变 10kV 堤后线 926	临漳 1#箱式变	3505242501005004	325.8722	365.8722	0	325.8722	365.8722	绿
1498	鲤城区	大淮变 10kV 民权线 939	丰盛物业管理处配电室 1#变	00156553	338.6144	378.6144	0	338.6144	378.6144	绿
1499	鲤城区	释雅变 10kV 美食街线 624	丰泽国有宿舍配电室 1#变	00159860	321.4186	361.4186	0	321.4186	361.4186	绿
1500	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	中骏四季阳光开闭所兼 1#配电室 5#变	3M80504000020545	640.1402	720.1402	0	640.1402	720.1402	绿
1501	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	中骏四季阳光开闭所兼 1#配电室 4#变	3M80504000020544	640.833	720.833	0	640.833	720.833	绿
1502	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	中骏四季阳光开闭所兼 1#配电室 3#变	3M80504000020543	642.8619	722.8619	0	642.8619	722.8619	绿
1503	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	中骏四季阳光开闭所兼 1#配电室 2#变	3M80504000020542	671.8103	751.8103	0	671.8103	751.8103	绿
1504	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	中骏四季阳光开闭所兼 1#配电室 1#变	3M80504000020541	654.2186	734.2186	0	654.2186	734.2186	绿
1505	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	中骏四季阳光 2#配电室 5#变	3M80504000020550	657.5835	737.5835	0	657.5835	737.5835	绿
1506	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	中骏四季阳光 2#配电室 4#变	3M80504000020549	688.6351	768.6351	0	688.6351	768.6351	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1507	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	中骏四季阳光 2#配电室 3#变	3M80504000020548	660.1072	740.1072	0	660.1072	740.1072	绿
1508	鲤城区	浮桥变 10kV 大华线 922	中骏四季阳光 2#配电室 2#变	3M80504000020547	651.0763	731.0763	0	651.0763	731.0763	绿
1509	鲤城区	新步变 10kV 新桥线 914	中骏四季阳光 2#配电室 1#变	3M80504000020546	649.9629	729.9629	0	649.9629	729.9629	绿
1510	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 2#配电室 4#变	3M80504000028467	682.0103	762.0103	0	682.0103	762.0103	绿
1511	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 2#配电室 3#变	3M80504000028466	642.3299	722.3299	0	642.3299	722.3299	绿
1512	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 2#配电室 2#变	3M80504000028465	641.9588	721.9588	0	641.9588	721.9588	绿
1513	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 2#配电室 1#变	3M80504000028464	668.6804	748.6804	0	668.6804	748.6804	绿
1514	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 1#配电室 9#变	3M80504000028463	636.4845	716.4845	0	636.4845	716.4845	绿
1515	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 1#配电室 8#变	3M80504000028462	637.3814	717.3814	0	637.3814	717.3814	绿
1516	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 1#配电室 7#变	3M80504000028461	645.6701	725.6701	0	645.6701	725.6701	绿
1517	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 1#配电室 6#变	3M80504000028460	642.0206	722.0206	0	642.0206	722.0206	绿
1518	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 1#配电室 5#变	3M80504000028459	637.5979	717.5979	0	637.5979	717.5979	绿
1519	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 1#配电室 4#变	3M80504000028458	646.3505	726.3505	0	646.3505	726.3505	绿
1520	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 1#配电室 3#变	3M80504000028457	641.4021	721.4021	0	641.4021	721.4021	绿
1521	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 1#配电室 2#变	3M80504000028456	642.2062	722.2062	0	642.2062	722.2062	绿
1522	鲤城区	浮桥变 10kV 浮骏线 925	中骏商城 1#配电室 1#变	3M80504000028438	641.8351	721.8351	0	641.8351	721.8351	绿
1523	鲤城区	新步变 10kV 新江线 915	中闽百汇大厦开闭所兼配电室 2#变	3508232501004025	787.8969	887.8969	0	787.8969	887.8969	绿
1524	鲤城区	新步变 10kV 新锦Ⅰ回 943	中闽百汇大厦开闭所兼配电室 1#变	3508232501004024	800.5155	900.5155	0	800.5155	900.5155	绿
1525	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	中山花园配电室 2#变	3M80501000033527	536.1443	599.1443	0	536.1443	599.1443	绿
1526	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	中山花园配电室 1#变	00090826	518.5361	581.5361	0	518.5361	581.5361	绿
1527	鲤城区	释雅变 10kV 释宝线 618	中山南开闭所 2#变	3509252901013010	1054.7216	1179.7216	0	1054.7216	1179.7216	绿
1528	鲤城区	释雅变 10kV 释宝线 618	中山南开闭所 1#变	3509252901012020	1024.4536	1149.4536	0	1024.4536	1149.4536	绿
1529	鲤城区	浮桥变 10kV 浮珑线 942	中展望总部大厦开闭所兼 1#配电室 2#变	3504251801013013	495.9588	558.9588	0	495.9588	558.9588	绿
1530	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	中展望总部大厦开闭所兼 1#配电室 1#变	3504251801013012	499.6289	562.6289	0	499.6289	562.6289	绿
1531	鲤城区	浮桥变 10kV 浮珑线 942	中展望总部大厦 2#配电室 4#变	3504251801013015	493.6289	556.6289	0	493.6289	556.6289	绿
1532	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	中展望总部大厦 2#配电室 3#变	3504251801012011	493.6701	556.6701	0	493.6701	556.6701	绿
1533	鲤城区	浮桥变 10kV 浮珑线 942	中展望总部大厦 2#配电室	3504251801012010	627.268	707.268	0	627.268	707.268	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
			2#变							
1534	鲤城区	江南变 10kV 海汽线 941	中展望总部大厦 2#配电室 1#变	3504251801013014	626.8969	706.8969	0	626.8969	706.8969	绿
1535	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	中国银行宿舍箱变	3M80501000007300	255.8351	287.3351	0	255.8351	287.3351	绿
1536	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	中南滨江铭悦 2#配电室 4#变	3M80515000106080	652.6907	732.6907	0	652.6907	732.6907	绿
1537	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	中南滨江铭悦 2#配电室 3#变	3M80515000106079	641.8969	721.8969	0	641.8969	721.8969	绿
1538	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	中南滨江铭悦 2#配电室 2#变	3M80515000106078	634.0103	714.0103	0	634.0103	714.0103	绿
1539	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	中南滨江铭悦 2#配电室 1#变	3M80515000106077	637.2887	717.2887	0	637.2887	717.2887	绿
1540	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	中南滨江铭悦 1#配电室 4#变	3M80515000106076	646.4742	726.4742	0	646.4742	726.4742	绿
1541	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	中南滨江铭悦 1#配电室 3#变	3M80515000106074	636.268	716.268	0	636.268	716.268	绿
1542	鲤城区	坂头变 10kV 延江线 917	中南滨江铭悦 1#配电室 2#变	3M80515000106073	634.9072	714.9072	0	634.9072	714.9072	绿
1543	鲤城区	江南变 10kV 繁荣线 631	中南滨江铭悦 1#配电室 1#变	3M80515000106072	639.0825	719.0825	0	639.0825	719.0825	绿
1544	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	中医院后	00155396	248.2784	279.7784	0	248.2784	279.7784	绿
1545	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	中兴公司	00165333	159.3979	179.3979	0	159.3979	179.3979	绿
1546	鲤城区	清濠变 10kV 亭店线 943	中体房地产 5#配电室 3#变	00195526	410.3423	460.3423	0	410.3423	460.3423	绿
1547	鲤城区	清濠变 10kV 亭店线 943	中体房地产 5#配电室 2#变	00195524	408.7588	458.7588	0	408.7588	458.7588	绿
1548	鲤城区	清濠变 10kV 亭店线 943	中体房地产 5#配电室 1#变	00195523	406.9938	456.9938	0	406.9938	456.9938	绿
1549	鲤城区	清濠变 10kV 亭店线 943	中体房地产 4#配电室 2#变	00195528	504.7918	567.7918	0	504.7918	567.7918	绿
1550	鲤城区	清濠变 10kV 亭店线 943	中体房地产 4#配电室 1#变	00195527	510.334	573.334	0	510.334	573.334	绿
1551	鲤城区	释雅变 10kV 东升线 932	东门头配电室 2#变	00089337	1091.8351	1216.8351	0	1091.8351	1216.8351	绿
1552	鲤城区	释雅变 10kV 东升线 932	东门头配电室 1#变	00089336	1031.9588	1156.9588	0	1031.9588	1156.9588	绿
1553	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	东边面包厂变	00007323	272.6392	304.1392	0	272.6392	304.1392	绿
1554	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	东边面包厂 2#变	3M80515000059238	329.7196	369.7196	0	329.7196	369.7196	绿
1555	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	东边过洋变	09805455	326.5649	366.5649	0	326.5649	366.5649	绿
1556	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	东边过洋 2#变	3M80515000139622	352.0359	392.0359	6.84	345.1959	385.1959	绿
1557	鲤城区	坂头变 10kV 和隆线 923	东边桥头箱变	00007322	511.2165	574.2165	0	511.2165	574.2165	绿
1558	鲤城区	坂头变 10kV 和隆线 923	东边村松仔脚变	07500381	284.5773	316.0773	0	284.5773	316.0773	绿
1559	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	东边村委会变	00137622	260.6598	292.1598	0	260.6598	292.1598	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1560	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	东边新村变	00160501	262.6907	294.1907	0	262.6907	294.1907	绿
1561	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	东边巷配电室 1#变	3M805010000011021	258.7835	290.2835	0	258.7835	290.2835	绿
1562	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	东边小学边变	3M80504000002144	259.7938	291.2938	0	259.7938	291.2938	绿
1563	鲤城区	坂头变 10kV 坂华线 924	东边小学边 2#变	3M80515000069807	332.4784	372.4784	0	332.4784	372.4784	绿
1564	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅳ回 631	东街 4#开闭所 2#变	00090883	582.6392	645.6392	0	582.6392	645.6392	绿
1565	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅳ回 631	东街 4#开闭所 1#变	00090882	579.8351	642.8351	0	579.8351	642.8351	绿
1566	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅳ回 631	东街 3#开闭所 1#变	00089351	1175.8351	1300.8351	0	1175.8351	1300.8351	绿
1567	鲤城区	释雅变 10kV 东升线 932	东街 2-1#配电室 2#变	00089346	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
1568	鲤城区	释雅变 10kV 东升线 932	东街 2-1#配电室 1#变	00089343	979.3814	1104.3814	0	979.3814	1104.3814	绿
1569	鲤城区	释雅变 10kV 东升线 932	东街 2#开闭所 2#变	00089347	1077.2371	1202.2371	0	1077.2371	1202.2371	绿
1570	鲤城区	释雅变 10kV 东升线 932	东街 2#开闭所 1#变	00089348	1091.299	1216.299	0	1091.299	1216.299	绿
1571	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅰ回 625	东街 1-2#配电室 2#变	00089327	1114.1959	1239.1959	0	1114.1959	1239.1959	绿
1572	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅰ回 625	东街 1-2#配电室 1#变	00089328	1157.4021	1282.4021	0	1157.4021	1282.4021	绿
1573	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅰ回 625	东街 1-1#配电室 2#变	00089326	1100.5567	1225.5567	0	1100.5567	1225.5567	绿
1574	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅰ回 625	东街 1-1#配电室 1#变	00089325	1119.9794	1244.9794	0	1119.9794	1244.9794	绿
1575	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅰ回 625	东街 1#开闭所 2#变	00157748	809.4536	909.4536	0	809.4536	909.4536	绿
1576	鲤城区	凤山变 10kV 东街Ⅰ回 625	东街 1#开闭所 1#变	00156571	862.3711	962.3711	0	862.3711	962.3711	绿
1577	鲤城区	大淮变 10kV 远太南线 912	东煌广场配电室 1#变	00030862	708.2062	788.2062	0	708.2062	788.2062	绿
1578	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	东浦防堤边变	00172607	329.0515	369.0515	0	329.0515	369.0515	绿
1579	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	东浦花苑 1#配电室 2#变	3M80504000024822	645.4598	725.4598	0	645.4598	725.4598	绿
1580	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	东浦花苑 1#配电室 1#变	3M80504000024821	645.7814	725.7814	0	645.7814	725.7814	绿
1581	鲤城区	柴塔变 10kV 兴贤线 624	东浦浦口乙变	09607729	355.8845	395.8845	0	355.8845	395.8845	绿
1582	鲤城区	柴塔变 10kV 兴贤线 624	东浦浦口丙变	00007076	339.134	379.134	0	339.134	379.134	绿
1583	鲤城区	柴塔变 10kV 辉映线 645	东浦宿舍箱变	3M80515000091775	418.4577	468.4577	0	418.4577	468.4577	绿
1584	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	东浦东壁变	09203117	330.9567	370.9567	0	330.9567	370.9567	绿
1585	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	东浦东壁 3#变	3506230701000027	329.3361	369.3361	0	329.3361	369.3361	绿
1586	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	东壁渠边变	3M80504000023481	339.5546	379.5546	0	339.5546	379.5546	绿
1587	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	东壁渠边 2#变	3M80515000139257	331.7979	371.7979	0	331.7979	371.7979	绿
1588	鲤城区	柴塔变 10kV 兴贤线 624	东壁浦口甲变	07400394	340.0247	380.0247	0	340.0247	380.0247	绿
1589	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	东壁堤岸变	09100006	329.5093	369.5093	0	329.5093	369.5093	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1590	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	东壁 2#变	00036643	288.8041	328.8041	0	288.8041	328.8041	绿
1591	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	东塔箱式变	00159095	1033.2784	1133.2784	0	1033.2784	1133.2784	绿
1592	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	世茂云璟华庭 4#配电室 2#变	3M80515000126078	641.7732	721.7732	0	641.7732	721.7732	绿
1593	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	世茂云璟华庭 4#配电室 1#变	3M80515000126077	643.7835	723.7835	0	643.7835	723.7835	绿
1594	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	世茂云璟华庭 3#配电室 2#变	3M80515000126075	627.0206	707.0206	0	627.0206	707.0206	绿
1595	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	世茂云璟华庭 3#配电室 1#变	3M80515000126074	639.1753	719.1753	0	639.1753	719.1753	绿
1596	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	世茂云璟华庭 2#配电室 4#变	3M80515000126072	637.567	717.567	0	637.567	717.567	绿
1597	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	世茂云璟华庭 2#配电室 3#变	3M80515000126071	632.866	712.866	0	632.866	712.866	绿
1598	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	世茂云璟华庭 2#配电室 2#变	3M80515000126070	628.3814	708.3814	0	628.3814	708.3814	绿
1599	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	世茂云璟华庭 2#配电室 1#变	3M80515000126069	643.5361	723.5361	0	643.5361	723.5361	绿
1600	鲤城区	坂头变 10kV 坂南线 925	世茂云璟华庭 1#配电室 2#变	3M80515000126058	647.0928	727.0928	0	647.0928	727.0928	绿
1601	鲤城区	江南变 10kV 锦丰线 622	世茂云璟华庭 1#配电室 1#变	3M80515000126055	645.4845	725.4845	0	645.4845	725.4845	绿
1602	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	下店街变	06400310	340.3093	380.3093	0	340.3093	380.3093	绿
1603	鲤城区	树兜变 10kV 紫泰线 935	下店花圃变	3M80504000003120	277.6804	309.1804	0	277.6804	309.1804	绿
1604	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	下店花圃 2#变	3M80504000030277	562.701	625.701	45	517.701	580.701	绿
1605	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	下店耕山变	00100108	328.668	368.668	0	328.668	368.668	绿
1606	鲤城区	树兜变 10kV 南渠线 623	下店田洋甲变	09303054	262.6392	294.1392	0	262.6392	294.1392	绿
1607	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	下店球场边变	00106283	351.7691	391.7691	0	351.7691	391.7691	绿
1608	鲤城区	树兜变 10kV 南渠线 623	下店水渠边变	0000338001	343.1959	383.1959	0	343.1959	383.1959	绿
1609	鲤城区	树兜变 10kV 南渠线 623	下店水渠边 2#变	3504262201008027	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1610	鲤城区	树兜变 10kV 南渠线 623	下店南渠变	00010319	337.1794	377.1794	0	337.1794	377.1794	绿
1611	鲤城区	树兜变 10kV 西埕线 934	上村石龟头变	09002264	255.134	286.634	0	255.134	286.634	绿
1612	鲤城区	树兜变 10kV 西埕线 934	上村石龟头 3#变	3M80515000141927	374.8456	414.8456	71.86	302.9856	342.9856	绿
1613	鲤城区	树兜变 10kV 西埕线 934	上村石龟头 2#变	3M80515000056237	346.532	386.532	0	346.532	386.532	绿
1614	鲤城区	树兜变 10kV 西埕线 934	上村榕树边箱变	3M80504000033822	509.9588	572.9588	0	509.9588	572.9588	绿
1615	鲤城区	树兜变 10kV 西埕线 934	上村新村变	3M80504000001640	260.5979	292.0979	0	260.5979	292.0979	绿
1616	鲤城区	树兜变 10kV 西埕线 934	上村新村 2#变	3M80515000071874	323.5711	363.5711	0	323.5711	363.5711	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1617	鲤城区	树兜变 10kV 西埕线 934	上村新宅变	07400388	333.1337	373.1337	36.21	296.9237	336.9237	绿
1618	鲤城区	树兜变 10kV 巨力线 932	上村新宅 3#变	3M80515000126068	316.8412	356.8412	0	316.8412	356.8412	绿
1619	鲤城区	树兜变 10kV 巨力线 932	上村新宅 2#变	00024281	345.4557	385.4557	0	345.4557	385.4557	绿
1620	鲤城区	树兜变 10kV 四黄线 615	上村新厅口变	00173524	288.6237	320.1237	35.5	253.1237	284.6237	绿
1621	鲤城区	树兜变 10kV 四黄线 615	上村常春变	3M80515000055009	344.701	384.701	0	344.701	384.701	绿
1622	鲤城区	树兜变 10kV 四黄线 615	上村对山宫变	00203850	249.9485	281.4485	0	249.9485	281.4485	绿
1623	鲤城区	树兜变 10kV 四黄线 615	上村学府路变	3M80504000030906	346.6979	386.6979	56.9	289.7979	329.7979	绿
1624	鲤城区	树兜变 10kV 四黄线 615	上村学府路 2#变	3511240501009015	319.2536	359.2536	0	319.2536	359.2536	绿
1625	鲤城区	树兜变 10kV 四黄线 615	上村大队变	06900044	258.6186	290.1186	0	258.6186	290.1186	绿
1626	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	上帝村	00153479	346.2165	386.2165	0	346.2165	386.2165	绿
1627	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	上尾变	00136009	274.6598	306.1598	0	274.6598	306.1598	绿
1628	鲤城区	树兜变 10kV 下店线 617	上尾 2#变	3M80515000070691	317.4351	357.4351	0	317.4351	357.4351	绿
1629	鲤城区	西郊变 10kV 西奉线 632	三远荷墅箱式变	0001350503	539.3814	602.3814	0	539.3814	602.3814	绿
1630	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	三远开闭所 3#变	00088724	990.5155	1115.5155	0	990.5155	1115.5155	绿
1631	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	三远开闭所 2#变	00088722	1050.6804	1175.6804	0	1050.6804	1175.6804	绿
1632	鲤城区	西郊变 10kV 环城Ⅰ回 627	三远开闭所 1#变	00088721	1061.732	1186.732	0	1061.732	1186.732	绿
1633	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	三朝梨园院内	00056245	348.0165	388.0165	0	348.0165	388.0165	绿
1634	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	三朝梨园院内 2#	3M80515000088954	337.7856	377.7856	0	337.7856	377.7856	绿
1635	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	三朝巷 1#配电室 2#变	3M80515000125689	758.1856	838.1856	0	758.1856	838.1856	绿
1636	鲤城区	临漳变 10kV 象峰线 945	三朝巷 1#配电室 1#变	3M80515000125688	759.6701	839.6701	0	759.6701	839.6701	绿
1637	鲤城区	释雅变 10kV 水蔡线 614	三巷口箱式变	00159098	783.5052	883.5052	0	783.5052	883.5052	绿
1638	鲤城区	释雅变 10kV 水蔡线 614	三巷 3#变	3M80501000006080	519.1959	582.1959	0	519.1959	582.1959	绿
1639	鲤城区	释雅变 10kV 水蔡线 614	三巷 2#	00157796	334.0124	374.0124	0	334.0124	374.0124	绿
1640	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	三堡宫配电室 2#变	3510242701005009	633.6701	713.6701	0	633.6701	713.6701	绿
1641	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	三堡宫配电室 1#变	3510242701005008	643.2268	723.2268	0	643.2268	723.2268	绿
1642	鲤城区	临漳变 10kV 中山南线 913	三堡宫	00157800	313.4021	353.4021	0	313.4021	353.4021	绿
1643	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	三堡宫 2#变	3M80501000005460	258.4639	289.9639	0	258.4639	289.9639	绿
1644	鲤城区	释雅变 10kV 释东Ⅰ回 931	三中宿舍配电室 1#变	00161044	200.5196	225.5196	0	200.5196	225.5196	绿
1645	鲤城区	池峰变 10kV 上埕线 616	万祥商城住宅小区 2#变	3M80504000002143	661.3938	741.3938	0	661.3938	741.3938	绿
1646	鲤城区	池峰变 10kV 上埕线 616	万祥商城住宅小区 1#变	3M80504000002142	654.9608	734.9608	0	654.9608	734.9608	绿
1647	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	万寿路口	00056032	557.0722	620.0722	0	557.0722	620.0722	绿
1648	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	万寿路口 2#	3M80501000001881	278.2474	309.7474	0	278.2474	309.7474	绿
1649	鲤城区	释雅变 10kV 水蔡线 614	万厝埕停车场配电室 1#变	00156554	820.5567	920.5567	0	820.5567	920.5567	绿
1650	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	七中湖岸宿舍配电室 1#变	00040437	321.6412	361.6412	0	321.6412	361.6412	绿
1651	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	一幼门口	00056242	576.9072	639.9072	0	576.9072	639.9072	绿
1652	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	龙祥嘉园 2#配电室 3#变	3M80504000006321	648.2557	728.2557	0	648.2557	728.2557	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1653	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	龙祥嘉园 2#变	3M80504000000944	399.0598	449.0598	0	399.0598	449.0598	绿
1654	鲤城区	大淮变 10kV 凤池线 920	龙祥嘉园 1#变	3M80504000000943	410.8206	460.8206	0	410.8206	460.8206	绿
1655	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	龙景华庭 2#变	3M80504000009964	665.1052	745.1052	0	665.1052	745.1052	绿
1656	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	龙景华庭 1#变	3M80504000009963	661.9629	741.9629	0	661.9629	741.9629	绿
1657	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	龙岭长潭 1#变	00009738	270.9897	302.4897	0	270.9897	302.4897	绿
1658	鲤城区	凤山变 10kV 相公巷线 641	龙岭岭西变	00186567	284.731	316.231	31.03	253.701	285.201	绿
1659	鲤城区	坂头变 10kV 陈后线 922	龙岭 2#变	08400619	329.5959	369.5959	0	329.5959	369.5959	绿
1660	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	龙宫 2#箱式变	00159112	553.2577	616.2577	0	553.2577	616.2577	绿
1661	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	龙宫 1#箱式变	00159113	540.5773	603.5773	0	540.5773	603.5773	绿
1662	鲤城区	临漳变 10kV 涂新线 941	涂门街 5#开闭所 2#变	00157753	1021.113402	1123.224742	0	1021.113402	1123.224742	绿
1663	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	中旅泉州西站 1#变	00052467	251.2061856	276.3268041	0	251.2061856	276.3268041	绿
1664	鲤城区	西郊变 10kV 普明线 644	西湖联成花苑 2#配电室 1#变	00156574	411.1257732	452.2383505	0	411.1257732	452.2383505	绿
1665	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	筑路机械厂配电室 1#变	00090969	804.5051546	884.9556701	0	804.5051546	884.9556701	绿
1666	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	华联工程 1#变	00040443	198.8206186	218.7026804	0	198.8206186	218.7026804	绿
1667	鲤城区	大淮变 10kV 义全线 924	海洋渔业局(水产局)1#变	00166118	200.5030928	220.5534021	0	200.5030928	220.5534021	绿
1668	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	钟楼配电站 2#变	00136423	817.4329897	899.1762887	0	817.4329897	899.1762887	绿
1669	鲤城区	释雅变 10kV 通政线 613	钟楼配电站 1#变	00122433	824.8762887	907.3639175	5	819.8762887	901.8639175	绿
1670	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	西隅公寓	00163775	318.3628866	350.1991753	0	318.3628866	350.1991753	绿
1671	鲤城区	大淮变 10kV 东鲁线 921	鲤城大厦配电室 1#变	00090900	640.1340206	704.1474227	0	640.1340206	704.1474227	绿
1672	鲤城区	释雅变 10kV 南俊线 934	地税	00038408	159.4969072	175.4465979	0	159.4969072	175.4465979	绿
1673	鲤城区	临漳变 10kV 甘棠线 921	国有老厝巷宿舍	00040096	318.7216495	350.5938144	0	318.7216495	350.5938144	绿
1674	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	国家安全局行政科	00052464	254.5051546	279.9556701	0	254.5051546	279.9556701	绿
1675	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	益堡新村北区配电室 1#变	00038422	204.4206186	224.8626804	0	204.4206186	224.8626804	绿
1676	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	龙宫市场	00090898	1317.0618	1448.7680	0	1317.061	1448.768	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
					56	41		856	041	
1677	鲤城区	释雅变 10kV 义春线 610	百源干休所	00161751	252.1030928	277.3134021	0	252.1030928	277.3134021	绿
1678	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	水产公司	00128323	79.8556701	87.84123711	0	79.8556701	87.84123711	绿
1679	鲤城区	临漳变 10kV 花巷线 915	省第五建筑公司配电室 1#变	00159833	654.2061856	719.6268041	0	654.2061856	719.6268041	绿
1680	鲤城区	临漳变 10kV 南门线 912	益堡新村南区配电室 1#变	00038421	256.6907216	282.3597938	0	256.6907216	282.3597938	绿
1681	鲤城区	北门变 10kV 领墅线 924	泉州师范学院 2#变	09613392	131.0268041	144.1294845	0	131.0268041	144.1294845	绿
1682	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	五建机修厂配电室	00159862	204.8989691	225.388866	0	204.8989691	225.388866	绿
1683	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	培元中学宿舍配电室 1#变	00052457	315.9505155	347.545567	0	315.9505155	347.545567	绿
1684	鲤城区	西郊变 10kV 新华中线 617	金鑫房地产	00163821	129.7896907	142.7686598	0	129.7896907	142.7686598	绿
1685	鲤城区	临漳变 10kV 新华南线 924	远建花园配电室 1#变	00090967	650.1237113	715.1360825	0	650.1237113	715.1360825	绿
1686	鲤城区	池峰变 10kV 东壁线 618	璞悦里 1#变	3M80515000124449	493.6082474	542.9690722	0	493.6082474	542.9690722	绿
1687	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	莲灯巷 3#箱式变	3507261401018013	391.7525773	430.9278351	0	391.7525773	430.9278351	绿
1688	鲤城区	释雅变 10kV 释新一回 937	莲灯巷 4#箱式变	3507261401018014	493.7113402	543.0824742	0	493.7113402	543.0824742	绿
1689	鲤城区	坂头变 10kV 培新线 927	后坑安置小区 3#配电室 1#变	3512250901008021	494.2474227	543.6721649	0	494.2474227	543.6721649	绿
1690	鲤城区	浮桥变 10kV 锦江二回 944	后坑安置小区 3#配电室 2#变	3512250901008022	493.6082474	542.9690722	0	493.6082474	542.9690722	绿
1691	鲤城区	江南变 10kV 仁美线 621	新塘安置小区开闭所兼 2#配电室 1#变	3512250401030012	494.5567011	544.0123711	0	494.5567011	544.0123711	绿
1692	鲤城区	江南变 10kV 仙塘线 651	新塘安置小区开闭所兼 2#配电室 2#变	3512250401030013	493.6701031	543.0371134	0	493.6701031	543.0371134	绿
1693	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 5#配电室 2#变	3511252801004027	493.6701031	543.0371134	0	493.6701031	543.0371134	绿
1694	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 5#配电室 1#变	3511252801004026	494.1030928	543.5134021	0	494.1030928	543.5134021	绿
1695	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 4#配电室 2#变	3511252801009016	627.05154	689.75670	0	627.05154	689.75670	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
					64	1		64	1	
1696	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 4#配电室 1#变	3511252801004025	627.092783 5	689.80206 19	0	627.09278 35	689.80206 19	绿
1697	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 3#配电室 2#变	3511252801004024	628.72164 95	691.59381 44	0	628.7216 495	691.5938 144	绿
1698	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 3#配电室 1#变	3511252801004023	627.57731 96	690.335051 5	0	627.57731 96	690.33505 15	绿
1699	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 2#配电室 2#变	3511252801004022	626.80412 37	689.484536 1	0	626.80412 37	689.48453 61	绿
1700	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 2#配电室 1#变	3511252801004021	627.14432 99	689.858762 9	0	627.1443 299	689.85876 29	绿
1701	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 1#配电室 2#变	3511252801004018	494.61855 67	544.08041 24	0	494.6185 567	544.0804 124	绿
1702	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 1#配电室 1#变	3511252801009015	496.37113 4	546.008247 4	0	496.3711 34	546.00824 74	绿
1703	鲤城区	坂头变 10kV 满堂线 914	满堂里 1#配电室 3#变	3511252801004019	636.824742 3	700.507216 5	0	636.82474 23	700.50721 65	绿
1704	鲤城区	坂头变 10kV 富嘉线 947	满堂里 1#配电室 4#变	3511252801004020	626.958762 9	689.654639 2	0	626.95876 29	689.65463 92	绿
1705	鲤城区	释雅变 10kV 释权线 641	迎津街开闭所 4#变	3504251601002013	979.38144 33	1077.3195 88	0	979.3814 433	1077.319 588	绿
1706	鲤城区	柴塔变 10kV 江滨线 615	王宫后路开闭所 1#变	3512241301000004	783.50515 46	861.85567 01	0	783.50515 46	861.85567 01	绿
1707	鲤城区	释雅变 10kV 威远线 646	二院门口箱式变	3511242801008019	783.50515 46	861.85567 01	0	783.50515 46	861.85567 01	绿
1708	鲤城区	柴塔变 10kV 锦美线 619	明光盛源公寓 2#变	3M80504000017782	644	708.4	0	644	708.4	绿
1709	鲤城区	新步变 10kV 新辉线 954	浮桥商业街 2#变	3M80504000000015	511.19587 63	562.31546 39	0	511.1958 763	562.31546 39	绿
1710	鲤城区	坂头变 10kV 延中线 943	珑璟湾 4#配电室 2#变	3M80504000026918	626.754639 2	689.43010 31	0	626.75463 92	689.43010 31	绿
1711	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐东区 3#	0001661004	324.47422 68	356.921649 5	0	324.47422 68	356.92164 95	绿
1712	鲤城区	释雅变 10kV 释明线 933	刺桐西区 2#	00200224	334.845360 8	368.329896 9	0	334.84536 08	368.32989 69	绿
1713	鲤城区	临漳变 10kV 新门东线 942	甲第巷	00056023	345.03505 15	379.538556 7	0	345.03505 15	379.53855 67	绿
1714	鲤城区	树兜变 10kV 紫泰线 935	下店亭上变	00090617	333.93814 43	367.33195 88	0	333.9381 443	367.33195 88	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末

序号	县（市、区）	所属馈线	配变名称	台区编号	承载力下限（kW）	承载力上限（kW）	已接容量（kW）	可开放并网容量下限(kW)	可开放并网容量上限(kW)	可开放容量评估等级
1715	鲤城区	柴塔变 10kV 兴贤线 624	浦口村口变	00054064	333.8020619	367.182268	0	333.8020619	367.182268	绿
1716	鲤城区	释雅变 10kV 闽商线 625	筍浯 11#	00155380	327.3072165	360.0379381	0	327.3072165	360.0379381	绿
1717	鲤城区	清濛变 10kV 亭店线 943	后坑小车路变	00215396	267.1649485	293.8814433	0	267.1649485	293.8814433	绿
1718	鲤城区	浮桥变 10kV 池亭线 914	霞州酒厂边	00016725	246.8041237	271.4845361	0	246.8041237	271.4845361	绿
1719	鲤城区	临漳变 10kV 万寿线 952	万寿路	00056033	316.9402062	348.6342268	0	316.9402062	348.6342268	绿
1720	鲤城区	大淮变 10kV 凤池线 920	商品街中 2#	00143980	323.6453608	356.0098969	0	323.6453608	356.0098969	绿
1721	鲤城区	浮桥变 10kV 后头线 924	锦美大盛变	00020809	343.3745361	377.7119897	28.29	315.0845361	346.5929897	绿
1722	鲤城区	树兜变 10kV 田洋二回 645	龙岭岭西 2#变	3510242401000021	156.7505155	172.425567	0	156.7505155	172.425567	绿
1723	鲤城区	柴塔变 10kV 诺林线 614	亭店后浦变	3509240501008017	247.4309278	272.174006	0	247.4309278	272.1740206	绿

以上统计数据截止时间为 2026 年第三季度末